

#14790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,909	-0,047	41,26	42,26	40,29	41,8	-1,51	24	0	1	73,2	48,7	24,41	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,947	-0,045	42,43	43,38	41,4	42,91	-1,51	24	0	1	73,4	48,8	24,64	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,911	-0,044	40,3	41,24	39,31	40,78	-1,47	24	0	1	73,8	48,7	25,01	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,9	-0,044	40,03	40,96	39,05	40,51	-1,46	24	0	1	73,6	48,7	24,9	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,888	-0,067	56,54	57,86	55,35	57,17	-1,82	24	0	1	67,8	50,1	17,67	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,911	-0,079	60,03	61,45	58,77	60,67	-1,9	24	0	0	68,2	51,1	17,15	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,89	-0,071	54,87	56,22	53,72	55,53	-1,81	24	0	1	68,8	50,6	18,25	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,917	-0,073	55,65	57,04	54,47	56,36	-1,89	24	0	1	69	50,4	18,61	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,974	-0,095	73,84	75,64	72,41	74,74	-2,33	24	0	1	65,6	50,5	15,08	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,921	-0,079	59,2	60,69	57,98	59,95	-1,97	24	0	1	68,3	50,7	17,58	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,947	-0,086	62,53	64,1	61,19	63,32	-2,13	24	0	1	68,1	50,8	17,24	0,6	0,4	-
Итого:	10,115	0	586,68	600,84	573,94	593,74	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,115															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1788,782	63482,07	62614,68	61933,55	62008,62
04.10.2022	1798,897	64068,75	63215,52	62507,49	62602,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:50:05