

#14791#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
 Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
 Номер абонента 5057
 Порядковый номер 7317
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209823
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,909 | -0,047 | 41,26 | 42,26 | 40,29 | 41,8 | -1,51 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 48,7 | 24,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,947 | -0,045 | 42,43 | 43,38 | 41,4 | 42,91 | -1,51 | 24 | 0 | 1 | 73,4 | 48,8 | 24,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,911 | -0,044 | 40,3 | 41,24 | 39,31 | 40,78 | -1,47 | 24 | 0 | 1 | 73,8 | 48,7 | 25,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,9 | -0,044 | 40,03 | 40,96 | 39,05 | 40,51 | -1,46 | 24 | 0 | 1 | 73,6 | 48,7 | 24,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,888 | -0,067 | 56,54 | 57,86 | 55,35 | 57,17 | -1,82 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 50,1 | 17,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,911 | -0,079 | 60,03 | 61,45 | 58,77 | 60,67 | -1,9 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,1 | 17,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,89 | -0,071 | 54,87 | 56,22 | 53,72 | 55,53 | -1,81 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 50,6 | 18,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,917 | -0,073 | 55,65 | 57,04 | 54,47 | 56,36 | -1,89 | 24 | 0 | 1 | 69 | 50,4 | 18,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,974 | -0,095 | 73,84 | 75,64 | 72,41 | 74,74 | -2,33 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 50,5 | 15,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,921 | -0,079 | 59,2 | 60,69 | 57,98 | 59,95 | -1,97 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 50,7 | 17,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,947 | -0,086 | 62,53 | 64,1 | 61,19 | 63,32 | -2,13 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 50,8 | 17,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 1,235 | -0,08 | 64,7 | 66,19 | 63,32 | 65,47 | -2,15 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 47,5 | 21,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 1,142 | -0,113 | 67,46 | 69,6 | 66,04 | 68,8 | -2,76 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 48,9 | 19,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 1,892 | -0,118 | 86,7 | 88,78 | 84,86 | 87,93 | -3,07 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 44,8 | 23,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 2,545 | -0,16 | 115,41 | 118,2 | 112,98 | 117,08 | -4,1 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 44,2 | 24,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 2,533 | -0,157 | 114,09 | 116,93 | 111,7 | 115,84 | -4,14 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 44,2 | 24,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 2,573 | -0,143 | 117,1 | 119,51 | 114,63 | 118,38 | -3,75 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 44,3 | 23,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 2,555 | -0,124 | 113,16 | 115,22 | 110,8 | 114,13 | -3,33 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 44,1 | 24,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 2,458 | -0,162 | 114,46 | 117,3 | 112,06 | 116,18 | -4,12 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 44,6 | 23,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 2,456 | -0,145 | 110,03 | 112,54 | 107,68 | 111,49 | -3,81 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 44,2 | 24,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 2,478 | -0,131 | 114,18 | 116,3 | 111,75 | 115,18 | -3,43 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 44,8 | 23,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 2,37 | -0,122 | 116,19 | 118,24 | 113,83 | 117,07 | -3,24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 45 | 22,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 2,369 | -0,116 | 109,96 | 111,71 | 107,58 | 110,62 | -3,04 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 45,7 | 23,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 2,21 | -0,107 | 105,39 | 107,03 | 103,13 | 105,96 | -2,83 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 46,2 | 22,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 2,239 | -0,103 | 105,08 | 106,67 | 102,83 | 105,6 | -2,77 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 45,8 | 22,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 2,666 | -0,106 | 111,22 | 112,8 | 108,83 | 111,79 | -2,96 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,5 | 25,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 2,699 | -0,103 | 112,69 | 114,26 | 110,28 | 113,22 | -2,94 | 24 | 0 | 0 | 69 | 43,4 | 25,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 2,906 | -0,119 | 124,92 | 126,7 | 122,29 | 125,55 | -3,26 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 43,8 | 24,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 2,786 | -0,119 | 121,12 | 122,85 | 118,57 | 121,74 | -3,17 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 43,8 | 24,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 2,557 | -0,099 | 109,71 | 111,23 | 107,4 | 110,23 | -2,83 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 43,6 | 24,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 54,784 | 0 | 2620,25 | 2672,9 | 2564,5 | 2646 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,784 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 1788,782 | 63482,07 | 62614,68 | 61933,55 | 62008,62 |
| 23.10.2022 | 1843,566 | 66102,32 | 65287,58 | 64498,05 | 64654,62 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2022 13:01:37