

#99185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента 5057
Порядковый номер 7317
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209823
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2024	0,992	0,032	52,81	51,79	51,6	51,08	0,52	24	0	0	71,9	53,3	18,62	0,6	0,4	-
02.10.2024	1,022	0,032	55,17	54,13	53,92	53,4	0,52	24	0	0	71,7	53,4	18,38	0,6	0,4	-
03.10.2024	1,026	0,028	56,6	55,6	55,32	54,86	0,46	24	0	0	71,6	53,5	18,07	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,986	0,031	52,46	51,43	51,25	50,74	0,51	24	0	0	72	53,3	18,67	0,6	0,4	-
05.10.2024	1,021	0,029	55,31	54,29	54,05	53,57	0,48	24	0	0	71,8	53,4	18,42	0,6	0,4	-
06.10.2024	1,034	0,033	54,44	53,41	53,21	52,71	0,5	24	0	0	71,8	52,9	18,9	0,6	0,4	-
07.10.2024	1,055	0,029	59,95	58,95	58,6	58,16	0,44	24	0	0	71	53,4	17,63	0,6	0,4	-
08.10.2024	1,753	0,038	84,28	82,62	82,4	81,62	0,78	24	0	1	70,9	50,2	20,75	0,6	0,4	-
09.10.2024	2,99	0,014	128,43	126,48	125,52	125,14	0,38	24	0	0	71,1	47,5	23,64	0,6	0,4	-
10.10.2024	2,756	0,017	117,87	116,01	115,21	114,8	0,41	24	0	0	70,8	47,1	23,74	0,6	0,4	-
11.10.2024	2,882	0,005	122,61	121	119,87	119,75	0,12	24	0	0	70,7	46,7	23,97	0,6	0,4	-
12.10.2024	2,818	0,001	111,39	109,94	108,88	108,88	0	24	0	0	70,9	45	25,85	0,6	0,4	-
13.10.2024	3,051	0	124,48	122,89	121,71	121,69	0,02	24	0	0	70,3	45,2	25,04	0,6	0,4	-
14.10.2024	2,875	0,016	110,36	108,49	107,9	107,46	0,44	24	0	0	70,9	44,4	26,47	0,6	0,4	-
15.10.2024	2,861	0,011	112,52	110,68	109,97	109,62	0,35	24	0	0	71,1	45,2	25,82	0,6	0,4	-
16.10.2024	2,928	0,007	118,09	116,24	115,42	115,11	0,31	24	0	0	70,9	45,7	25,21	0,6	0,4	-
17.10.2024	3,111	0,01	123,33	121,44	120,55	120,28	0,27	24	0	0	70,9	45,2	25,71	0,6	0,4	-
18.10.2024	3,034	0,017	118,26	116,31	115,6	115,18	0,42	24	0	0	71	45	26,07	0,6	0,4	-
19.10.2024	3,072	0,01	119,77	117,82	117,06	116,71	0,35	24	0	0	71,1	45	26,1	0,6	0,4	-
20.10.2024	3,122	0,013	124,81	122,85	121,99	121,64	0,35	24	0	0	71,1	45,6	25,47	0,6	0,4	-
21.10.2024	2,897	0,013	115,14	113,23	112,52	112,11	0,41	24	0	0	71	45,4	25,55	0,6	0,4	-
22.10.2024	2,688	0,018	106,82	104,95	104,39	103,92	0,47	24	0	0	71,2	45,6	25,52	0,6	0,4	-
23.10.2024	2,819	0,015	114,78	112,94	112,2	111,81	0,39	24	0	0	70,9	46	24,93	0,6	0,4	-
Итого:	52,793	0	2239,68	2203,49	2189,14	2180,24	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,793															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2024	23,376	1311,79	1281,08	1281,72	1263,12
23.10.2024	76,169	3551,47	3484,57	3470,86	3443,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:12:17