

# #14775#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057  
Адрес потребителя: Родителяева 16-22, Калининград  
Номер абонента: 5057  
Порядковый номер: 7317  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00209823  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	2,261	0,066	89,43	87,52	87,59	86,73	0,86	24	0	1	68,3	42,8	25,44	0,6	0,4	-
25.10.2021	1,849	0,08	77,66	75,53	76,18	74,9	1,28	24	0	1	64,9	41,3	23,64	0,6	0,4	-
26.10.2021	2,884	-0,059	116,07	116,6	113,56	115,55	-1,99	24	0	0	69,3	43,2	26,12	0,6	0,4	-
27.10.2021	2,702	-0,055	110,68	111,24	108,31	110,22	-1,91	24	0	0	69,1	43,4	25,72	0,6	0,4	-
28.10.2021	2,642	-0,06	110,06	110,68	107,72	109,7	-1,98	24	0	0	69	43,6	25,34	0,6	0,4	-
29.10.2021	2,65	-0,064	109,07	109,74	106,69	108,77	-2,08	24	0	0	69,2	43,5	25,67	0,6	0,4	-
30.10.2021	2,687	-0,066	111,85	112,55	109,43	111,5	-2,07	24	0	0	69,3	43,9	25,35	0,6	0,4	-
31.10.2021	2,619	-0,064	113,28	114,01	110,86	112,9	-2,04	24	0	0	69	44,6	24,42	0,6	0,4	-
01.11.2021	2,605	-0,067	113,23	113,85	110,81	112,75	-1,94	24	0	0	69,2	44,9	24,26	0,6	0,4	-
02.11.2021	3,089	-0,073	128,9	129,59	126,12	128,42	-2,3	24	0	0	69	43,7	25,28	0,6	0,4	-
03.11.2021	2,942	-0,068	122,45	123,16	119,85	122,04	-2,19	24	0	0	68,8	43,4	25,32	0,6	0,4	-
04.11.2021	3,082	-0,068	127,07	127,7	124,36	126,54	-2,18	24	0	0	69,1	43,5	25,54	0,6	0,4	-
05.11.2021	3,001	-0,068	121,88	122,56	119,25	121,45	-2,2	24	0	0	69,2	43,2	25,96	0,6	0,4	-
06.11.2021	3,027	-0,074	124,99	125,74	122,32	124,6	-2,28	24	0	0	69	43,4	25,54	0,6	0,4	-
07.11.2021	3,122	-0,075	127,75	128,43	124,98	127,28	-2,3	24	0	0	69,2	43,4	25,77	0,6	0,4	-
08.11.2021	3,084	-0,069	126,8	127,42	124,09	126,28	-2,19	24	0	0	68,9	43,3	25,63	0,6	0,4	-
09.11.2021	3,564	-0,071	130,31	130,57	127,21	129,35	-2,14	24	0	0	72,9	44,2	28,74	0,6	0,4	-
10.11.2021	3,309	-0,075	133,33	133,85	130,4	132,63	-2,23	24	0	0	69,9	43,8	26,12	0,6	0,4	6
11.11.2021	3,105	-0,065	126,97	127,52	124,25	126,39	-2,14	24	0	0	69,1	43,4	25,75	0,6	0,4	-
12.11.2021	3,021	-0,061	121,61	122,15	119	121,08	-2,08	24	0	0	69,2	43,1	26,14	0,6	0,4	-
13.11.2021	3,408	-0,065	129,94	130,28	126,99	129,09	-2,1	24	0	0	71,3	43,7	27,55	0,6	0,4	-
14.11.2021	3,389	-0,07	142,97	143,49	139,95	142,18	-2,23	24	0	0	68,8	43,9	24,91	0,6	0,4	-
15.11.2021	3,404	-0,072	142,4	142,89	139,34	141,59	-2,25	24	0	0	69,1	44	25,13	0,6	0,4	-
16.11.2021	3,398	-0,073	142,85	143,37	139,82	142,04	-2,22	24	0	0	68,8	43,8	25	0,6	0,4	-
17.11.2021	3,252	-0,067	134,78	135,37	131,92	134,12	-2,2	24	0	0	69,1	43,8	25,38	0,6	0,4	-
18.11.2021	3,182	-0,077	133,44	134,19	130,59	132,94	-2,35	24	0	0	68,9	43,7	25,14	0,6	0,4	5
19.11.2021	2,817	-0,065	115,55	116,3	113,09	115,26	-2,17	24	0	0	69,1	43,4	25,74	0,6	0,4	-
20.11.2021	2,9	-0,074	121,77	122,6	119,17	121,47	-2,3	24	0	0	68,8	43,7	25,16	0,6	0,4	9
21.11.2021	3,011	-0,075	127,35	128,2	124,64	126,99	-2,35	24	0	0	69,1	44,1	24,96	0,6	0,4	6
22.11.2021	3,481	-0,076	132,2	132,67	129,12	131,43	-2,31	24	0	0	72,2	44,4	27,76	0,6	0,4	-
23.11.2021	3,39	-0,08	132,1	132,76	129,13	131,54	-2,41	24	0	0	70,9	43,8	27,07	0,6	0,4	-
Итого:	92,877	0	3798,74	3812,53	3716,74	3777,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,877															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	910,264	33346,65	33507,48	32532,56	33182,02
23.11.2021	1003,141	37145,39	37320,01	36249,3	36959,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2021 7:38:00