

#49677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента 5057
Порядковый номер 7317
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209823
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	3,043	-0,149	145,28	147,26	142,08	145,69	-3,61	24	0	0	70,2	47,6	22,6	0,6	0,4	-
25.10.2023	3,179	-0,15	151,34	153,34	148,03	151,73	-3,7	24	0	0	70	47,4	22,63	0,6	0,4	-
26.10.2023	3,362	-0,156	158,64	160,6	155,14	158,93	-3,79	24	0	0	70,2	47,4	22,82	0,6	0,4	-
27.10.2023	3,536	-0,171	168,09	170,24	164,36	168,41	-4,05	24	0	0	70,4	47,8	22,68	0,6	0,4	-
28.10.2023	3,524	-0,21	169,39	172,34	165,61	170,46	-4,85	24	0	0	70,7	48	22,67	0,6	0,4	-
29.10.2023	3,403	-0,168	159,67	161,97	156,22	160,33	-4,11	24	0	0	69,2	46,2	23,01	0,6	0,4	-
30.10.2023	2,881	-0,151	142,36	144,42	139,22	142,82	-3,6	24	0	0	70,1	48,2	21,92	0,6	0,4	-
31.10.2023	2,785	-0,136	134,22	136,1	131,25	134,63	-3,38	24	0	0	70,4	48	22,45	0,6	0,4	-
01.11.2023	2,941	-0,157	142,39	144,6	139,23	143,04	-3,81	24	0	0	70,2	47,8	22,43	0,6	0,4	-
02.11.2023	2,936	-0,196	141,55	144,53	138,38	142,95	-4,57	24	0	0	70,7	47,9	22,79	0,6	0,4	-
03.11.2023	2,707	-0,16	130,46	132,85	127,54	131,39	-3,85	24	0	0	70,6	48	22,66	0,6	0,4	-
04.11.2023	2,594	-0,142	136,04	137,91	133	136,3	-3,3	24	0	0	70,6	49,8	20,72	0,6	0,4	-
05.11.2023	3,052	-0,144	145,24	147,09	141,96	145,48	-3,52	24	0	0	70,7	48,1	22,66	0,6	0,4	-
06.11.2023	3,078	-0,137	137,02	138,84	133,95	137,41	-3,46	24	0	0	70,7	46,6	24,16	0,6	0,4	-
07.11.2023	3,104	-0,141	140,25	142,09	137,09	140,61	-3,52	24	0	0	70,8	47	23,83	0,6	0,4	-
08.11.2023	3,073	-0,137	140,45	142,27	137,31	140,77	-3,46	24	0	0	70,5	47	23,55	0,6	0,4	-
09.11.2023	3,052	-0,14	140,58	142,4	137,43	140,9	-3,47	24	0	0	70,4	47,1	23,38	0,6	0,4	-
10.11.2023	3,045	-0,14	142,48	144,35	139,3	142,82	-3,52	24	0	0	70,3	47,2	23,03	0,6	0,4	-
11.11.2023	3,086	-0,146	146,61	148,58	143,36	147	-3,64	24	0	0	70,4	47,6	22,73	0,6	0,4	-
12.11.2023	3,09	-0,149	148,97	150,97	145,71	149,34	-3,63	24	0	0	70	47,6	22,36	0,6	0,4	-
13.11.2023	3,213	-0,144	149,68	151,55	146,38	149,95	-3,57	24	0	0	70,4	47,3	23,07	0,6	0,4	-
14.11.2023	3,486	-0,159	165,56	167,6	161,92	165,8	-3,88	24	0	0	70,2	47,6	22,63	0,6	0,4	-
15.11.2023	3,571	-0,165	167,14	169,24	163,46	167,46	-4	24	0	0	70,3	47,4	22,99	0,6	0,4	-
16.11.2023	3,602	-0,15	152,85	154,62	149,32	153,04	-3,72	24	0	0	72	46,7	25,3	0,6	0,4	-
17.11.2023	4,002	-0,148	153,11	154,57	149,33	152,96	-3,63	24	0	0	74,9	47	27,92	0,6	0,4	-
18.11.2023	3,866	-0,137	142,93	144,26	139,33	142,79	-3,46	24	0	0	75,6	46,7	28,89	0,6	0,4	-
19.11.2023	4,033	-0,148	150,49	151,91	146,67	150,31	-3,64	24	0	0	75,8	47,2	28,64	0,6	0,4	-
20.11.2023	3,955	-0,144	146,9	148,24	143,18	146,67	-3,49	24	0	0	75,7	46,9	28,76	0,6	0,4	-
21.11.2023	4,284	-0,147	148,96	150,11	144,99	148,52	-3,53	24	0	0	78	47,3	30,68	0,6	0,4	-
22.11.2023	4,111	-0,135	140,98	142,01	137,22	140,53	-3,31	24	0	0	77,9	46,8	31,07	0,6	0,4	-
23.11.2023	3,774	-0,149	153,6	155,15	149,9	153,5	-3,6	24	0	0	73,7	47,4	26,31	0,6	0,4	-
Итого:	103,368	0	4593,23	4652,01	4487,87	4602,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,368															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	2670,538	99988,59	99589,94	97565,49	98588,11
23.11.2023	2773,906	104581,82	104241,95	102053,36	103190,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 8:04:58