

#102620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,901	0,003	114,66	113,27	112,07	112,14	-0,07	24	0	0	71,3	45,4	25,88	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	2,981	0,002	120,29	118,82	117,59	117,64	-0,05	24	0	0	71,1	45,7	25,37	0,6	0,4	4
26.10.2024	2,921	0	118,51	117,11	115,83	115,93	-0,1	24	0	0	71,1	45,9	25,26	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	2,861	0,005	116,4	114,74	113,77	113,58	0,19	24	0	0	71	46	25,04	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	2,865	0,01	113,56	111,73	111	110,64	0,36	24	0	0	71,2	45,6	25,65	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	2,788	0,017	113,71	111,86	111,13	110,72	0,41	24	0	0	71,1	46,2	24,9	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	2,795	0,017	115,01	113,16	112,43	112	0,43	24	0	0	70,8	46,2	24,68	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	2,876	0,014	125,18	123,38	122,41	122,1	0,31	24	0	0	70,4	47,1	23,34	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	2,725	0,018	110,82	108,96	108,32	107,84	0,48	24	0	0	71,1	46,2	24,91	0,6	0,4	-
02.11.2024	3,122	0,013	130,19	128,27	127,23	126,93	0,3	24	0	0	71,1	46,7	24,4	0,6	0,4	-
03.11.2024	3,081	0,012	129,66	127,72	126,75	126,39	0,36	24	0	0	71,1	46,9	24,15	0,6	0,4	-
04.11.2024	2,954	0,007	137	135,22	134,01	133,78	0,23	24	0	0	69,7	47,8	21,93	0,6	0,4	-
05.11.2024	3,174	0,01	140,6	138,7	137,48	137,23	0,25	24	0	0	70,5	47,5	22,98	0,6	0,4	-
06.11.2024	3,048	0,015	137,15	135,2	134,06	133,71	0,35	24	0	0	70,9	48,3	22,58	0,6	0,4	-
07.11.2024	3,195	0,009	134,73	132,78	131,72	131,4	0,32	24	0	0	70,7	46,6	24,12	0,6	0,4	-
08.11.2024	3,156	0,005	126,71	124,88	123,83	123,66	0,17	24	0	0	71,3	45,9	25,39	0,6	0,4	-
09.11.2024	3,425	0,004	142,41	140,49	139,18	139,06	0,12	24	0	0	71	46,4	24,56	0,6	0,4	-
10.11.2024	3,697	0,004	149,34	147,23	145,91	145,74	0,17	24	0	0	71,7	46,4	25,29	0,6	0,4	-
11.11.2024	3,828	0,017	131,8	129,37	128,5	128,07	0,43	24	0	0	75,3	45,7	29,61	0,6	0,4	-
12.11.2024	3,785	0,015	128,72	126,33	125,48	125,09	0,39	24	0	0	75,6	45,6	30,01	0,6	0,4	-
13.11.2024	3,859	0,014	129,67	127,26	126,38	125,98	0,4	24	0	0	75,9	45,6	30,35	0,6	0,4	-
14.11.2024	3,554	0,01	136,27	134,14	133,1	132,81	0,29	24	0	0	72,6	46	26,59	0,6	0,4	-
15.11.2024	3,319	0,007	136,55	134,57	133,49	133,2	0,29	24	0	0	71	46,2	24,76	0,6	0,4	-
16.11.2024	3,283	0,008	137,54	135,61	134,44	134,2	0,24	24	0	0	71	46,7	24,31	0,6	0,4	-
17.11.2024	3,453	0,005	146,28	144,34	142,97	142,83	0,14	24	0	0	71	47	24,09	0,6	0,4	-
18.11.2024	3,519	0,003	148,39	146,44	145,05	144,92	0,13	24	0	0	70,9	46,7	24,2	0,6	0,4	-
19.11.2024	3,696	0,005	148,91	146,78	145,44	145,28	0,16	24	0	0	72	46,7	25,34	0,6	0,4	-
20.11.2024	3,527	0,004	146,25	144,26	142,89	142,78	0,11	24	0	0	71,6	47	24,62	0,6	0,4	-
21.11.2024	3,779	0,006	140,76	138,61	137,41	137,27	0,14	24	0	0	72,9	45,4	27,48	0,6	0,4	-
22.11.2024	4,052	0,01	139,99	137,55	136,42	136,15	0,27	24	0	0	76,1	46,5	29,59	0,6	0,4	-
23.11.2024	3,985	0,007	141,49	139,1	137,97	137,69	0,28	24	0	0	75	46,2	28,77	0,6	0,4	-
Итого:	102,204	0	4088,55	4027,88	3994,26	3986,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,204															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	76,169	3551,47	3484,57	3470,86	3443,36
23.11.2024	178,373	7640,02	7512,45	7465,12	7430,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:25:56