

#64096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	3,554	-0,15	154,92	156,63	151,34	154,95	-3,61	24	0	0	72	47,4	24,6	0,6	0,4	3,5
25.11.2023	4,029	-0,143	149,78	151,06	145,96	149,47	-3,51	24	0	0	75,9	47,2	28,73	0,6	0,4	-0,2
26.11.2023	4,13	-0,139	147,21	148,3	143,28	146,69	-3,41	24	0	0	77,7	47,8	29,94	0,6	0,4	-2,4
27.11.2023	4,426	-0,136	144,06	144,93	140,07	143,4	-3,33	24	0	0	79,8	47	32,7	0,6	0,4	-7,5
28.11.2023	4,586	-0,144	150,79	151,67	146,56	150,03	-3,47	24	0	0	80	47,6	32,4	0,6	0,4	-7,3
29.11.2023	4,682	-0,141	150,47	151,2	146,17	149,58	-3,41	24	0	0	80,8	47,7	33,11	0,6	0,4	-6,5
30.11.2023	4,576	-0,141	148,98	149,86	144,81	148,25	-3,44	24	0	0	80	47,3	32,71	0,6	0,4	-5,4
01.12.2023	4,371	-0,14	148,64	149,67	144,67	148,11	-3,44	24	0	0	78,2	46,9	31,31	0,6	0,4	-
02.12.2023	4,301	-0,144	152,12	153,3	148,15	151,73	-3,58	24	0	0	76,9	46,7	30,14	0,6	0,4	-
03.12.2023	4,266	-0,145	152,27	153,5	148,32	151,92	-3,6	24	0	0	76,5	46,6	29,88	0,6	0,4	-
04.12.2023	4,201	-0,14	150,54	151,8	146,69	150,24	-3,55	24	0	0	76,1	46,4	29,74	0,6	0,4	-
05.12.2023	4,442	-0,141	148,86	149,89	144,84	148,36	-3,52	24	0	0	78,6	46,8	31,78	0,6	0,4	-
06.12.2023	4,679	-0,143	151,38	152,25	147,09	150,6	-3,51	24	0	0	80,5	47,6	32,9	0,6	0,4	-
07.12.2023	4,478	-0,143	149,43	150,4	145,32	148,83	-3,51	24	0	0	79	47	31,93	0,6	0,4	-
08.12.2023	4,625	-0,147	151,21	152,11	147,01	150,51	-3,5	24	0	0	79,8	47,2	32,55	0,6	0,4	-
09.12.2023	4,715	-0,144	152,06	152,93	147,8	151,31	-3,51	24	0	0	80,3	47,3	33,01	0,6	0,4	-
10.12.2023	4,461	-0,144	154,88	156	150,8	154,37	-3,57	24	0	0	77,4	46,7	30,68	0,6	0,4	-
11.12.2023	4,109	-0,141	155,09	156,44	151,27	154,85	-3,58	24	0	0	74,7	46,5	28,26	0,6	0,4	-
12.12.2023	3,715	-0,141	153,16	154,83	149,69	153,34	-3,65	24	0	0	71	45,1	25,92	0,6	0,4	-
13.12.2023	3,917	-0,135	148,14	149,54	144,53	148,04	-3,51	24	0	0	74	45,8	28,21	0,6	0,4	-
14.12.2023	4,043	-0,132	143,16	144,29	139,47	142,83	-3,36	24	0	0	76,4	46,3	30,1	0,6	0,4	-
15.12.2023	3,762	-0,131	144,06	145,35	140,55	143,89	-3,34	24	0	0	74,2	46,4	27,87	0,6	0,4	-
16.12.2023	3,369	-0,157	167,24	169,27	163,63	167,44	-3,81	24	0	0	69,4	47,7	21,7	0,6	0,4	-
17.12.2023	3,017	-0,145	158,08	159,97	154,63	158,16	-3,53	24	0	0	69,6	49	20,61	0,6	0,4	-
18.12.2023	3,258	-0,142	150,89	152,76	147,61	151,21	-3,6	24	0	0	69,6	46,4	23,18	0,6	0,4	-
19.12.2023	3,395	-0,15	156,95	158,91	153,51	157,26	-3,75	24	0	0	69,6	46,4	23,22	0,6	0,4	-
20.12.2023	3,536	-0,156	165,09	167,09	161,51	165,37	-3,86	24	0	0	69,6	46,6	22,99	0,6	0,4	-
21.12.2023	3,626	-0,153	164,5	166,36	160,87	164,63	-3,76	24	0	0	70,2	46,6	23,63	0,6	0,4	-
22.12.2023	3,795	-0,148	158,95	160,61	155,27	158,99	-3,72	24	0	0	71,9	46,3	25,53	0,6	0,4	-
23.12.2023	4,164	-0,146	160,74	162,17	156,8	160,5	-3,7	24	0	0	74,3	46,6	27,64	0,6	0,4	-
Итого:	122,228	0	4583,65	4623,09	4468,22	4574,86	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,228															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	2773,906	104581,82	104241,95	102053,36	103190,65
23.12.2023	2896,134	109165,47	108865,04	106521,58	107765,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.12.2023 7:28:17