

#108228#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мой квартал, ООО, УК 5057  
Родителява 16-22, Калининград  
5057

Заводской номер счётчика 00209823	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	287,964	178,373	109.591

Подпись исполнителя



#107544#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 5057  
 Порядковый номер 7317  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209823  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	3,867	0,004	144,16	141,92	140,66	140,49	0,17	24	0	0	74	46,6	27,44	0,6	0,4
25.11.2024	5,9	3,299	0,008	138,67	136,72	135,54	135,28	0,26	24	0	0	71,2	47	24,23	0,6	0,4
26.11.2024	7,3	3,179	0,011	137,95	136,02	134,82	134,57	0,25	24	0	0	71	47,5	23,48	0,6	0,4
27.11.2024	4,7	3,372	0,006	149,37	147,39	145,99	145,81	0,18	24	0	0	70,9	47,8	23,02	0,6	0,4
28.11.2024	4,4	3,179	0,013	149,41	147,47	146,06	145,78	0,28	24	0	0	70,7	49,1	21,65	0,6	0,4
29.11.2024	4,2	3,532	0,006	144,95	142,97	141,7	141,51	0,19	24	0	0	71	46,1	24,86	0,6	0,4
30.11.2024	4,1	3,616	0,004	151,27	149,31	147,89	147,78	0,11	24	0	0	70,9	46,5	24,38	0,6	0,4
01.12.2024	2,2	3,853	0,003	157,5	155,48	153,93	153,89	0,04	24	0	0	71,5	46,5	25	0,6	0,4
02.12.2024	2,9	3,571	0,004	141,4	139,39	138,17	138	0,17	24	0	0	71,6	45,9	25,77	0,6	0,4
03.12.2024	-	3,357	0,003	139,47	137,6	136,33	136,2	0,13	24	0	0	71	46,4	24,56	0,6	0,4
04.12.2024	-	3,673	0,001	141,7	139,63	138,36	138,22	0,14	24	0	0	72,8	46,2	26,5	0,6	0,4
05.12.2024	-	3,588	0,006	138,53	136,5	135,27	135,12	0,15	24	0	0	72,8	46,3	26,45	0,6	0,4
06.12.2024	-	3,813	0,027	146,36	143,75	142,87	142,26	0,61	24	0	1	72,9	46,5	26,46	0,6	0,4
07.12.2024	-	4,001	0,008	139,35	137,06	135,8	135,63	0,17	24	0	0	75,7	46,3	29,39	0,6	0,4
08.12.2024	-	3,898	0,001	146,51	144,33	142,95	142,87	0,08	24	0	0	73,9	46,7	27,22	0,6	0,4
09.12.2024	-	3,94	0,002	148,71	146,58	145,11	145,07	0,04	24	0	0	73,8	46,7	27,1	0,6	0,4
10.12.2024	-	4,232	0,001	149,63	147,28	145,79	145,75	0,04	24	0	0	76,1	47,1	28,98	0,6	0,4
11.12.2024	-	3,91	0,001	146,06	143,88	142,46	142,39	0,07	24	0	0	74,3	46,9	27,42	0,6	0,4
12.12.2024	-	3,896	0,002	147,01	144,83	143,45	143,33	0,12	24	0	0	74	46,8	27,1	0,6	0,4
13.12.2024	-	4,273	0,007	142,96	140,48	139,2	138,99	0,21	24	0	0	77,5	46,9	30,59	0,6	0,4
14.12.2024	-	4,388	0,001	147,14	144,62	143,23	143,1	0,13	24	0	0	77,8	47,2	30,57	0,6	0,4
15.12.2024	-	3,934	0,001	159,45	157,39	155,66	155,7	-0,04	24	0	0	73,1	47,8	25,27	0,6	0,4
16.12.2024	-	3,323	0,005	144,56	142,7	141,27	141,14	0,13	24	0	0	71,2	47,8	23,45	0,6	0,4
17.12.2024	-	3,336	0,005	149,78	147,91	146,43	146,28	0,15	24	0	0	70,8	48,1	22,71	0,6	0,4
18.12.2024	-	3,405	0,003	152,39	150,48	148,99	148,84	0,15	24	0	0	70,8	48	22,8	0,6	0,4
19.12.2024	-	2,855	0,017	135,55	133,71	132,51	132,17	0,34	24	0	0	70,9	49,5	21,39	0,6	0,4
20.12.2024	-	3,159	0,013	152,24	150,39	148,87	148,65	0,22	24	0	0	70,3	49,1	21,14	0,6	0,4
21.12.2024	-	3,771	0,003	165,07	163,09	161,39	161,35	0,04	24	0	0	70,8	47,5	23,33	0,6	0,4
22.12.2024	-	3,711	0,001	165,96	164,01	162,28	162,27	0,01	24	0	0	70,4	47,6	22,85	0,6	0,4
23.12.2024	-	3,66	0,004	155,28	153,24	151,78	151,67	0,11	24	0	0	71	46,9	24,08	0,6	0,4
Итого:	3,8	109,591	0,171	4428,39	4366,13	4324,76	4320,11	4,65	720	0	-	72,49	47,18	25,31	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	178,373	7640,02	7512,45	7465,12	7430,12
23.12.2024	287,964	12068,41	11878,58	11789,88	11750,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения