

#112634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,831	0,013	141,95	139,64	138,5	138,2	0,3	24	0	0	73,9	46,4	27,55	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,871	0,009	148,52	146,28	144,96	144,76	0,2	24	0	0	73,5	46,9	26,63	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	3,721	0,003	159,71	157,69	156,14	156,02	0,12	24	0	0	70,9	47,1	23,78	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,497	0,007	147,72	145,7	144,39	144,17	0,22	24	0	0	70,9	46,8	24,14	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	3,612	0,006	153,88	151,81	150,43	150,22	0,21	24	0	0	70,8	46,9	23,92	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	3,748	0,003	163,56	161,48	159,87	159,78	0,09	24	0	0	70,9	47,5	23,41	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	3,746	0,005	164,36	162,27	160,67	160,53	0,14	24	0	0	70,9	47,6	23,26	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	3,865	0,003	163,59	161,42	159,9	159,74	0,16	24	0	0	71	46,9	24,1	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	3,658	0,004	154,85	152,7	151,35	151,12	0,23	24	0	0	70,9	46,8	24,08	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,862	0,01	153,57	151,29	150	149,73	0,27	24	0	0	72,4	46,7	25,65	0,6	0,4	4
03.01.2025	4,263	0,015	142,81	140,11	139,09	138,67	0,42	24	0	0	77,1	46,6	30,5	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	4,423	0,016	143,88	141,08	140	139,59	0,41	24	0	0	78,5	47	31,42	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	4,519	0,012	145,3	142,46	141,31	140,95	0,36	24	0	0	79,1	47,3	31,83	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	4,391	0,012	145,61	142,88	141,74	141,36	0,38	24	0	0	78,2	47,3	30,82	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,68	0,005	162,48	160,37	158,83	158,64	0,19	24	0	0	70,9	47,8	23,09	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,98	0,008	160,95	158,59	157,18	156,91	0,27	24	0	0	72,6	47,3	25,22	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	4,095	0,016	149,87	147,33	146,18	145,77	0,41	24	0	0	74,7	46,8	27,86	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,75	0,004	146,76	144,65	143,17	143,08	0,09	24	0	0	74,1	47,9	26,15	0,6	0,4	-
11.01.2025	4,291	0,001	149,1	146,64	145,28	145,13	0,15	24	0	0	76,2	46,7	29,47	0,6	0,4	-
12.01.2025	4,321	0,008	146,55	143,97	142,72	142,49	0,23	24	0	0	76,7	46,5	30,17	0,6	0,4	-
13.01.2025	4,372	0,012	144,49	141,73	140,69	140,29	0,4	24	0	0	77,4	46,5	30,92	0,6	0,4	-
14.01.2025	4,281	0,015	147,84	145,15	144,05	143,64	0,41	24	0	0	76,2	46,6	29,58	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,821	0,011	152,58	150,32	149,08	148,84	0,24	24	0	0	71,5	45,9	25,54	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,896	0,011	155,3	152,97	151,77	151,45	0,32	24	0	0	71,5	45,9	25,57	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,733	0,002	153,63	151,83	150,2	150,29	-0,09	24	0	0	70,7	45,9	24,86	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,73	0,007	150,27	148,16	146,87	146,68	0,19	24	0	0	71,4	46	25,32	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,832	0,01	155,48	153,19	151,95	151,65	0,3	24	0	0	71,2	46,1	25,12	0,6	0,4	-
20.01.2025	4,131	0,019	146,55	143,88	142,93	142,43	0,5	24	0	0	74,8	46,1	28,73	0,6	0,4	-
21.01.2025	4,209	0,021	142,97	140,21	139,31	138,8	0,51	24	0	0	76,4	46,3	30,03	0,6	0,4	-
22.01.2025	4,178	0,024	138,58	135,77	134,99	134,39	0,6	24	0	0	76,8	46,1	30,72	0,6	0,4	-
23.01.2025	4,222	0,022	142,42	139,65	138,76	138,24	0,52	24	0	0	76,5	46,3	30,23	0,6	0,4	-
Итого:	123,529	0	4675,13	4601,22	4562,31	4553,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,529															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	287,964	12068,41	11878,58	11789,88	11750,23
23.01.2025	411,493	16743,54	16479,8	16352,19	16303,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 14:18:19