

#27780#

Абонент: Зеленая 42-52, СКМ-2

УКП

Тип: СКМ-2
Номер: 0000110828
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.07.2023 по 23.08.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, т	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.07.2023	0,85	33,63	32,68	0,95	70,81	51,05	19,76	285,10	196,30	24,00
25-26.07.2023	0,81	33,31	32,35	0,96	71,29	50,79	20,50	277,80	196,00	24,00
26-27.07.2023	0,84	33,64	32,66	0,98	71,61	51,47	20,14	281,80	195,90	24,00
27-28.07.2023	0,87	34,59	33,62	0,97	70,90	50,77	20,13	283,00	195,90	24,00
28-29.07.2023	0,86	34,00	33,06	0,94	69,53	49,88	19,65	278,70	196,40	24,00
29-30.07.2023	0,84	33,47	32,52	0,95	71,39	51,10	20,29	286,50	197,10	24,00
30-31.07.2023	0,88	34,08	33,12	0,96	71,64	51,06	20,58	287,30	196,00	24,00
31-01.08.2023	0,86	33,94	32,97	0,97	70,70	50,99	19,71	290,70	195,90	24,00
01-02.08.2023	0,84	34,27	33,30	0,97	70,75	50,75	20,00	289,60	195,60	24,00
02-03.08.2023	0,57	36,80	36,23	0,57	66,90	50,17	16,73	276,10	212,60	24,00
03-04.08.2023	0,85	43,08	42,18	0,90	71,27	51,75	19,52	291,60	223,40	24,00
04-05.08.2023	0,85	43,16	42,27	0,89	71,36	51,43	19,93	284,60	215,70	24,00
05-06.08.2023	0,81	42,72	41,93	0,79	70,92	51,59	19,33	291,10	223,40	24,00
06-07.08.2023	0,86	44,11	43,29	0,82	69,96	50,96	19,00	291,80	223,80	24,00
07-08.08.2023	0,80	42,44	41,52	0,92	69,80	51,22	18,58	289,70	223,50	24,00
08-09.08.2023	0,89	46,26	45,25	1,01	70,27	50,88	19,39	288,90	223,70	24,00
09-10.08.2023	0,91	45,51	44,48	1,03	69,74	50,11	19,63	290,20	223,50	24,00
10-11.08.2023	0,89	44,17	43,19	0,98	70,85	50,82	20,03	293,00	223,10	24,00
11-12.08.2023	0,89	43,74	42,86	0,88	70,58	50,48	20,10	290,10	223,60	24,00
12-13.08.2023	0,88	44,93	44,09	0,84	71,41	51,16	20,25	291,30	224,30	24,00
13-14.08.2023	0,89	44,57	43,82	0,75	71,93	53,84	18,09	295,70	224,60	24,00
14-15.08.2023	0,86	42,78	42,09	0,69	71,68	51,31	20,37	292,80	223,90	24,00
15-16.08.2023	0,81	41,89	41,10	0,79	71,81	52,35	19,46	313,30	226,40	24,00
16-17.08.2023	0,81	36,67	36,05	0,62	70,84	50,72	20,12	319,20	208,70	24,00
17-18.08.2023	0,79	31,80	31,41	0,39	70,34	51,86	18,48	315,90	201,30	24,00
18-19.08.2023	0,79	32,12	31,52	0,60	69,87	53,61	16,26	311,70	203,10	24,00
19-20.08.2023	0,74	29,04	28,12	0,92	70,18	50,75	19,43	316,80	203,40	24,00
20-21.08.2023	0,77	27,98	27,03	0,95	70,40	47,32	23,08	319,60	203,40	24,00
21-22.08.2023	0,77	29,97	28,99	0,98	70,70	48,42	22,28	315,20	203,80	24,00
22-23.08.2023	0,80	29,84	28,78	1,06	70,68	48,40	22,28	313,00	204,00	24,00
23-24.08.2023	0,79	35,11	34,05	1,06	70,14	48,70	21,44	307,40	204,30	24,00
Итого	25,67	1 163,62	1 136,53	27,09	70,65	50,83	19,82	295,47	210,08	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. $dM=M1-M2: 0,39 / 1,06$ $dT = T1-T2: 19,82$

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2023	На 00:00 24.08.2023	Результат за период	На 24.08.2023 7:40:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 576,96	8 602,61	25,67	8 602,82
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	401 328,43	402 492,05	1 163,62	402 502,14
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т	398 771,31	399 907,85	1 136,53	399 917,58
Время наработки, Час	83 505,84	84 249,81	744,00	84 257,48
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.08.2023 9:41:17

Подписи
поставщика