

#30098#

Абонент: Зеленая 42-52, СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000110828
Конфигурация: U0 система 1

УКЛР

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.08.2023 по 23.09.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, т	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.08.2023	0,81	33,02	31,88	1,14	70,66	48,43	22,23	311,40	204,20	24,00
25-26.08.2023	0,77	32,73	31,68	1,05	71,69	49,48	22,21	313,20	204,00	24,00
26-27.08.2023	0,81	32,35	31,32	1,03	70,43	49,08	21,35	318,90	203,90	24,00
27-28.08.2023	0,79	31,66	30,58	1,08	71,03	49,28	21,75	313,70	203,70	24,00
28-29.08.2023	0,82	32,78	31,73	1,05	70,77	49,10	21,67	315,70	203,50	24,00
29-30.08.2023	0,78	32,05	30,99	1,06	70,73	49,40	21,33	316,90	203,50	24,00
30-31.08.2023	0,83	35,89	34,85	1,04	70,35	49,08	21,27	313,30	203,40	24,00
31-01.09.2023	0,86	34,44	33,98	0,46	70,44	48,66	21,78	316,40	203,50	24,00
01-02.09.2023	0,82	33,53	33,28	0,25	71,27	49,41	21,86	317,40	203,40	24,00
02-03.09.2023	0,89	35,25	34,94	0,31	70,97	49,03	21,94	316,00	203,70	24,00
03-04.09.2023	0,90	35,77	35,34	0,43	71,61	49,56	22,05	316,30	203,70	24,00
04-05.09.2023	0,86	34,34	33,55	0,79	71,70	49,55	22,15	316,40	203,60	24,00
05-06.09.2023	0,87	34,33	33,37	0,96	72,43	49,90	22,53	315,30	203,80	24,00
06-07.09.2023	0,85	33,52	32,45	1,07	72,47	49,72	22,75	315,50	203,90	24,00
07-08.09.2023	0,85	33,79	32,56	1,23	72,07	49,72	22,35	317,10	203,70	24,00
08-09.09.2023	0,84	33,90	32,65	1,25	73,71	50,63	23,08	313,80	203,30	24,00
09-10.09.2023	0,82	33,14	32,00	1,14	73,23	50,09	23,14	313,00	203,30	24,00
10-11.09.2023	0,85	34,17	33,11	1,06	73,02	49,59	23,43	313,10	203,60	24,00
11-12.09.2023	0,81	32,62	31,57	1,05	72,30	49,81	22,49	319,30	203,60	24,00
12-13.09.2023	0,78	36,08	35,06	1,02	71,14	49,74	21,40	316,70	203,60	24,00
13-14.09.2023	0,80	32,40	31,33	1,07	71,36	49,64	21,72	315,00	203,50	24,00
14-15.09.2023	0,77	32,23	31,02	1,21	71,86	50,25	21,61	313,20	203,40	24,00
15-16.09.2023	0,84	33,89	32,57	1,32	71,57	49,80	21,77	310,10	203,90	24,00
16-17.09.2023	0,85	34,38	33,13	1,25	73,20	50,60	22,60	307,20	204,10	24,00
17-18.09.2023	0,90	34,67	33,42	1,25	73,78	50,77	23,01	307,00	204,30	24,00
18-19.09.2023	0,84	33,76	32,59	1,17	72,02	50,01	22,01	309,10	204,70	24,00
19-20.09.2023	0,81	32,80	31,66	1,14	69,80	48,96	20,84	311,90	205,00	24,00
20-21.09.2023	0,84	34,02	32,87	1,15	69,47	48,52	20,95	310,10	205,40	24,00
21-22.09.2023	0,82	33,88	32,80	1,08	69,41	48,84	20,57	309,10	205,40	24,00
22-23.09.2023	0,82	35,07	34,01	1,06	69,20	48,66	20,54	304,00	204,50	24,00
23-24.09.2023	0,82	34,33	33,28	1,05	69,05	48,66	20,39	306,90	204,80	24,00
Итого	25,72	1 046,79	1 015,57	31,22	71,38	49,48	21,90	313,32	203,93	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,25 / 1,32 dT = T1-T2: 21,90

Показания интеграторов	На 00:00 24.08.2023	На 00:00 24.09.2023	Результат за период	На 24.09.2023 9:52:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 602,61	8 628,36	25,72	8 628,63
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	402 492,05	403 538,87	1 046,79	403 551,65
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т	399 907,85	400 923,42	1 015,57	400 935,74
Время наработки, Час	84 249,81	84 993,78	744,00	85 003,65
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 25.09.2023 7:55:01