

#32841#

Абонент: Зеленая 42-52, СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000110828
Конфигурация: UO система 1

УКЛР

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.09.2023 по 23.10.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, т	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.09.2023	0,87	35,29	34,19	1,10	69,36	48,47	20,89	302,00	204,30	24,00
25-26.09.2023	0,86	37,03	35,99	1,04	69,02	48,86	20,16	304,30	205,90	24,00
26-27.09.2023	0,85	36,82	35,84	0,98	69,29	49,05	20,24	305,60	206,60	24,00
27-28.09.2023	0,88	35,45	34,45	1,00	70,40	48,99	21,41	310,80	206,10	24,00
28-29.09.2023	0,92	35,98	34,97	1,01	71,20	49,58	21,62	312,10	206,10	24,00
29-30.09.2023	0,82	33,83	32,72	1,11	71,07	49,56	21,51	312,70	206,00	24,00
30-01.10.2023	0,87	35,03	33,95	1,08	72,33	50,38	21,95	312,20	206,10	24,00
01-02.10.2023	0,90	36,33	35,29	1,04	72,96	50,58	22,38	310,60	206,20	24,00
02-03.10.2023	0,87	35,40	34,32	1,08	72,30	50,22	22,08	310,60	205,70	24,00
03-04.10.2023	0,89	36,40	35,33	1,07	73,52	50,87	22,65	308,80	206,20	24,00
04-05.10.2023	0,90	39,43	38,35	1,08	73,05	50,82	22,23	306,40	206,70	24,00
05-06.10.2023	0,93	38,60	37,52	1,08	73,06	50,71	22,35	311,20	207,10	23,98
06-07.10.2023	0,95	37,11	35,99	1,12	73,65	50,59	23,06	310,30	207,80	24,00
07-08.10.2023	0,96	40,71	39,59	1,12	73,53	50,65	22,88	310,50	207,80	24,00
08-09.10.2023	1,05	39,41	38,24	1,17	73,31	50,79	22,52	308,90	208,40	24,00
09-10.10.2023	0,99	41,19	40,05	1,14	71,72	52,48	19,24	301,30	211,60	24,00
10-11.10.2023	0,99	38,32	37,15	1,17	71,28	49,87	21,41	315,00	208,40	24,00
11-12.10.2023	0,98	38,74	37,62	1,12	71,26	49,98	21,28	326,40	209,30	24,00
12-13.10.2023	1,04	38,97	38,86	0,11	71,79	50,06	21,73	344,60	211,70	24,00
13-14.10.2023	1,52	50,34	49,01	1,33	72,94	49,98	22,96	340,60	216,10	24,00
14-15.10.2023	2,22	70,60	69,38	1,22	73,22	49,48	23,74	339,90	217,30	24,00
15-16.10.2023	2,87	113,41	112,53	0,88	73,27	50,84	22,43	331,60	218,30	22,29
16-17.10.2023	3,15	114,70	113,72	0,98	74,03	51,30	22,73	337,70	219,10	24,00
17-18.10.2023	3,08	112,29	111,15	1,14	74,81	51,47	23,34	334,40	219,50	24,00
18-19.10.2023	2,95	103,02	101,66	1,36	75,23	51,43	23,80	335,30	219,20	24,00
19-20.10.2023	3,29	123,42	122,29	1,13	74,88	51,65	23,23	332,90	219,30	24,00
20-21.10.2023	3,55	131,37	130,37	1,00	75,52	51,65	23,87	333,10	220,50	24,00
21-22.10.2023	3,36	122,43	121,20	1,23	75,34	51,42	23,92	332,50	217,10	24,00
22-23.10.2023	2,98	102,52	101,12	1,40	74,78	49,47	25,31	340,50	219,50	24,00
23-24.10.2023	2,72	95,53	93,95	1,58	74,45	48,08	26,37	340,80	214,90	24,00
Итого	49,21	1 849,67	1 816,80	32,87	72,75	50,31	22,44	320,79	211,29	718,27

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,11 / 1,58 dT = T1-T2: 22,44

Показания интеграторов	На 00:00 24.09.2023	На 00:00 24.10.2023	Результат за период	На 24.10.2023 9:08:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 628,36	8 677,57	49,21	8 678,67
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	403 538,87	405 388,51	1 849,67	405 432,72
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т	400 923,42	402 740,22	1 816,80	402 783,99
Время наработки, Час	84 993,78	85 712,02	718,27	85 721,16
Время неработы, Час	---	---	1,73	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.10.2023 9:21:37

Подписи
поставщика