

#74247#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: УКЛР
Адрес: Ефремова,12
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000
Договорные расходы: Г под max = 180.00 м3/ч Г под min = 0.80 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут Г обр max = 72.00 м3/ч Г обр min = 0.28 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xA061 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Мг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.02.2024 | 62,36 | 48,81 | 13,55 | 76,01 | 74,67 | 56,54 | 55,83 | 18,84 | 7 | 7 | 0,998 | 0,921 | 24 | 0 | * |
| 23.02.2024 | 61,59 | 49,78 | 11,81 | 63,73 | 62,64 | 48,38 | 47,78 | 14,86 | 7 | 7 | 0,723 | 0,741 | 24 | 0 | * |
| 24.02.2024 | 60,7 | 49,12 | 11,58 | 75,57 | 74,3 | 55,96 | 55,26 | 19,04 | 7 | 7 | 0,858 | 0,937 | 24 | 0 | * |
| 25.02.2024 | 61,93 | 48,61 | 13,32 | 80,97 | 79,55 | 57,41 | 56,7 | 22,85 | 7 | 7 | 1,046 | 1,113 | 24 | 0 | * |
| 26.02.2024 | 61,26 | 47,74 | 13,52 | 75,71 | 74,4 | 58,21 | 57,53 | 16,87 | 7 | 7 | 0,992 | 0,807 | 24 | 0 | * |
| 27.02.2024 | 61,45 | 48,02 | 13,43 | 76,08 | 74,75 | 58,06 | 57,34 | 17,41 | 7 | 7 | 0,992 | 0,838 | 24 | 0 | * |
| 28.02.2024 | 61,84 | 48,24 | 13,6 | 76,81 | 75,49 | 57,89 | 57,17 | 18,32 | 7 | 7 | 1,015 | 0,885 | 24 | 0 | * |
| 29.02.2024 | 63,08 | 48,77 | 14,31 | 76,06 | 74,64 | 57,99 | 57,27 | 17,37 | 7 | 7 | 1,058 | 0,849 | 24 | 0 | * |
| 01.03.2024 | 62,61 | 48,65 | 13,96 | 75,62 | 74,26 | 57,95 | 57,23 | 17,03 | 7 | 7 | 1,029 | 0,83 | 24 | 0 | * |
| 02.03.2024 | 61,76 | 48,47 | 13,29 | 76,96 | 75,62 | 57,49 | 56,77 | 18,85 | 7 | 7 | 0,988 | 0,915 | 24 | 0 | * |
| 03.03.2024 | 61,8 | 48,26 | 13,54 | 78,05 | 76,69 | 57,21 | 56,5 | 20,19 | 7 | 7 | 1,024 | 0,976 | 24 | 0 | * |
| 04.03.2024 | 62,44 | 50,75 | 11,69 | 56,11 | 55,1 | 40,46 | 39,95 | 15,15 | 7 | 7 | 0,615 | 0,77 | 24 | 0 | * |
| 05.03.2024 | 63,39 | 50,54 | 12,85 | 81,09 | 79,62 | 63,06 | 62,34 | 17,28 | 7 | 7 | 1,019 | 0,875 | 24 | 0 | * |
| 06.03.2024 | 63,21 | 51,71 | 11,5 | 52,74 | 51,76 | 39,97 | 39,45 | 12,31 | 7 | 7 | 0,58 | 0,638 | 24 | 0 | * |
| 07.03.2024 | 64,99 | 52,99 | 12 | 88,42 | 86,74 | 68 | 67,14 | 19,6 | 7 | 7 | 1,027 | 1,04 | 24 | 0 | * |
| 08.03.2024 | 64,93 | 50,29 | 14,64 | 78,86 | 77,35 | 60,09 | 59,37 | 17,98 | 7 | 7 | 1,126 | 0,906 | 24 | 0 | * |
| 09.03.2024 | 65,99 | 50,4 | 15,59 | 73,85 | 72,4 | 56,5 | 55,78 | 16,62 | 7 | 7 | 1,123 | 0,839 | 24 | 0 | * |
| 10.03.2024 | 64,4 | 49,51 | 14,89 | 78,35 | 76,87 | 55,85 | 55,13 | 21,74 | 7 | 7 | 1,131 | 1,078 | 24 | 0 | * |
| 11.03.2024 | 61,31 | 47,64 | 13,67 | 74,77 | 73,48 | 56,38 | 55,73 | 17,75 | 7 | 7 | 1 | 0,847 | 24 | 0 | * |
| 12.03.2024 | 58,51 | 45,24 | 13,27 | 75,1 | 73,93 | 56,23 | 55,71 | 18,22 | 7 | 7 | 0,953 | 0,826 | 24 | 0 | * |
| 13.03.2024 | 60,73 | 47,15 | 13,58 | 75,41 | 74,13 | 56,14 | 55,61 | 18,52 | 7 | 7 | 0,994 | 0,875 | 24 | 0 | * |
| 14.03.2024 | 60,65 | 47,2 | 13,45 | 75,91 | 74,65 | 56,17 | 55,64 | 19,01 | 7 | 7 | 0,989 | 0,899 | 24 | 0 | * |
| 15.03.2024 | 61,15 | 47,88 | 13,27 | 75,46 | 74,16 | 56,14 | 55,54 | 18,62 | 7 | 7 | 0,971 | 0,893 | 24 | 0 | * |
| 16.03.2024 | 59,92 | 47,1 | 12,82 | 75,14 | 73,9 | 55,93 | 55,42 | 18,48 | 7 | 7 | 0,94 | 0,872 | 24 | 0 | * |
| 17.03.2024 | 60,72 | 47,23 | 13,49 | 76,48 | 75,2 | 55,1 | 54,59 | 20,61 | 7 | 7 | 0,997 | 0,975 | 24 | 0 | * |
| 18.03.2024 | 62,56 | 48,25 | 14,31 | 75,22 | 73,88 | 55,56 | 54,92 | 18,96 | 7 | 7 | 1,041 | 0,917 | 24 | 0 | * |
| 19.03.2024 | 63,83 | 49,26 | 14,57 | 73,73 | 72,36 | 55,52 | 54,84 | 17,52 | 7 | 7 | 1,044 | 0,865 | 24 | 0 | * |
| 20.03.2024 | 63,35 | 49,02 | 14,33 | 74,99 | 73,64 | 56,95 | 56,27 | 17,37 | 7 | 7 | 1,044 | 0,853 | 24 | 0 | * |
| 21.03.2024 | 59,73 | 46,93 | 12,8 | 74,12 | 72,89 | 55,2 | 54,67 | 18,22 | 7 | 7 | 0,933 | 0,857 | 24 | 0 | * |
| 22.03.2024 | 59,33 | 46,56 | 12,77 | 73,79 | 72,6 | 55,21 | 54,72 | 17,88 | 7 | 7 | 0,916 | 0,834 | 24 | 0 | * |
| 23.03.2024 | 58,21 | 45,57 | 12,64 | 74,43 | 73,25 | 54,96 | 54,48 | 18,77 | 7 | 7 | 0,909 | 0,857 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2315,5 | 2274,92 | 1732,5 | 1712,68 | 562,24 | | | 30,075 | 27,328 | 744 | 0 | |
| Средние: | 61,92 | 48,57 | 13,35 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

Итоговые значения на 25/03/24г. 13 ч.

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Мг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 25.03.2024 | 37607,12 | 36927,43 | 27948,55 | 27614,57 | 9312,86 | 473,955 | 11930 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11930ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

