

#120155#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хА061 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг кг/см2 | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.02.2025 | 76,36 | 50,36 | 26 | 294,93 | 287,38 | 306,08 | 302,47 | -15,09 | 7 | 7 | 6,708 | -0,739 | 24 | 0 | * |
| 23.02.2025 | 74,51 | 49,4 | 25,11 | 291,04 | 283,9 | 301,91 | 298,49 | -14,59 | 7 | 7 | 6,4 | -0,697 | 24 | 0 | * |
| 24.02.2025 | 72,49 | 48,98 | 23,51 | 295,01 | 288,11 | 305,83 | 302,39 | -14,28 | 7 | 7 | 6,065 | -0,678 | 24 | 0 | * |
| 25.02.2025 | 70,07 | 47,43 | 22,64 | 289,49 | 283,1 | 299,82 | 296,66 | -13,56 | 7 | 7 | 5,758 | -0,62 | 24 | 0 | * |
| 26.02.2025 | 69,53 | 47,18 | 22,35 | 286,38 | 280,17 | 296,08 | 293 | -12,83 | 7 | 7 | 5,648 | -0,584 | 24 | 0 | * |
| 27.02.2025 | 68,72 | 47,41 | 21,31 | 297,88 | 291,59 | 307,56 | 304,33 | -12,74 | 7 | 7 | 5,6 | -0,582 | 24 | 0 | * |
| 28.02.2025 | 68,91 | 47,19 | 21,72 | 294,55 | 288,26 | 303,44 | 300,3 | -12,04 | 7 | 7 | 5,684 | -0,547 | 24 | 0 | * |
| 01.03.2025 | 71,26 | 47,94 | 23,32 | 292,23 | 285,64 | 300,32 | 297,07 | -11,43 | 7 | 7 | 6,105 | -0,524 | 24 | 0 | * |
| 02.03.2025 | 71,13 | 48,15 | 22,98 | 294,07 | 287,45 | 301,92 | 298,67 | -11,22 | 7 | 7 | 6,055 | -0,519 | 24 | 0 | |
| 03.03.2025 | 69,51 | 47,54 | 21,97 | 294,42 | 288,03 | 302,18 | 298,99 | -10,96 | 7 | 7 | 5,799 | -0,499 | 24 | 0 | |
| 04.03.2025 | 68,45 | 47,12 | 21,33 | 294,17 | 287,98 | 302,06 | 298,93 | -10,95 | 7 | 7 | 5,618 | -0,493 | 24 | 0 | |
| 05.03.2025 | 68,6 | 47,43 | 21,17 | 295,04 | 288,79 | 303,33 | 300,15 | -11,36 | 7 | 7 | 5,568 | -0,516 | 24 | 0 | |
| 06.03.2025 | 68,63 | 47,96 | 20,67 | 298,34 | 292,01 | 307,32 | 304,02 | -12,01 | 7 | 7 | 5,45 | -0,557 | 24 | 0 | * |
| 07.03.2025 | 68,54 | 48,2 | 20,34 | 297,53 | 291,27 | 306,93 | 303,62 | -12,35 | 7 | 7 | 5,32 | -0,572 | 24 | 0 | * |
| 08.03.2025 | 68,47 | 48,18 | 20,29 | 296,92 | 290,64 | 306,52 | 303,18 | -12,54 | 7 | 7 | 5,285 | -0,581 | 24 | 0 | * |
| 09.03.2025 | 68,66 | 48,37 | 20,29 | 297,3 | 291 | 307,12 | 303,75 | -12,75 | 7 | 7 | 5,28 | -0,594 | 24 | 0 | * |
| 10.03.2025 | 68,84 | 49,16 | 19,68 | 305,44 | 298,95 | 315,79 | 312,23 | -13,28 | 7 | 7 | 5,222 | -0,632 | 24 | 0 | * |
| 11.03.2025 | 69,03 | 48,73 | 20,3 | 302,05 | 295,57 | 312,16 | 308,7 | -13,13 | 7 | 7 | 5,352 | -0,616 | 24 | 0 | * |
| 12.03.2025 | 69,36 | 48,62 | 20,74 | 303,64 | 297,13 | 313,67 | 310,18 | -13,05 | 7 | 7 | 5,518 | -0,611 | 24 | 0 | * |
| 13.03.2025 | 71,46 | 49,67 | 21,79 | 308,39 | 301,36 | 318,41 | 314,73 | -13,37 | 7 | 7 | 5,897 | -0,64 | 24 | 0 | * |
| 14.03.2025 | 72,51 | 49,58 | 22,93 | 301,8 | 294,76 | 311,61 | 308,04 | -13,28 | 7 | 7 | 6,094 | -0,639 | 24 | 0 | * |
| 15.03.2025 | 74,39 | 50,46 | 23,93 | 301,51 | 294,13 | 311,34 | 307,65 | -13,52 | 7 | 7 | 6,352 | -0,658 | 24 | 0 | * |
| 16.03.2025 | 73,92 | 50,04 | 23,88 | 301,94 | 294,62 | 311,94 | 308,33 | -13,71 | 7 | 7 | 6,338 | -0,662 | 24 | 0 | * |
| 17.03.2025 | 74,59 | 50,01 | 24,58 | 300,61 | 293,19 | 310,49 | 306,9 | -13,71 | 7 | 7 | 6,514 | -0,663 | 24 | 0 | * |
| 18.03.2025 | 72,9 | 49,6 | 23,3 | 304,44 | 297,23 | 314,96 | 311,33 | -14,1 | 7 | 7 | 6,217 | -0,677 | 24 | 0 | * |
| 19.03.2025 | 71,18 | 48,83 | 22,35 | 303,56 | 296,7 | 314,39 | 310,88 | -14,18 | 7 | 7 | 5,932 | -0,67 | 24 | 0 | * |
| 20.03.2025 | 69,62 | 48,23 | 21,39 | 301,11 | 294,56 | 312,04 | 308,66 | -14,1 | 7 | 7 | 5,613 | -0,66 | 24 | 0 | * |
| 21.03.2025 | 68,8 | 48,09 | 20,71 | 301,5 | 295,07 | 312,51 | 309,14 | -14,07 | 7 | 7 | 5,426 | -0,655 | 24 | 0 | * |
| 22.03.2025 | 69,26 | 48,22 | 21,04 | 302,08 | 295,6 | 312,92 | 309,53 | -13,93 | 7 | 7 | 5,541 | -0,649 | 24 | 0 | * |
| 23.03.2025 | 68,82 | 48,22 | 20,6 | 303,68 | 297,25 | 314,66 | 311,22 | -13,97 | 7 | 7 | 5,441 | -0,651 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 8951 | 8751,44 | 9245,3 | 9143,54 | -392,1 | | | 173,8 | -18,385 | 720 | 0 | |
| Средние: | 70,61 | 48,54 | 22,07 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 21/02/2524:00 | 42320,02 | 41358,83 | 44805,09 | 44329,51 | -2970,68 | 839,596 | -115,849 | 7644 | 0 |
| 23/03/2524:00 | 51271,07 | 50110,27 | 54050,4 | 53473,05 | -3362,78 | 1013,396 | -134,234 | 8364 | 0 |
| Итого: | 8951,05 | 8751,44 | 9245,31 | 9143,54 | -392,1 | 173,8 | -18,385 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8404ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

