

#125621#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова, 12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 22.03.2025 | 61,68 | 48,28 | 13,4 | 73,24 | 71,96 | 61,06 | 60,34 | 11,62 | 7 | 7 | 0,954 | 24 | 0 | * |
| 23.03.2025 | 61,33 | 48,07 | 13,26 | 72,84 | 71,59 | 60,64 | 59,93 | 11,66 | 7 | 7 | 0,939 | 24 | 0 | * |
| 24.03.2025 | 61,41 | 48,16 | 13,25 | 73,2 | 71,94 | 61,33 | 60,61 | 11,33 | 7 | 7 | 0,941 | 24 | 0 | * |
| 25.03.2025 | 61,38 | 48,23 | 13,15 | 72,26 | 71,03 | 61,09 | 60,37 | 10,66 | 7 | 7 | 0,926 | 24 | 0 | * |
| 26.03.2025 | 61,43 | 48,38 | 13,05 | 71,41 | 70,21 | 61,06 | 60,34 | 9,87 | 7 | 7 | 0,906 | 24 | 0 | * |
| 27.03.2025 | 61,78 | 48,55 | 13,23 | 72,21 | 70,98 | 60,7 | 59,98 | 11 | 7 | 7 | 0,929 | 24 | 0 | * |
| 28.03.2025 | 61,59 | 48,55 | 13,04 | 71,51 | 70,26 | 60,69 | 59,97 | 10,29 | 7 | 7 | 0,904 | 24 | 0 | * |
| 29.03.2025 | 61,89 | 48,73 | 13,16 | 73,21 | 71,93 | 60,24 | 59,52 | 12,41 | 7 | 7 | 0,931 | 24 | 0 | * |
| 30.03.2025 | 61,18 | 48,48 | 12,7 | 73,19 | 71,96 | 59,61 | 58,9 | 13,06 | 7 | 7 | 0,905 | 24 | 0 | * |
| 31.03.2025 | 61,75 | 48,86 | 12,89 | 71,89 | 70,65 | 59,58 | 58,86 | 11,79 | 7 | 7 | 0,901 | 24 | 0 | * |
| 01.04.2025 | 61,56 | 48,64 | 12,92 | 71,23 | 70 | 59,83 | 59,11 | 10,89 | 7 | 7 | 0,894 | 24 | 0 | * |
| 02.04.2025 | 61,64 | 48,57 | 13,07 | 70,88 | 69,67 | 59,86 | 59,14 | 10,53 | 7 | 7 | 0,9 | 24 | 0 | * |
| 03.04.2025 | 62,07 | 49,06 | 13,01 | 73,32 | 72,03 | 60,39 | 59,67 | 12,36 | 7 | 7 | 0,921 | 24 | 0 | * |
| 04.04.2025 | 61,86 | 48,6 | 13,26 | 71,31 | 70,08 | 59,37 | 58,65 | 11,43 | 7 | 7 | 0,919 | 24 | 0 | * |
| 05.04.2025 | 63,46 | 49,02 | 14,44 | 70,68 | 69,4 | 59,29 | 58,57 | 10,83 | 7 | 7 | 0,99 | 24 | 0 | * |
| 06.04.2025 | 65,06 | 50,01 | 15,05 | 74,41 | 72,97 | 58,35 | 57,63 | 15,34 | 7 | 7 | 1,081 | 24 | 0 | * |
| 07.04.2025 | 64,63 | 49,77 | 14,86 | 71,65 | 70,28 | 58,99 | 58,27 | 12,01 | 7 | 7 | 1,033 | 24 | 0 | * |
| 08.04.2025 | 63,09 | 48,92 | 14,17 | 71,61 | 70,31 | 58,92 | 58,2 | 12,11 | 7 | 7 | 0,987 | 24 | 0 | * |
| 09.04.2025 | 62,98 | 48,91 | 14,07 | 70,71 | 69,45 | 59,02 | 58,3 | 11,15 | 7 | 7 | 0,964 | 24 | 0 | * |
| 10.04.2025 | 63,22 | 48,81 | 14,41 | 69,77 | 68,53 | 58,98 | 58,26 | 10,27 | 7 | 7 | 0,979 | 24 | 0 | * |
| 11.04.2025 | 61,54 | 48,29 | 13,25 | 72,88 | 71,63 | 58,44 | 57,74 | 13,89 | 7 | 7 | 0,937 | 24 | 0 | * |
| 12.04.2025 | 61,57 | 48,04 | 13,53 | 70,3 | 69,1 | 58,45 | 57,73 | 11,37 | 7 | 7 | 0,922 | 24 | 0 | * |
| 13.04.2025 | 62,06 | 48,28 | 13,78 | 73,01 | 71,73 | 57,92 | 57,21 | 14,52 | 7 | 7 | 0,973 | 24 | 0 | * |
| 14.04.2025 | 62,1 | 48,5 | 13,6 | 70,73 | 69,51 | 58,53 | 57,81 | 11,7 | 7 | 7 | 0,938 | 24 | 0 | * |
| 15.04.2025 | 61,37 | 48,37 | 13 | 70,35 | 69,14 | 58,16 | 57,46 | 11,68 | 7 | 7 | 0,888 | 24 | 0 | * |
| 16.04.2025 | 60,33 | 47,5 | 12,83 | 68,02 | 66,89 | 57,15 | 56,51 | 10,38 | 7 | 7 | 0,852 | 24 | 0 | * |
| 17.04.2025 | 60,54 | 47,96 | 12,58 | 72,37 | 71,18 | 56,5 | 55,85 | 15,33 | 7 | 7 | 0,882 | 24 | 0 | * |
| 18.04.2025 | 60,52 | 47,88 | 12,64 | 70,84 | 69,65 | 56,91 | 56,27 | 13,38 | 7 | 7 | 0,867 | 24 | 0 | * |
| 19.04.2025 | 59,6 | 47,23 | 12,37 | 71,47 | 70,28 | 56,11 | 55,58 | 14,7 | 7 | 7 | 0,854 | 24 | 0 | * |
| 20.04.2025 | 60,29 | 47,57 | 12,72 | 71,37 | 70,17 | 57,04 | 56,41 | 13,76 | 7 | 7 | 0,882 | 24 | 0 | * |
| 21.04.2025 | 60,24 | 47,01 | 13,23 | 68,96 | 67,82 | 57,34 | 56,77 | 11,05 | 7 | 7 | 0,889 | 24 | 0 | * |
| 22.04.2025 | 60,1 | 46,7 | 13,4 | 70,39 | 69,2 | 57,13 | 56,62 | 12,58 | 7 | 7 | 0,914 | 24 | 0 | * |
| 23.04.2025 | 59,83 | 46,7 | 13,13 | 70,91 | 69,75 | 56,65 | 56,15 | 13,6 | 7 | 7 | 0,909 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2362,1 | 2321,28 | 1945,3 | 1922,73 | 398,55 | | | 30,611 | 792 | 0 | |
| Средние: | 61,66 | 48,32 | 13,34 | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 21/03/2524:00 | 24069,03 | 23654,67 | 18969,84 | 18773,73 | 4880,94 | 316,32 | 8316 | 0 |
| 23/04/2524:00 | 26431,16 | 25975,95 | 20915,17 | 20696,46 | 5279,49 | 346,931 | 9108 | 0 |
| Итого: | 2362,13 | 2321,28 | 1945,33 | 1922,73 | 398,55 | 30,611 | 792 | 0 |

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9219ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

