

#84181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4977
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169909
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	5,46	-0,686	280,26	292,07	274,09	288,96	-14,87	24	0	1	70,1	47,6	22,54	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	5,282	-0,703	284,39	296,56	278,23	293,38	-15,15	24	0	1	69,6	48	21,62	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	4,986	-0,702	280,32	292,65	274,4	289,54	-15,14	24	0	1	68,5	47,6	20,82	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	4,843	-0,713	284,33	296,86	278,4	293,65	-15,25	24	0	1	68,2	48,1	20,07	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	4,716	-0,738	289,8	302,59	283,69	299,16	-15,47	24	0	1	68,5	49,2	19,32	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	4,559	-0,758	291,69	304,58	285,46	301,01	-15,55	24	0	1	68,9	50,2	18,73	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	4,148	-0,768	289,96	303	283,82	299,31	-15,49	24	0	1	68,6	51,1	17,43	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	2,502	-0,557	181,99	192,3	178,18	190,02	-11,84	24	0	1	68,1	50,7	17,4	0,7	0,7	-
Итого:	36,496	0	2182,74	2280,61	2136,27	2255,03	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,496															

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	35,659	1799,68	1869,91	1761,4	1851,23
01.05.2024	72,155	3982,42	4150,52	3897,67	4106,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 14:20:55