

#89960#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2024	60,38	47,71	12,67	69,19	68,04	51,76	51,28	16,76	7	7	0,857	24	0	*
23.06.2024	60,01	47,43	12,58	71,83	70,64	51,37	50,89	19,75	7	7	0,877	24	0	*
24.06.2024	60,3	47,32	12,98	69,18	68,02	51,77	51,29	16,73	7	7	0,87	24	0	*
25.06.2024	60,86	47,78	13,08	69,81	68,62	51,76	51,28	17,34	7	7	0,885	24	0	*
26.06.2024	61,21	48,4	12,81	69,39	68,19	51,91	51,43	16,76	7	7	0,863	24	0	*
27.06.2024	61,01	48,45	12,56	66,87	65,73	52,11	51,63	14,1	7	7	0,814	24	0	*
28.06.2024	61,13	48,81	12,32	66,22	65,09	52,18	51,69	13,4	7	7	0,795	24	0	*
29.06.2024	60,5	48,21	12,29	67,41	66,26	52,05	51,57	14,69	7	7	0,801	24	0	*
30.06.2024	60,79	48,61	12,18	68,49	67,3	51,9	51,42	15,88	7	7	0,811	24	0	*
01.07.2024	59,54	47,67	11,87	66,51	65,41	52,2	51,72	13,69	7	7	0,768	24	0	*
02.07.2024	59,42	47,47	11,95	67,05	65,95	52	51,52	14,43	7	7	0,785	24	0	*
03.07.2024	58,77	46,65	12,12	67,04	65,94	51,96	51,48	14,46	7	7	0,79	24	0	*
04.07.2024	60,37	47,47	12,9	67,88	66,73	51,81	51,33	15,4	7	7	0,849	24	0	*
05.07.2024	60,16	47,35	12,81	67,95	66,8	51,86	51,38	15,42	7	7	0,846	24	0	*
06.07.2024	60,92	47,9	13,02	67,35	66,21	51,9	51,42	14,79	7	7	0,854	24	0	*
07.07.2024	60,78	48,09	12,69	68,75	67,59	51,78	51,3	16,29	7	7	0,847	24	0	*
08.07.2024	60,79	48,03	12,76	68,02	66,87	51,92	51,44	15,43	7	7	0,844	24	0	*
09.07.2024	60,87	48,43	12,44	65,9	64,79	51,51	50,98	13,81	7	7	0,799	24	0	*
10.07.2024	61,22	48,94	12,28	68,51	67,37	53,5	52,97	14,4	7	7	0,82	24	0	*
11.07.2024	58,36	46,82	11,54	57,86	56,97	41,62	41,22	15,75	7	7	0,643	24	0	*
12.07.2024	60,63	48,26	12,37	65,58	64,48	51,52	51,04	13,44	7	7	0,789	24	0	*
13.07.2024	59,14	47,4	11,74	65,95	64,89	51,41	50,93	13,96	7	7	0,757	24	0	*
14.07.2024	60,86	48,2	12,66	68,11	66,96	51,33	50,85	16,11	7	7	0,836	24	0	*
15.07.2024	60,88	48,3	12,58	66,13	64,99	51,5	51,02	13,97	7	7	0,807	24	0	*
16.07.2024	60,14	48,33	11,81	67,54	66,41	51,51	51,03	15,38	7	7	0,779	24	0	*
17.07.2024	59,92	47,96	11,96	66,33	65,21	51,52	51,04	14,17	7	7	0,77	24	0	*
18.07.2024	60,79	48,41	12,38	66,24	65,11	51,66	51,18	13,93	7	7	0,8	24	0	*
19.07.2024	60,74	48,25	12,49	67,32	66,19	51,6	51,12	15,07	7	7	0,821	24	0	*
20.07.2024	60,56	48,12	12,44	66,6	65,46	51,52	51,04	14,42	7	7	0,807	24	0	*
21.07.2024	60,37	48,15	12,22	69,06	67,9	51,23	50,75	17,15	7	7	0,819	24	0	*
22.07.2024	60,79	48,51	12,28	67,07	65,94	51,58	51,1	14,84	7	7	0,8	24	0	*
23.07.2024	60,89	48,51	12,38	67,3	66,15	51,48	51	15,15	7	7	0,808	24	0	*
Итого:				2154,4	2118,21	1646,7	1631,34	486,87			26,011	768	0	
Средние:	60,4	47,99	12,41						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2424:00	5311,15	5222,33	3969,63	3931,94	1290,39	66,134	1764	0
23/07/2424:00	7465,59	7340,54	5616,36	5563,28	1777,26	92,145	2532	0
Итого:	2154,44	2118,21	1646,73	1631,34	486,87	26,011	768	0

Период нормальной работы: 768ч

Период отсутств. счета: тепл.энергии: 0ч

Время работы прибора после сброса: 2542ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

