

#91693#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/07/24г.-22/08/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова.12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2024	60,79	48,51	12,28	67,07	65,94	51,58	51,1	14,84	7	7	0,8	24	0	*
23.07.2024	60,89	48,51	12,38	67,3	66,15	51,48	51	15,15	7	7	0,808	24	0	*
24.07.2024	60,78	48,36	12,42	67,65	66,51	51,6	51,12	15,39	7	7	0,818	24	0	*
25.07.2024	60,43	47,95	12,48	66,15	65,03	51,68	51,2	13,83	7	7	0,804	24	0	*
26.07.2024	60,85	48,18	12,67	66,62	65,5	51,6	51,12	14,38	7	7	0,824	24	0	*
27.07.2024	60,85	48,32	12,53	67,75	66,61	51,36	50,88	15,73	7	7	0,825	24	0	*
28.07.2024	57,8	46,58	11,22	68,49	67,42	51,1	50,62	16,8	7	7	0,76	24	0	*
29.07.2024	58,92	46,68	12,24	68,23	67,13	51,29	50,81	16,32	7	7	0,807	24	0	*
30.07.2024	60,06	47,34	12,72	66,03	64,94	51,5	51,02	13,92	7	7	0,82	24	0	*
31.07.2024	60,39	47,58	12,81	66,67	65,55	51,4	50,92	14,63	7	7	0,833	24	0	*
01.08.2024	60,52	47,74	12,78	66,3	65,17	51,45	50,97	14,2	7	7	0,824	24	0	*
02.08.2024	60,97	48,14	12,83	68,12	66,96	51,26	50,78	16,18	7	7	0,849	24	0	*
03.08.2024	60,83	47,93	12,9	66,36	65,2	51,32	50,84	14,36	7	7	0,831	24	0	*
04.08.2024	60,93	48,13	12,8	67,27	66,13	51,24	50,76	15,37	7	7	0,837	24	0	*
05.08.2024	58,85	46,85	12	66,76	65,69	51,3	50,82	14,87	7	7	0,777	24	0	*
06.08.2024	60,44	47,66	12,78	65,57	64,46	51,64	51,15	13,31	7	7	0,817	24	0	*
07.08.2024	60,36	47,68	12,68	66,17	65,04	51,33	50,85	14,19	7	7	0,816	24	0	*
08.08.2024	59,97	47,66	12,31	65,74	64,64	51,25	50,77	13,87	7	7	0,788	24	0	*
09.08.2024	59,83	47,44	12,39	65,58	64,5	51,35	50,87	13,63	7	7	0,788	24	0	*
10.08.2024	58,73	46,65	12,08	66,14	65,08	51,31	50,83	14,25	7	7	0,781	24	0	*
11.08.2024	57,88	46,13	11,75	67,81	66,77	51,07	50,59	16,18	7	7	0,775	24	0	*
12.08.2024	59,58	46,92	12,66	65,23	64,16	51,43	50,95	13,21	7	7	0,802	24	0	*
13.08.2024	60,01	47,28	12,73	66,93	65,81	51,24	50,76	15,05	7	7	0,827	24	0	*
14.08.2024	60,55	47,65	12,9	55,59	54,65	41,22	40,81	13,84	7	7	0,691	24	0	*
15.08.2024	60,91	49,29	11,62	71,26	70,06	56,57	55,85	14,21	7	7	0,809	24	0	*
16.08.2024	60,87	49,2	11,67	71,03	69,85	56,71	55,99	13,86	7	7	0,806	24	0	*
17.08.2024	60,93	49,24	11,69	72,21	70,98	56,48	55,76	15,22	7	7	0,816	24	0	*
18.08.2024	61,45	49,7	11,75	72,43	71,18	56,34	55,62	15,56	7	7	0,826	24	0	*
19.08.2024	60,63	48,73	11,9	70,27	69,1	56,64	55,93	13,17	7	7	0,82	24	0	*
20.08.2024	60,75	48,6	12,15	42,71	42	35,15	34,71	7,29	7	7	0,505	24	0	*
21.08.2024	23,56	22,34	1,22	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.08.2024	59,44	35,15	24,29	1,52	1,49	0,62	0,62	0,87	7	7	0,042	24	0	*
Итого:				1992,9	1959,7	1541,5	1526,02	433,68			23,926	768	0	
Средние:	59,05	46,69	12,36						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2424:00	7331,22	7208,45	5513,3	5461,18	1747,27	90,537	2484	0
22/08/2424:00	9324,18	9168,15	7054,81	6987,2	2180,95	114,463	3252	0
Итого:	1992,96	1959,7	1541,51	1526,02	433,68	23,926	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3267ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

