

#91694#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/07/24г.-22/08/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2024	26,03	24,98	1,05	0	0	5,47	5,47	-5,47	7	7	-0,115	-0,115	24	0	*
23.07.2024	26,46	25,45	1,01	0	0	5,56	5,56	-5,56	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
24.07.2024	25,62	24,4	1,22	0	0	5,54	5,54	-5,54	7	7	-0,119	-0,119	24	0	*
25.07.2024	25,48	24,36	1,12	0	0	5,57	5,57	-5,57	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
26.07.2024	25,35	24,22	1,13	0	0	5,6	5,6	-5,6	7	7	-0,117	-0,117	24	0	*
27.07.2024	25,91	24,88	1,03	0	0	5,66	5,66	-5,66	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
28.07.2024	25,07	23,82	1,25	0	0	5,64	5,64	-5,64	7	7	-0,112	-0,112	24	0	*
29.07.2024	24	22,74	1,26	0	0	5,52	5,52	-5,52	7	7	-0,099	-0,099	24	0	*
30.07.2024	24,37	23,21	1,16	0	0	5,6	5,6	-5,6	7	7	-0,104	-0,104	24	0	*
31.07.2024	24,77	23,68	1,09	0	0	5,65	5,65	-5,65	7	7	-0,113	-0,113	24	0	*
01.08.2024	24,9	23,79	1,11	0	0	5,68	5,68	-5,68	7	7	-0,117	-0,117	24	0	*
02.08.2024	24,44	23,15	1,29	0	0	5,66	5,66	-5,66	7	7	-0,108	-0,108	24	0	*
03.08.2024	24,62	23,36	1,26	0	0	5,69	5,69	-5,69	7	7	-0,113	-0,113	24	0	*
04.08.2024	25,07	23,88	1,19	0	0	5,74	5,74	-5,74	7	7	-0,118	-0,118	24	0	*
05.08.2024	24,97	23,74	1,23	0	0	5,74	5,74	-5,74	7	7	-0,119	-0,119	24	0	*
06.08.2024	24,54	23,21	1,33	0	0	5,72	5,72	-5,72	7	7	-0,116	-0,116	24	0	*
07.08.2024	24,74	23,44	1,3	0	0	5,74	5,74	-5,74	7	7	-0,118	-0,118	24	0	*
08.08.2024	25,19	23,99	1,2	0	0	5,78	5,78	-5,78	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
09.08.2024	25,68	24,61	1,07	0	0	5,83	5,83	-5,83	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
10.08.2024	25,64	24,56	1,08	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
11.08.2024	25,17	24,05	1,12	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
12.08.2024	24,89	23,9	0,99	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
13.08.2024	24,17	23	1,17	0	0	5,8	5,8	-5,8	7	7	-0,116	-0,116	24	0	*
14.08.2024	24,52	23,45	1,07	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,116	-0,116	24	0	*
15.08.2024	24,86	23,78	1,08	0	0	5,84	5,84	-5,84	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
16.08.2024	25,53	24,49	1,04	0	0	5,86	5,86	-5,86	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
17.08.2024	26,1	25,08	1,02	0	0	5,89	5,89	-5,89	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
18.08.2024	25,92	24,73	1,19	0	0	5,87	5,87	-5,87	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
19.08.2024	25,42	24,09	1,33	0	0	5,85	5,85	-5,85	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
20.08.2024	24,72	23,22	1,5	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,118	-0,118	24	0	*
21.08.2024	23,82	22,82	1	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,114	-0,114	24	0	*
22.08.2024	22,47	21,97	0,5	0	0	5,77	5,77	-5,77	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
Итого:				0	0	183,16	183,16	-183,16			-3,709	-3,709	768	0	
Средние:	25,01	23,87	1,13						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2424:00	3982,42	3897,67	4495,1	4450,84	-553,17	65,854	-15,898	2484	0
22/08/2424:00	3982,42	3897,67	4678,26	4634	-736,33	62,145	-19,607	3252	0
Итого:	0	0	183,16	183,16	-183,16	-3,709	-3,709	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3267ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

