

#94020#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: _ УКЛР

Адрес: _ Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 22.08.2024 | 59,44 | 35,15 | 24,29 | 1,52 | 1,49 | 0,62 | 0,62 | 0,87 | 7 | 7 | 0,042 | 24 | 0 | * |
| 23.08.2024 | 62,59 | 49,08 | 13,51 | 31,71 | 31,15 | 19,48 | 19,23 | 11,92 | 7 | 7 | 0,426 | 24 | 0 | * |
| 24.08.2024 | 62,21 | 49,13 | 13,08 | 76,73 | 75,34 | 56,64 | 55,93 | 19,41 | 7 | 7 | 0,978 | 24 | 0 | * |
| 25.08.2024 | 62,31 | 48,63 | 13,68 | 73,07 | 71,78 | 56,51 | 55,79 | 15,99 | 7 | 7 | 0,973 | 24 | 0 | * |
| 26.08.2024 | 61,18 | 48,28 | 12,9 | 70,64 | 69,44 | 56,67 | 56,04 | 13,4 | 7 | 7 | 0,893 | 24 | 0 | * |
| 27.08.2024 | 59,22 | 47,07 | 12,15 | 71,77 | 70,63 | 56,63 | 55,96 | 14,67 | 7 | 7 | 0,855 | 24 | 0 | * |
| 28.08.2024 | 61,57 | 48,27 | 13,3 | 70,84 | 69,62 | 56,98 | 56,26 | 13,36 | 7 | 7 | 0,916 | 24 | 0 | * |
| 29.08.2024 | 61,81 | 48,73 | 13,08 | 71,15 | 69,93 | 57,02 | 56,3 | 13,63 | 7 | 7 | 0,903 | 24 | 0 | * |
| 30.08.2024 | 62,89 | 49,71 | 13,18 | 70,53 | 69,26 | 57,26 | 56,54 | 12,72 | 7 | 7 | 0,905 | 24 | 0 | * |
| 31.08.2024 | 61,66 | 48,78 | 12,88 | 70,82 | 69,6 | 57,13 | 56,41 | 13,19 | 7 | 7 | 0,893 | 24 | 0 | * |
| 01.09.2024 | 61,81 | 48,89 | 12,92 | 72,7 | 71,44 | 56,7 | 55,98 | 15,46 | 7 | 7 | 0,914 | 24 | 0 | * |
| 02.09.2024 | 62,37 | 48,95 | 13,42 | 71,69 | 70,42 | 56,84 | 56,12 | 14,3 | 7 | 7 | 0,932 | 24 | 0 | * |
| 03.09.2024 | 62,98 | 49,27 | 13,71 | 70,11 | 68,85 | 57,02 | 56,3 | 12,55 | 7 | 7 | 0,937 | 24 | 0 | * |
| 04.09.2024 | 62,47 | 49,41 | 13,06 | 71,1 | 69,83 | 56,79 | 56,07 | 13,76 | 7 | 7 | 0,908 | 24 | 0 | * |
| 05.09.2024 | 63,67 | 49,99 | 13,68 | 70,04 | 68,75 | 56,93 | 56,21 | 12,54 | 7 | 7 | 0,935 | 24 | 0 | * |
| 06.09.2024 | 62,79 | 49,47 | 13,32 | 70,42 | 69,14 | 56,91 | 56,19 | 12,95 | 7 | 7 | 0,914 | 24 | 0 | * |
| 07.09.2024 | 62,21 | 49,19 | 13,02 | 69,81 | 68,6 | 57,05 | 56,33 | 12,27 | 7 | 7 | 0,886 | 24 | 0 | * |
| 08.09.2024 | 63,14 | 49,79 | 13,35 | 70,9 | 69,64 | 56,86 | 56,14 | 13,5 | 7 | 7 | 0,921 | 24 | 0 | * |
| 09.09.2024 | 62,74 | 49,48 | 13,26 | 70,54 | 69,29 | 57,02 | 56,3 | 12,99 | 7 | 7 | 0,912 | 24 | 0 | * |
| 10.09.2024 | 59,5 | 47,72 | 11,78 | 72,73 | 71,54 | 56,58 | 55,99 | 15,55 | 7 | 7 | 0,841 | 24 | 0 | * |
| 11.09.2024 | 61,21 | 48,18 | 13,03 | 70,78 | 69,58 | 57,01 | 56,33 | 13,25 | 7 | 7 | 0,902 | 24 | 0 | * |
| 12.09.2024 | 61,1 | 48,18 | 12,92 | 71,36 | 70,16 | 56,62 | 55,94 | 14,22 | 7 | 7 | 0,901 | 24 | 0 | * |
| 13.09.2024 | 59,24 | 46,82 | 12,42 | 71,94 | 70,78 | 56,59 | 56,07 | 14,71 | 7 | 7 | 0,865 | 24 | 0 | * |
| 14.09.2024 | 59,63 | 46,91 | 12,72 | 72,44 | 71,28 | 56,08 | 55,59 | 15,69 | 7 | 7 | 0,9 | 24 | 0 | * |
| 15.09.2024 | 59,71 | 46,9 | 12,81 | 72,72 | 71,53 | 55,87 | 55,36 | 16,17 | 7 | 7 | 0,902 | 24 | 0 | * |
| 16.09.2024 | 60,86 | 47,8 | 13,06 | 72,29 | 71,06 | 57,38 | 56,7 | 14,36 | 7 | 7 | 0,917 | 24 | 0 | * |
| 17.09.2024 | 62,84 | 49,02 | 13,82 | 71,31 | 70,02 | 57,22 | 56,5 | 13,52 | 7 | 7 | 0,955 | 24 | 0 | * |
| 18.09.2024 | 62,71 | 49,08 | 13,63 | 71,36 | 70,09 | 56,54 | 55,83 | 14,26 | 7 | 7 | 0,944 | 24 | 0 | * |
| 19.09.2024 | 62,6 | 48,97 | 13,63 | 70,36 | 69,13 | 56,65 | 55,93 | 13,2 | 7 | 7 | 0,932 | 24 | 0 | * |
| 20.09.2024 | 62,5 | 48,73 | 13,77 | 69,33 | 68,09 | 56,8 | 56,08 | 12,01 | 7 | 7 | 0,932 | 24 | 0 | * |
| 21.09.2024 | 62,8 | 48,95 | 13,85 | 70,22 | 68,97 | 56,57 | 55,85 | 13,12 | 7 | 7 | 0,945 | 24 | 0 | * |
| 22.09.2024 | 62,64 | 49,07 | 13,57 | 52,18 | 51,24 | 40,57 | 40,06 | 11,18 | 7 | 7 | 0,671 | 24 | 0 | * |
| 23.09.2024 | 62,67 | 49,04 | 13,63 | 73,08 | 71,79 | 58,38 | 57,66 | 14,13 | 7 | 7 | 0,968 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2228,1 | 2189,46 | 1765,9 | 1744,61 | 444,85 | | | 28,618 | 792 | 0 | |
| Средние: | 61,79 | 48,26 | 13,52 | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 21/08/2424:00 | 9322,66 | 9166,66 | 7054,19 | 6986,58 | 2180,08 | 114,421 | 3228 | 0 |
| 23/09/2424:00 | 11550,85 | 11356,12 | 8820,11 | 8731,19 | 2624,93 | 143,039 | 4020 | 0 |
| Итого: | 2228,19 | 2189,46 | 1765,92 | 1744,61 | 444,85 | 28,618 | 792 | 0 |

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4058ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

