

#97932#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2024	62,64	49,07	13,57	52,18	51,24	40,57	40,06	11,18	7	7	0,671	24	0	*
23.09.2024	62,67	49,04	13,63	73,08	71,79	58,38	57,66	14,13	7	7	0,968	24	0	*
24.09.2024	62,43	48,81	13,62	71,75	70,47	58,65	57,93	12,54	7	7	0,954	24	0	*
25.09.2024	62,36	48,73	13,63	72,46	71,19	58,1	57,38	13,81	7	7	0,959	24	0	*
26.09.2024	62,19	48,68	13,51	72,05	70,8	58,01	57,29	13,51	7	7	0,949	24	0	*
27.09.2024	61,13	47,78	13,35	71,96	70,76	57,97	57,25	13,51	7	7	0,935	24	0	*
28.09.2024	58,52	46,17	12,35	73,44	72,29	57,2	56,68	15,61	7	7	0,886	24	0	*
29.09.2024	59,4	46,59	12,81	76,49	75,26	56,68	56,19	19,07	7	7	0,952	24	0	*
30.09.2024	60,33	46,69	13,64	73,15	71,93	57,69	57,13	14,8	7	7	0,967	24	0	*
01.10.2024	60,76	46,72	14,04	73,82	72,59	57,46	56,91	15,68	7	7	1,009	24	0	*
02.10.2024	61,19	47,53	13,66	73,6	72,36	55,53	54,94	17,42	7	7	0,971	24	0	*
03.10.2024	56,7	44,34	12,36	74,8	73,71	57,17	56,68	17,03	7	7	0,909	24	0	*
04.10.2024	59,16	45,52	13,64	74,2	72,99	57,23	56,74	16,25	7	7	0,979	24	0	*
05.10.2024	58,7	45,24	13,46	74,99	73,81	56,9	56,42	17,39	7	7	0,977	24	0	*
06.10.2024	58,37	45,22	13,15	78,51	77,26	56,28	55,8	21,46	7	7	0,995	24	0	*
07.10.2024	59,18	45,55	13,63	73,7	72,51	57,39	56,91	15,6	7	7	0,976	24	0	*
08.10.2024	60,45	46,39	14,06	73,56	72,33	57,39	56,86	15,47	7	7	1,002	24	0	*
09.10.2024	61,14	47,47	13,67	73,5	72,25	57,47	56,85	15,4	7	7	0,976	24	0	*
10.10.2024	61,67	48,07	13,6	71,35	70,14	57,71	57,03	13,11	7	7	0,946	24	0	*
11.10.2024	61,42	48,12	13,3	72,68	71,44	57,74	57,02	14,42	7	7	0,94	24	0	*
12.10.2024	61,31	47,95	13,36	71,64	70,41	57,59	56,89	13,52	7	7	0,932	24	0	*
13.10.2024	59,54	47,13	12,41	74	72,79	56,98	56,36	16,43	7	7	0,9	24	0	*
14.10.2024	60,4	47,33	13,07	72,24	71,04	57,61	57,03	14,01	7	7	0,915	24	0	*
15.10.2024	60,47	47,41	13,06	70,74	69,55	57,79	57,13	12,42	7	7	0,899	24	0	*
16.10.2024	61,06	47,74	13,32	71,93	70,7	57,46	56,81	13,89	7	7	0,931	24	0	*
17.10.2024	60,88	47,5	13,38	71,86	70,66	57,21	56,56	14,1	7	7	0,934	24	0	*
18.10.2024	60,81	47,66	13,15	72,34	71,11	57,9	57,22	13,89	7	7	0,924	24	0	*
19.10.2024	60,94	47,69	13,25	72,35	71,11	58,12	57,43	13,68	7	7	0,928	24	0	*
20.10.2024	60,86	47,66	13,2	73,28	72,05	57,42	56,76	15,29	7	7	0,94	24	0	*
21.10.2024	60,72	47,59	13,13	72,53	71,32	57,99	57,3	14,02	7	7	0,923	24	0	*
22.10.2024	61,54	48,29	13,25	70,92	69,72	58,13	57,42	12,3	7	7	0,913	24	0	*
23.10.2024	61,59	48,7	12,89	70,99	69,76	56,63	55,92	13,84	7	7	0,879	24	0	*
Итого:				2316	2277,34	1822,3	1802,56	474,78			29,939	768	0	
Средние:	60,64	47,32	13,31						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2424:00	11425,59	11233,09	8721,16	8633,47	2599,62	141,4	3972	0
23/10/2424:00	13741,68	13510,43	10543,51	10436,03	3074,4	171,339	4740	0
Итого:	2316,09	2277,34	1822,35	1802,56	474,78	29,939	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4755ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

