

#14706#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97-107, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7602
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5305
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 0,907 | 0 | 59,555 | 49,556 | 0 | 58,611 | 48,985 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 0,881 | 0 | 60,663 | 51,303 | 0 | 59,7 | 50,706 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,1 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 0,95 | 0 | 61,443 | 50,564 | 0 | 60,467 | 49,976 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,1 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 6 |
| 27.03.2023 | 0,97 | 0 | 60,948 | 49,676 | 0 | 59,979 | 49,101 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 0,915 | 0 | 60 | 49,914 | 0 | 59,049 | 49,339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 0,957 | 0 | 60,403 | 49,338 | 0 | 59,444 | 48,769 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,34 | 0,29 | 0 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 0,946 | 0 | 60,17 | 49,387 | 0 | 59,215 | 48,818 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 0,875 | 0 | 58,773 | 49,484 | 0 | 57,841 | 48,916 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 49,8 | 0 | 0,34 | 0,29 | 0 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 0,85 | 0 | 58,2 | 49,363 | 0 | 57,277 | 48,795 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,8 | 0 | 0,34 | 0,29 | 0 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 0,95 | 0 | 59,935 | 48,896 | 0 | 58,984 | 48,33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 1,008 | 0 | 60,783 | 48,673 | 0 | 59,817 | 48,113 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,8 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 0,892 | 0 | 58,888 | 49,294 | 0 | 57,955 | 48,73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 49,7 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 0,891 | 0 | 58,703 | 49,15 | 0 | 57,771 | 48,588 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,7 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 1 |
| 06.04.2023 | 0,88 | 0 | 58,678 | 49,305 | 0 | 57,747 | 48,74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,8 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 0,937 | 0 | 59,723 | 49,146 | 0 | 58,775 | 48,582 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,8 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 0,898 | 0 | 59,063 | 49,162 | 0 | 58,125 | 48,595 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 0,944 | 0 | 59,975 | 49,067 | 0 | 59,022 | 48,498 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50 | 0 | 0,34 | 0,29 | 0 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 0,985 | 0 | 60,378 | 48,64 | 0 | 59,414 | 48,074 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 50,1 | 0 | 0,34 | 0,29 | 0 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 0,875 | 0 | 57,595 | 47,804 | 0 | 56,679 | 47,247 | 0 | 23,23 | 0,78 | 3 | 32774 | 58,7 | 50,1 | 0 | 0,32 | 0,28 | 0 | 10 |
| 12.04.2023 | 0,9 | 0 | 59,968 | 49,735 | 0 | 59,014 | 49,15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,4 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 0,857 | 0 | 59,07 | 49,663 | 0 | 58,131 | 49,078 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,4 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 0,953 | 0 | 60,87 | 49,404 | 0 | 59,899 | 48,818 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 50,6 | 0 | 0,31 | 0,29 | 0 | 11 |
| 15.04.2023 | 0,857 | 0 | 59,848 | 50,438 | 0 | 58,895 | 49,84 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 50,6 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 0,915 | 0 | 60,46 | 49,873 | 0 | 59,498 | 49,284 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 50,5 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 0,917 | 0 | 60,295 | 49,881 | 0 | 59,335 | 49,298 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,2 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 0,932 | 0 | 60,528 | 49,937 | 0 | 59,564 | 49,355 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 50,2 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 0,904 | 0 | 59,933 | 49,867 | 0 | 58,979 | 49,286 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,1 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | - |
| 20.04.2023 | 0,906 | 0 | 59,95 | 49,883 | 0 | 58,996 | 49,303 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 50,1 | 0 | 0,31 | 0,29 | 0 | - |
| 21.04.2023 | 0,916 | 0 | 60 | 49,737 | 0 | 59,045 | 49,158 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 50,1 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | - |
| 22.04.2023 | 0,844 | 0 | 58,453 | 49,915 | 0 | 57,523 | 49,341 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,8 | 0 | 0,32 | 0,29 | 0 | - |
| 23.04.2023 | 0,948 | 0 | 60,403 | 49,704 | 0 | 59,441 | 49,132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | - |
| Итого: | 28,36 | 0 | 1853,654 | 1535,759 | 0 | 1824,192 | 1517,945 | 0 | 743,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,23

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 23.03.2023 | 106,481 | 6802,16 | 5590,807 | 0 | 6694,596 | 5526,695 | 0 | 2660,67 | 687,05 | 16,05 | 8,95 |
| 23.04.2023 | 134,842 | 8655,815 | 7126,572 | 0 | 8518,786 | 7044,642 | 0 | 3403,9 | 1430,28 | 16,83 | 9,73 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 8:05:34