


## Куйбышева,97-107 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.24	2.9	0,000	0,559	0,000	0,000	0,560	0,000	0,000	20,48	20,08	0,40	0,018	0,040	02:17	21:44	02:17	00:00	00:00	00:00	21:44	00:00	0	1,F
24.06.24	2.9	0,000	0,400	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	20,25	20,08	0,17	0,017	0,040	01:50	22:11	01:50	00:00	00:00	00:00	22:11	00:00	0	1,F
25.06.24	2.9	0,000	1,538	0,000	0,000	1,540	0,000	0,000	20,39	20,09	0,30	0,016	0,039	05:03	19:00	05:03	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	0	1,F
26.06.24	2.9	0,001	2,517	0,000	0,000	2,520	0,000	0,000	20,43	20,14	0,29	0,016	0,038	06:27	17:34	06:27	00:00	00:00	00:00	17:34	00:00	0	1,F
27.06.24	2.9	0,000	0,240	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	20,66	20,42	0,24	0,017	0,039	01:21	22:40	01:21	00:00	00:00	00:00	22:40	00:00	0	1,F
28.06.24	2.9	0,000	0,659	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	21,20	20,78	0,42	0,018	0,039	03:02	20:58	03:02	00:00	00:00	00:00	20:58	00:00	0	1,F
29.06.24	2.9	0,000	0,539	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	21,66	21,12	0,54	0,018	0,039	01:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	0	1,F
30.06.24	2.9	0,000	0,679	0,000	0,000	0,680	0,000	0,000	21,75	21,42	0,33	0,018	0,038	02:38	21:23	02:38	00:00	00:00	00:00	21:23	00:00	0	1,F
01.07.24	2.9	0,000	0,260	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	21,67	21,26	0,41	0,019	0,039	02:08	21:54	02:08	00:00	00:00	00:00	21:54	00:00	0	1,F
02.07.24	2.9	0,001	1,667	0,000	0,000	1,670	0,000	0,000	21,98	21,66	0,32	0,019	0,039	04:18	19:43	04:18	00:00	00:00	00:00	19:43	00:00	0	1,F
03.07.24	2.9	0,000	0,170	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	21,43	21,14	0,29	0,017	0,039	01:05	22:55	01:05	00:00	00:00	00:00	22:55	00:00	0	1,F
04.07.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,20	20,88	0,32	0,017	0,038	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0	1,F
05.07.24	2.9	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	20,94	20,60	0,34	0,016	0,038	00:18	23:43	00:18	00:00	00:00	00:00	23:43	00:00	0	1,F
06.07.24	2.9	0,000	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	20,93	20,62	0,31	0,016	0,038	01:48	22:14	01:48	00:00	00:00	00:00	22:14	00:00	0	1,F
07.07.24	2.9	0,000	0,809	0,000	0,000	0,810	0,000	0,000	20,97	20,62	0,35	0,016	0,038	02:47	21:14	02:47	00:00	00:00	00:00	21:14	00:00	0	1,F
08.07.24	2.9	0,001	3,445	0,000	0,000	3,450	0,000	0,000	21,25	20,92	0,33	0,018	0,039	08:08	15:53	08:08	00:00	00:00	00:00	15:53	00:00	0	1,F
09.07.24	2.9	0,000	0,649	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	21,21	20,80	0,41	0,017	0,038	01:28	22:32	01:28	00:00	00:00	00:00	22:32	00:00	0	1,F
10.07.24	2.9	0,000	0,859	0,000	0,000	0,860	0,000	0,000	21,33	21,06	0,27	0,017	0,038	02:44	21:16	02:44	00:00	00:00	00:00	21:16	00:00	0	1,F
11.07.24	2.9	0,000	0,409	0,000	0,000	0,410	0,000	0,000	22,16	21,44	0,72	0,018	0,039	01:58	22:03	01:58	00:00	00:00	00:00	22:03	00:00	0	1,F
12.07.24	2.9	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	22,25	21,86	0,39	0,019	0,039	00:59	23:01	00:59	00:00	00:00	00:00	23:01	00:00	0	1,F
13.07.24	2.9	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	22,30	21,96	0,34	0,018	0,039	00:16	23:44	00:16	00:00	00:00	00:00	23:44	00:00	0	1,F
14.07.24	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	22,22	21,84	0,38	0,019	0,039	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0	1,F
15.07.24	2.9	0,000	0,409	0,000	0,000	0,410	0,000	0,000	22,12	21,77	0,35	0,018	0,038	01:15	22:45	01:15	00:00	00:00	00:00	22:45	00:00	0	1,F
16.07.24	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	22,02	21,69	0,33	0,018	0,038	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0	1,F
17.07.24	2.9	0,000	0,110	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	22,67	22,01	0,66	0,018	0,038	00:27	23:33	00:27	00:00	00:00	00:00	23:33	00:00	0	1,F
18.07.24	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	22,69	22,36	0,33	0,018	0,038	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0	1,F
19.07.24	2.9	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	22,69	22,28	0,41	0,017	0,037	01:29	22:34	01:29	00:00	00:00	00:00	22:34	00:00	0	1,F
20.07.24	2.9	0,000	0,329	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	22,38	22,06	0,32	0,016	0,037	01:22	22:38	01:22	00:00	00:00	00:00	22:38	00:00	0	1,F
21.07.24	2.9	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	22,26	21,87	0,39	0,016	0,037	00:12	23:48	00:12	00:00	00:00	00:00	23:48	00:00	0	1,F
22.07.24	2.9	0,000	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	22,21	21,80	0,41	0,017	0,038	00:56	23:04	00:56	00:00	00:00	00:00	23:04	00:00	0	1,F

**Итоговые значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тг, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,006	17,317	0,000	0,000	17,340	0,000	0,000	21,59	21,22	0,37	0,017	0,039	57:34	662:46	57:34	00:00	00:00	00:00	662:46	00:00	0	1, F
Среднее	2.9	0,000	0,577	0,000	0,000	0,578	0,000	0,000	21,59	21,22	0,37	0,017	0,039	01:55	22:06	01:55	00:00	00:00	00:00	22:06	00:00	---	---
На 23.06.24	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 22.07.24	2.9	857,316	109792,922	0,000	0,000	111110,438	0,000	0,000	22,21	21,80	0,41	0,017	0,038	8059:33	6305:49	8059:33	00:00	00:00	1874:02	4432:16	00:00	0	1, F





## Куйбышева,97-107 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения  
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпу.ст.ТГ, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.24	1.1	1,022	49,019	37,207	0,000	0,000	11,813	49,898	37,668	0,000	0,000	12,230	61,93	51,25	10,68	42,25	0,323	0,234	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.06.24	1.1	0,972	48,220	37,587	0,000	0,000	10,632	49,085	38,050	0,000	0,000	11,035	61,97	51,09	10,88	42,09	0,310	0,223	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.06.24	1.1	1,006	48,526	37,085	0,000	0,000	11,441	49,395	37,542	0,000	0,000	11,854	61,92	51,12	10,80	42,12	0,302	0,220	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.06.24	1.1	0,972	47,983	37,055	0,000	0,000	10,928	48,845	37,518	0,000	0,000	11,328	62,02	51,41	10,61	42,41	0,319	0,218	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.06.24	1.1	1,008	48,737	36,925	0,000	0,000	11,812	49,615	37,394	0,000	0,000	12,222	62,11	51,81	10,30	42,81	0,338	0,216	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.06.24	1.1	0,953	48,209	37,449	0,000	0,000	10,760	49,078	37,927	0,000	0,000	11,151	62,11	51,94	10,17	42,94	0,343	0,212	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.06.24	1.1	0,946	47,999	37,231	0,000	0,000	10,768	48,863	37,707	0,000	0,000	11,156	62,07	52,01	10,06	43,01	0,325	0,208	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.06.24	1.1	0,929	47,714	37,378	0,000	0,000	10,335	48,573	37,855	0,000	0,000	10,718	62,08	51,92	10,16	42,92	0,322	0,204	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.07.24	1.1	0,924	47,616	37,279	0,000	0,000	10,336	48,473	37,755	0,000	0,000	10,718	62,05	51,96	10,09	42,96	0,293	0,200	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.07.24	1.1	0,922	47,834	37,535	0,000	0,000	10,299	48,695	38,017	0,000	0,000	10,679	62,07	52,08	9,99	43,08	0,305	0,198	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.07.24	1.1	1,000	50,134	38,580	0,000	0,000	11,554	51,038	39,076	0,000	0,000	11,962	62,14	52,14	10,00	43,14	0,325	0,195	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
04.07.24	1.1	0,921	48,745	38,844	0,000	0,000	9,900	49,623	39,340	0,000	0,000	10,283	62,10	51,93	10,17	42,93	0,315	0,190	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.07.24	1.1	1,001	50,023	38,593	0,000	0,000	11,431	50,923	39,083	0,000	0,000	11,840	62,04	51,82	10,22	42,82	0,314	0,186	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.07.24	1.1	0,962	48,610	37,924	0,000	0,000	10,686	49,483	38,401	0,000	0,000	11,082	61,98	51,56	10,42	42,56	0,322	0,181	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.07.24	1.1	0,976	48,271	37,150	0,000	0,000	11,120	49,138	37,618	0,000	0,000	11,520	62,00	51,60	10,40	42,60	0,308	0,180	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.07.24	1.1	0,940	48,063	37,662	0,000	0,000	10,401	48,930	38,141	0,000	0,000	10,789	62,12	51,83	10,29	42,83	0,296	0,181	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.07.24	1.1	1,014	49,544	37,477	0,000	0,000	12,066	50,420	37,945	0,000	0,000	12,475	61,51	51,36	10,15	42,36	0,327	0,177	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.07.24	1.1	0,947	47,972	37,269	0,000	0,000	10,703	48,835	37,744	0,000	0,000	11,091	62,08	51,93	10,15	42,93	0,334	0,178	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.07.24	1.1	0,974	48,964	37,757	0,000	0,000	11,207	49,848	38,243	0,000	0,000	11,605	62,16	52,14	10,02	43,14	0,302	0,178	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.07.24	1.1	0,922	48,121	37,964	0,000	0,000	10,157	48,990	38,453	0,000	0,000	10,538	62,18	52,13	10,05	43,13	0,327	0,178	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.07.24	1.1	0,937	48,347	37,834	0,000	0,000	10,513	49,220	38,322	0,000	0,000	10,899	62,17	52,20	9,97	43,20	0,292	0,178	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.07.24	1.1	0,940	47,913	37,309	0,000	0,000	10,604	48,775	37,787	0,000	0,000	10,989	62,09	52,01	10,08	43,01	0,350	0,174	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.07.24	1.1	0,988	48,459	37,362	0,000	0,000	11,097	49,333	37,841	0,000	0,000	11,492	62,16	52,06	10,10	43,06	0,354	0,176	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.07.24	1.1	0,919	47,781	37,619	0,000	0,000	10,161	48,643	38,103	0,000	0,000	10,540	62,16	52,09	10,07	43,09	0,331	0,175	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.07.24	1.1	0,955	48,164	37,160	0,000	0,000	11,004	49,033	37,639	0,000	0,000	11,394	62,14	52,19	9,95	43,19	0,320	0,175	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.07.24	1.1	0,947	49,608	38,916	0,000	0,000	10,692	50,500	39,421	0,000	0,000	11,080	62,06	52,32	9,74	43,32	0,347	0,174	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.07.24	1.1	0,861	44,695	34,861	0,000	0,000	9,834	45,498	35,313	0,000	0,000	10,185	62,01	52,30	9,71	43,30	0,338	0,161	22:11	01:49	22:11	00:00	00:00	00:00	01:49	00:00	0,1,J	1,F
20.07.24	1.1	0,946	50,052	39,220	0,000	0,000	10,833	50,940	39,723	0,000	0,000	11,217	61,63	52,05	9,58	43,05	0,363	0,168	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.07.24	1.1	0,949	49,813	39,098	0,000	0,000	10,716	50,713	39,608	0,000	0,000	11,105	62,17	52,48	9,69	43,48	0,327	0,173	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.07.24	1.1	0,955	49,850	39,015	0,000	0,000	10,835	50,748	39,522	0,000	0,000	11,226	62,08	52,37	9,71	43,37	0,333	0,173	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		



**Итоговые значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 2. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.ш., чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр., чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	28,687	1454,986	1130,347	0,000	0,000	324,639	1481,150	1144,755	0,000	0,000	336,396	62,04	51,90	10,14	42,90	0,324	0,189	718:11	01:49	718:11	00:00	00:00	00:00	01:49	00:00	0,1,J	1,F
Среднее	1.1	0,956	48,500	37,678	0,000	0,000	10,821	49,372	38,158	0,000	0,000	11,213	62,04	51,90	10,14	42,90	0,324	0,189	23:56	00:04	23:56	00:00	00:00	00:00	00:04	00:00	—	—
На 23.06.24	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 22.07.24	1.1	545,106	31098,699	25207,408	0,000	0,000	5891,298	31630,713	25513,803	0,000	0,000	6116,910	62,08	52,37	9,71	43,37	0,333	0,173	13580:36	784:24	13580:36	00:00	00:00	575:25	210:21	00:00		

