

#92908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97-107, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7602
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5305
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.07.2024	0,963	0	50,805	39,293	0	49,908	38,787	0	24	0	0	0	62,1	52,5	0	0,34	0,18	0	-
24.07.2024	0,916	0	51,365	41,009	0	50,457	40,479	0	24	0	0	0	62,1	52,6	0	0,35	0,18	0	-
25.07.2024	0,973	0	52,41	40,905	0	51,482	40,374	0	24	0	0	0	62,2	52,7	0	0,35	0,18	0	-
26.07.2024	0,947	0	49,77	38,566	0	48,891	38,074	0	24	0	0	0	62	52,3	0	0,34	0,18	0	-
27.07.2024	0,933	0	50,208	39,47	0	49,319	38,965	0	24	0	0	0	62,1	52,3	0	0,33	0,17	0	-
28.07.2024	0,932	0	49,803	38,982	0	48,921	38,482	0	24	0	0	0	62,1	52,4	0	0,35	0,17	0	-
29.07.2024	1,018	0	51,43	39,029	0	50,522	38,533	0	24	0	0	0	62	52,1	0	0,34	0,17	0	-
30.07.2024	0,961	0	50,955	39,826	0	50,06	39,324	0	24	0	0	0	61,9	51,9	0	0,35	0,17	0	-
31.07.2024	0,987	0	51,183	39,405	0	50,283	38,907	0	24	0	0	0	61,9	52	0	0,34	0,17	0	-
01.08.2024	1	0	51,628	39,739	0	50,714	39,233	0	24	0	0	0	62,1	52,2	0	0,33	0,17	0	-
02.08.2024	0,95	0	50,608	39,611	0	49,715	39,109	0	24	0	0	0	62	52,1	0	0,33	0,17	0	-
03.08.2024	0,983	0	51,24	39,595	0	50,334	39,09	0	24	0	0	0	62,1	52,2	0	0,33	0,17	0	-
04.08.2024	0,914	0	50,06	39,765	0	49,177	39,261	0	24	0	0	0	62	52,1	0	0,32	0,17	0	-
05.08.2024	1,018	0	51,47	39,08	0	50,56	38,582	0	24	0	0	0	62,1	52,2	0	0,31	0,17	0	-
06.08.2024	0,981	0	51,37	39,883	0	50,464	39,378	0	24	0	0	0	62	52	0	0,33	0,17	0	-
07.08.2024	1,055	0	52,383	39,302	0	51,455	38,799	0	24	0	0	0	62,2	52,3	0	0,33	0,17	0	-
08.08.2024	0,282	0	18,278	14,689	0	17,999	14,522	0	9,12	14,92	524291	33286	57,2	49,3	0	0,16	0,12	0	-
09.08.2024	0,002	0	0,188	0,072	0	0,187	0,072	0	0,75	23,28	3	33286	25,2	22,2	0	0,07	0,1	0	-
10.08.2024	0,001	0	0,175	0,071	0	0,175	0,07	0	0,73	23,28	3	33286	22,4	21,6	0	0,06	0,1	0	-
11.08.2024	0,001	0	0,07	0,021	0	0,07	0,021	0	0,22	23,78	3	33286	22,8	21	0	0,06	0,1	0	-
12.08.2024	0,001	0	0,062	0,022	0	0,062	0,022	0	0,25	23,78	3	33286	21,9	20,4	0	0,06	0,09	0	-
13.08.2024	0	0	0,033	0,012	0	0,032	0,012	0	0,12	23,88	3	33286	21,2	19,9	0	0,05	0,09	0	-
14.08.2024	0,001	0	0,065	0,023	0	0,065	0,023	0	0,27	23,77	3	33286	21	19,6	0	0,05	0,09	0	-
15.08.2024	0	0	0,027	0,01	0	0,027	0,01	0	0,13	23,87	3	33282	20,8	19,4	0	0,05	0,09	0	-
16.08.2024	0	0	0,038	0,015	0	0,037	0,014	0	0,17	23,85	3	33282	20,5	19,6	0	0,05	0,09	0	-
17.08.2024	0,001	0	0,07	0,02	0	0,07	0,019	0	0,23	23,77	3	33286	20,4	19,8	0	0,05	0,09	0	-
18.08.2024	0,001	0	0,075	0,023	0	0,075	0,022	0	0,22	23,78	3	33286	20,7	19,9	0	0,05	0,09	0	-
19.08.2024	0	0	0,055	0,019	0	0,055	0,019	0	0,2	23,82	3	33286	20,8	20,1	0	0,05	0,09	0	-
20.08.2024	0,001	0	0,082	0,021	0	0,082	0,021	0	0,25	23,83	3	33286	20,5	20	0	0,05	0,09	0	-
21.08.2024	0,239	0	13,415	9,197	0	13,256	9,121	0	6,1	17,92	3	33286	49	41	0	0,13	0,11	0	-
22.08.2024	0,93	0	49,27	38,592	0	48,403	38,105	0	24	0	0	0	62	51,9	0	0,38	0,15	0	-
23.08.2024	0,865	0	47,178	38,42	0	46,349	37,956	0	24	0	524288	0	61,9	50,8	0	0,38	0,14	0	-
Итого:	17,856	0	945,769	734,687	0	929,206	725,406	0	450,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,856																		

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 450,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
22.07.2024	545,106	31630,713	25513,803	0	31098,699	25207,408	0	13580,6	742,18	784,4	1,82
23.08.2024	562,964	32576,484	26248,484	0	32027,908	25932,814	0	14031,35	1192,93	1101,93	319,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 8:48:34