

#102619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97-107, Калининград
5346
7602
ВКТ-9
5305
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2024 | 0,963 | 0 | 51,335 | 40,721 | 0 | 50,432 | 40,217 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,4 | 0 | 0,33 | 0,14 | 0 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 0,955 | 0 | 51,77 | 41,484 | 0 | 50,858 | 40,97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0 | 0,34 | 0,14 | 0 | 4 |
| 26.10.2024 | 1,013 | 0 | 52,833 | 41,315 | 0 | 51,902 | 40,801 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,34 | 0,14 | 0 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 0,964 | 0 | 51,823 | 41,274 | 0 | 50,91 | 40,762 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0 | 0,33 | 0,14 | 0 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 0,986 | 0 | 52,308 | 41,281 | 0 | 51,386 | 40,766 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,34 | 0,14 | 0 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,054 | 0 | 53,55 | 41,124 | 0 | 52,605 | 40,609 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,32 | 0,14 | 0 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 0,977 | 0 | 52,25 | 41,395 | 0 | 51,329 | 40,877 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,34 | 0,14 | 0 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 0,994 | 0 | 52,805 | 41,685 | 0 | 51,875 | 41,164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,35 | 0,14 | 0 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 0,997 | 0 | 52,65 | 41,471 | 0 | 51,722 | 40,954 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,32 | 0,14 | 0 | - |
| 02.11.2024 | 1,031 | 0 | 53,263 | 41,629 | 0 | 52,325 | 41,116 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,3 | 0 | 0,35 | 0,14 | 0 | - |
| 03.11.2024 | 0,961 | 0 | 51,995 | 41,642 | 0 | 51,079 | 41,128 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,4 | 0 | 0,31 | 0,14 | 0 | - |
| 04.11.2024 | 1,031 | 0 | 53,035 | 41,474 | 0 | 52,101 | 40,966 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,2 | 0 | 0,32 | 0,14 | 0 | - |
| 05.11.2024 | 1,027 | 0 | 52,99 | 41,121 | 0 | 52,062 | 40,612 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 51,4 | 0 | 0,35 | 0,14 | 0 | - |
| 06.11.2024 | 0,965 | 0 | 53,135 | 42,898 | 0 | 52,201 | 42,365 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0 | 0,38 | 0,14 | 0 | - |
| 07.11.2024 | 1,055 | 0 | 55,18 | 43,102 | 0 | 54,208 | 42,563 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,36 | 0,14 | 0 | - |
| 08.11.2024 | 1,044 | 0 | 54,883 | 43,118 | 0 | 53,916 | 42,581 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,36 | 0,14 | 0 | - |
| 09.11.2024 | 0,972 | 0 | 53,608 | 43,208 | 0 | 52,663 | 42,668 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,36 | 0,14 | 0 | - |
| 10.11.2024 | 1,025 | 0 | 54,608 | 43,132 | 0 | 53,645 | 42,592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,34 | 0,14 | 0 | - |
| 11.11.2024 | 1,052 | 0 | 54,705 | 42,682 | 0 | 53,74 | 42,149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,33 | 0,13 | 0 | - |
| 12.11.2024 | 0,999 | 0 | 53,713 | 42,748 | 0 | 52,767 | 42,215 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,35 | 0,14 | 0 | - |
| 13.11.2024 | 1,02 | 0 | 53,925 | 42,528 | 0 | 52,976 | 42 | 0 | 23,98 | 0,02 | 786434 | 32768 | 62 | 51,5 | 0 | 0,35 | 0,13 | 0 | - |
| 14.11.2024 | 1,046 | 0 | 55,223 | 43,409 | 0 | 54,251 | 42,867 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0 | 0,35 | 0,14 | 0 | - |
| 15.11.2024 | 1,013 | 0 | 53,778 | 42,521 | 0 | 52,832 | 41,993 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,5 | 0 | 0,35 | 0,13 | 0 | - |
| 16.11.2024 | 1,021 | 0 | 53,983 | 42,549 | 0 | 53,032 | 42,021 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,5 | 0 | 0,32 | 0,13 | 0 | - |
| 17.11.2024 | 1,065 | 0 | 54,415 | 42,235 | 0 | 53,458 | 41,715 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,3 | 0 | 0,34 | 0,13 | 0 | - |
| 18.11.2024 | 1,093 | 0 | 54,223 | 41,385 | 0 | 53,268 | 40,877 | 0 | 23,63 | 0,37 | 786435 | 32768 | 61,9 | 51,3 | 0 | 0,33 | 0,14 | 0 | - |
| 19.11.2024 | 1,023 | 0 | 53,428 | 42,155 | 0 | 52,489 | 41,64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,1 | 0 | 0,33 | 0,14 | 0 | - |
| 20.11.2024 | 1,043 | 0 | 53,66 | 41,905 | 0 | 52,718 | 41,392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,2 | 0 | 0,34 | 0,13 | 0 | - |
| 21.11.2024 | 1,04 | 0 | 53,693 | 41,942 | 0 | 52,75 | 41,426 | 0 | 23,82 | 0,18 | 786435 | 32768 | 61,9 | 51,3 | 0 | 0,36 | 0,14 | 0 | - |
| 22.11.2024 | 1,034 | 0 | 53,858 | 41,819 | 0 | 52,942 | 41,322 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 50,3 | 0 | 0,34 | 0,13 | 0 | - |
| 23.11.2024 | 0,436 | 0 | 24,548 | 20,291 | 0 | 24,124 | 20,052 | 0 | 11,73 | 12,3 | 524291 | 32902 | 61,3 | 50,2 | 0 | 0,23 | 0,12 | 0 | - |
| Итого: | 30,899 | 0 | 1627,173 | 1281,243 | 0 | 1598,566 | 1265,38 | 0 | 731,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

731,16

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.10.2024 | 628,999 | 35806,918 | 28672,676 | 0 | 35201,316 | 28326,664 | 0 | 15482,9 | 743,43 | 1114,38 | 0,57 |
| 23.11.2024 | 659,895 | 37434,09 | 29953,92 | 0 | 36799,883 | 29592,045 | 0 | 16214,07 | 1474,6 | 1127,25 | 13,43 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2024 13:15:24