

#296977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №12, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Хмельницкого 115, Калининград
Номер абонента 3791
Порядковый номер 7887
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049478
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 15,115 | 0 | 163,705 | 0 | 0 | 159,832 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,7 | 50,2 | 0,44 | 0,4 | - |
| 22.03.2026 | 14,95 | 0 | 167,001 | 0 | 0 | 163,067 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,7 | 50,8 | 0,44 | 0,39 | - |
| 23.03.2026 | 15,47 | 0 | 184,651 | 0 | 0 | 180,265 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73 | 52,5 | 0,45 | 0,4 | - |
| 24.03.2026 | 7,289 | 0 | 107,444 | 0 | 0 | 104,937 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 55,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 25.03.2026 | 0,325 | 0 | 26,224 | 0 | 0 | 25,628 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,2 | 68,2 | 0,24 | 0,24 | - |
| 26.03.2026 | 4,686 | 0 | 47,699 | 0 | 0 | 46,593 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 48 | 0,2 | 0,2 | - |
| 27.03.2026 | 11,83 | 0 | 92,159 | 0 | 0 | 90,012 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 40,7 | 0,4 | 0,39 | - |
| 28.03.2026 | 11,952 | 0 | 93,9 | 0 | 0 | 91,712 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 41,1 | 0,4 | 0,39 | - |
| 29.03.2026 | 12,246 | 0 | 102,555 | 0 | 0 | 100,16 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 43,1 | 0,41 | 0,39 | - |
| 30.03.2026 | 12,221 | 0 | 101,893 | 0 | 0 | 99,512 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 43 | 0,41 | 0,39 | - |
| 31.03.2026 | 12,067 | 0 | 99,632 | 0 | 0 | 97,305 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 42,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 01.04.2026 | 11,785 | 0 | 94,081 | 0 | 0 | 91,891 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 41,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 02.04.2026 | 11,377 | 0 | 86,549 | 0 | 0 | 84,536 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 40 | 0,4 | 0,39 | - |
| 03.04.2026 | 11,537 | 0 | 86,722 | 0 | 0 | 84,714 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 39,5 | 0,4 | 0,39 | - |
| 04.04.2026 | 11,821 | 0 | 91,374 | 0 | 0 | 89,241 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 40,6 | 0,4 | 0,39 | - |
| 05.04.2026 | 12,217 | 0 | 99,985 | 0 | 0 | 97,643 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,4 | 42,5 | 0,41 | 0,4 | - |
| 06.04.2026 | 11,742 | 0 | 94,7 | 0 | 0 | 92,487 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 41,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 07.04.2026 | 11,476 | 0 | 89,683 | 0 | 0 | 87,592 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 40,9 | 0,41 | 0,4 | - |
| 08.04.2026 | 10,175 | 0 | 76,33 | 0 | 0 | 74,632 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70,3 | 37,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 09.04.2026 | 10,907 | 0 | 80,095 | 0 | 0 | 78,24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,9 | 38,6 | 0,4 | 0,39 | - |
| 10.04.2026 | 11,229 | 0 | 85,77 | 0 | 0 | 83,783 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0,4 | 0,39 | - |
| 11.04.2026 | 11,512 | 0 | 93,458 | 0 | 0 | 91,282 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 42 | 0,4 | 0,39 | - |
| 12.04.2026 | 11,641 | 0 | 99,276 | 0 | 0 | 96,956 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 43,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 13.04.2026 | 11,637 | 0 | 98,635 | 0 | 0 | 96,335 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 43,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 14.04.2026 | 11,816 | 0 | 101,634 | 0 | 0 | 99,268 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 43,8 | 0,41 | 0,39 | - |
| 15.04.2026 | 8,08 | 0 | 64,126 | 0 | 0 | 62,654 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,5 | 40,7 | 0,4 | 0,39 | - |
| 16.04.2026 | 5,515 | 0 | 32,291 | 0 | 0 | 31,579 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28,3 | 0,39 | 0,39 | - |
| 17.04.2026 | 5,55 | 0 | 32,325 | 0 | 0 | 31,614 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,9 | 28 | 0,39 | 0,4 | - |
| 18.04.2026 | 5,988 | 0 | 35,368 | 0 | 0 | 34,581 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70,4 | 29 | 0,39 | 0,39 | - |
| 19.04.2026 | 5,913 | 0 | 35,604 | 0 | 0 | 34,813 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70,2 | 29,6 | 0,39 | 0,39 | - |
| 20.04.2026 | 5,54 | 0 | 32,619 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28,5 | 0,39 | 0,39 | - |
| Итого: | 315,609 | 0 | 2697,488 | 0 | 0 | 2634,764 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 75,382 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 2326,777 | 18200,586 | 0 | 0 | 17736,064 | 0 | 0 | 4811 | 5 |
| 20.04.2026 | 2642,385 | 20898,072 | 0 | 0 | 20370,831 | 0 | 0 | 5555 | 5 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:41:13