

#14655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	9,964	0	93,086	0	0	90,717	0	0	24	0	0	0	75,7	49,5	0,26	0,25	2,8
22.02.2021	8,863	0	78,905	0	0	76,93	0	0	24	0	0	0	75,1	47,6	0,26	0,25	4,5
23.02.2021	8,329	0	75,321	0	0	73,472	0	0	24	0	0	0	74,2	47,1	0,25	0,25	4,6
24.02.2021	7,825	0	66,94	0	0	65,312	0	0	24	0	0	0	73,8	45,2	0,26	0,25	4,6
25.02.2021	6,592	0	59,25	0	0	57,96	0	0	24	0	0	0	69,4	42,2	0,25	0,25	8,2
26.02.2021	6,263	0	58,755	0	0	57,527	0	0	24	0	32752	0	67,8	41,8	0,25	0,25	10,7
27.02.2021	8,928	0	98,065	0	0	95,901	0	0	24	0	0	0	69,9	47,6	0,25	0,25	4,9
28.02.2021	9,085	0	95,991	0	0	93,771	0	0	24	0	0	0	71,8	48,7	0,25	0,25	3,2
01.03.2021	9,919	0	108,25	0	0	105,709	0	0	24	0	0	0	72,3	49,9	0,26	0,25	3
02.03.2021	10,174	0	109,969	0	0	107,341	0	0	24	0	0	0	73,1	50,4	0,26	0,25	2,5
03.03.2021	9,847	0	98,793	0	0	96,375	0	0	24	0	0	0	74,1	49,7	0,26	0,25	3,2
04.03.2021	9,966	0	94,83	0	0	92,39	0	0	24	0	0	0	76,2	50,4	0,26	0,25	1,3
05.03.2021	10,906	0	113,184	0	0	110,285	0	0	24	0	0	0	75,9	52,3	0,25	0,25	1,3
06.03.2021	11,348	0	114,594	0	0	111,543	0	0	24	0	0	0	77,6	53,3	0,26	0,25	-0,7
07.03.2021	9,901	0	91,441	0	0	89,084	0	0	24	0	0	0	76,2	49,7	0,26	0,25	1,4
08.03.2021	11,296	0	118,72	0	0	115,682	0	0	24	0	0	0	75,9	52,6	0,26	0,25	1,7
09.03.2021	11,579	0	113,496	0	0	110,411	0	0	24	0	0	0	78,6	53,6	0,26	0,25	0
10.03.2021	10,965	0	102,393	0	0	99,559	0	0	24	0	0	0	79,4	53,1	0,26	0,25	-1,7
11.03.2021	10,575	0	96,799	0	0	94,116	0	0	24	0	0	0	79,5	52,7	0,26	0,25	-0,7
12.03.2021	10,464	0	98,522	0	0	95,877	0	0	24	0	0	0	78	52	0,26	0,25	-0,8
13.03.2021	9,27	0	88,544	0	0	86,41	0	0	24	0	0	0	73,4	47,8	0,25	0,25	4,6
14.03.2021	8,589	0	86,911	0	0	84,933	0	0	24	0	0	0	71,1	47	0,25	0,25	4,9
15.03.2021	9,877	0	111,481	0	0	108,934	0	0	24	0	0	0	71,2	49,6	0,25	0,25	3,7
16.03.2021	9,564	0	103,323	0	0	100,908	0	0	24	0	0	0	72,2	49,6	0,25	0,25	3,2
17.03.2021	8,884	0	95,208	0	0	93,013	0	0	24	0	0	0	71,7	48,9	0,25	0,25	2,5
18.03.2021	9,038	0	103,869	0	0	101,377	0	0	24	0	0	0	73,2	51,9	0,25	0,25	1,6
19.03.2021	10,585	0	118,507	0	0	115,576	0	0	22	0	0	2	74,5	52,7	0,25	0,25	1
20.03.2021	11,629	0	121,796	0	0	118,514	0	0	24	0	0	0	78,2	54,7	0,26	0,25	-1,1
Итого:	270,225	0	2716,943	0	0	2649,627	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,542																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	1322,302	13406,388	0	0	13058,116	0	0	3463	150
20.03.2021	1592,528	16123,33	0	0	15707,743	0	0	4133	152

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 9:46:38