

# #14658#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО  
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)  
Номер абонента 4850  
Порядковый номер 7940  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 16030356  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	9,055	0	90,251	0	0	88,082	0	0	24	0	73,3	48,8	0,26	0,25	-
22.03.2023	7,179	0	67,7	0	0	66,202	0	0	24	0	70	44,1	0,26	0,25	-
23.03.2023	6,303	0	54,2	0	0	53,005	0	0	24	0	69,9	41,5	0,26	0,25	-
24.03.2023	5,789	0	47,521	0	0	46,477	0	0	24	0	69,8	40	0,25	0,25	-
25.03.2023	7,224	0	66,389	0	0	64,914	0	0	24	0	70,3	43,7	0,25	0,25	-
26.03.2023	7,292	0	68,596	0	0	67,067	0	0	24	0	70,3	44,4	0,26	0,25	-
27.03.2023	5,656	0	45,625	0	0	44,617	0	0	24	0	69,8	39,6	0,26	0,25	-
28.03.2023	5,761	0	47,81	0	0	46,756	0	0	24	0	69,8	40,4	0,26	0,25	-
29.03.2023	5,995	0	51,396	0	0	50,272	0	0	24	0	69,6	41,1	0,26	0,25	-
30.03.2023	6,424	0	55,91	0	0	54,682	0	0	24	0	69,8	41,7	0,26	0,25	-
31.03.2023	8,135	0	78,747	0	0	76,943	0	0	24	0	71,4	46,2	0,26	0,25	-
01.04.2023	9,989	0	91,927	0	0	89,504	0	0	24	0	77,2	50,6	0,26	0,25	-
02.04.2023	9,99	0	94,171	0	0	91,72	0	0	24	0	76,7	50,7	0,26	0,25	-
03.04.2023	6,967	0	63,658	0	0	62,232	0	0	24	0	70,5	43,7	0,26	0,25	-
04.04.2023	5,992	0	49,84	0	0	48,738	0	0	24	0	70	40,6	0,26	0,25	-
05.04.2023	6,697	0	58,79	0	0	57,488	0	0	24	0	70,1	42,3	0,25	0,25	-
06.04.2023	8,821	0	88,35	0	0	86,301	0	0	24	0	71,9	47,5	0,25	0,25	-
07.04.2023	8,644	0	82,814	0	0	80,823	0	0	24	0	73,4	47,8	0,26	0,25	-
08.04.2023	8,907	0	81,353	0	0	79,309	0	0	24	0	75,2	48,3	0,26	0,25	-
09.04.2023	9,229	0	89,372	0	0	87,194	0	0	24	0	73,9	48,6	0,26	0,25	-
10.04.2023	9,153	0	90,95	0	0	88,791	0	0	24	0	72,8	48,2	0,26	0,25	-
11.04.2023	7,892	0	78,268	0	0	76,515	0	0	24	0	70,5	45,9	0,25	0,25	-
12.04.2023	4,574	0	36,01	0	0	35,251	0	0	24	0	68,1	37,1	0,25	0,25	-
13.04.2023	4,648	0	40,65	0	0	39,793	0	0	23	1	68,2	40,3	0,27	0,26	-
14.04.2023	5,699	0	53,105	0	0	51,985	0	0	20	4	68,2	42	0,26	0,25	-
15.04.2023	4,879	0	41,577	0	0	40,702	0	0	24	0	68,1	39,5	0,25	0,25	-
16.04.2023	4,423	0	36,17	0	0	35,418	0	0	24	0	67,6	37,8	0,25	0,25	-
17.04.2023	4,597	0	38,616	0	0	37,817	0	0	24	0	67,4	38,4	0,25	0,25	-
18.04.2023	4,727	0	39,305	0	0	38,491	0	0	24	0	67,6	38,2	0,25	0,25	-
19.04.2023	4,738	0	39,408	0	0	38,595	0	0	24	0	67,3	38	0,25	0,25	-
20.04.2023	5,722	0	50,48	0	0	49,421	0	0	24	0	68	40,4	0,25	0,25	-
Итого:	211,101	0	1918,959	0	0	1875,105	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,421														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	5297,184	54463,244	0	0	53099,256	0	0	21608	197
20.04.2023	5508,287	56382,204	0	0	54974,36	0	0	22347	202

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2023 12:42:00