

#124046#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Горького 166, Калининград (общежитие)
4850

Заводской номер счётчика 16030356	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1769,366	1553,01	216.356	51.676

Подпись исполнителя _____



#123886#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	8,119	0	82,129	0	0	80,275	0	0	24	0	70,8	46,7	0,27	0,2
22.03.2025	5,6	7,697	0	75,234	0	0	73,574	0	0	24	0	69,9	45	0,27	0,2
23.03.2025	5,7	7,983	0	82,103	0	0	80,272	0	0	24	0	70,4	46,7	0,27	0,2
24.03.2025	6,8	7,628	0	75,433	0	0	73,777	0	0	24	0	69,7	45,1	0,27	0,2
25.03.2025	5,5	235,762	0	2314,228	0	0	2260,767	0	0	24	0	71,7	46,8	0,27	0,2
26.03.2025	4,4	7,885	0	83,215	0	0	81,377	0	0	672	0	69,8	46,7	0,27	0,2
27.03.2025	6,9	7,314	0	69,744	0	0	68,21	0	0	24	0	69,7	44,1	0,27	0,19
28.03.2025	5,7	7,349	0	69,522	0	0	67,989	0	0	24	0	69,9	44,1	0,27	0,19
29.03.2025	8,9	6,926	0	66,57	0	0	65,119	0	0	24	0	69,4	44	0,27	0,19
30.03.2025	9,9	6,777	0	65,035	0	0	63,607	0	0	24	0	69,7	44,3	0,28	0,19
31.03.2025	6,8	6,992	0	67,456	0	0	65,987	0	0	24	0	69,5	44,2	0,27	0,19
01.04.2025	5,9	7,135	0	68,412	0	0	66,918	0	0	24	0	69,6	44,2	0,27	0,19
02.04.2025	-	7,267	0	69,376	0	0	67,859	0	0	24	0	69,6	44,1	0,27	0,19
03.04.2025	-	7,273	0	71,389	0	0	69,823	0	0	24	0	69,6	44,7	0,27	0,19
04.04.2025	-	6,574	0	62,904	0	0	61,528	0	0	24	0	69,6	44,1	0,28	0,19
05.04.2025	-	7,336	0	71,402	0	0	69,829	0	0	24	0	70	44,9	0,27	0,19
06.04.2025	-	8,639	0	82,805	0	0	80,823	0	0	24	0	73,1	47,6	0,27	0,19
07.04.2025	-	9,526	0	92,751	0	0	90,422	0	0	24	0	75,2	50,1	0,27	0,19
08.04.2025	-	8,523	0	78,729	0	0	76,816	0	0	24	0	73,8	47,3	0,27	0,19
09.04.2025	-	8,222	0	78,301	0	0	76,483	0	0	24	0	71,9	46,3	0,27	0,19
10.04.2025	-	8,556	0	83,21	0	0	81,271	0	0	24	0	72,1	46,9	0,27	0,19
11.04.2025	-	8,817	0	88,393	0	0	86,31	0	0	24	0	72,5	48,1	0,27	0,19
12.04.2025	-	7,778	0	75,721	0	0	74,032	0	0	24	0	70,3	45,3	0,27	0,19
13.04.2025	-	7,65	0	76,643	0	0	74,964	0	0	24	0	69,7	45,3	0,27	0,19
14.04.2025	-	6,544	0	62,516	0	0	61,153	0	0	24	0	69,5	44	0,28	0,19
15.04.2025	-	6,818	0	66,319	0	0	64,864	0	0	24	0	69,6	44,5	0,27	0,19
16.04.2025	-	5,292	0	51,055	0	0	49,94	0	0	24	0	69,4	44,1	0,25	0,19
17.04.2025	-	6,412	0	62,504	0	0	61,14	0	0	24	0	69,5	44,4	0,24	0,19
18.04.2025	-	3,393	0	32,533	0	0	31,828	0	0	24	0	69	43,6	0,24	0,19
19.04.2025	-	2,118	0	20,956	0	0	20,497	0	0	24	0	69,6	44,9	0,12	0,1
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,3	0,01	0,02
Итого:	6,4	444,305	0	4346,588	0	0	4247,454	0	0	1392	0	68,89	44,63	0,26	0,18

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 1392 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1553,01	15983,245	0	0	15593,919	0	0	4842	21
20.04.2025	1769,366	18094,295	0	0	17657,561	0	0	5586	21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения