

#296976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	9,149	0	102,949	0	0	100,575	0	0	24	0	71,5	49,8	0,27	0,19	-
22.03.2026	8,72	0	93,614	0	0	91,482	0	0	24	0	71,2	48,4	0,27	0,19	-
23.03.2026	9,156	0	100,84	0	0	98,502	0	0	24	0	71,9	49,7	0,27	0,19	-
24.03.2026	9,025	0	104,644	0	0	102,292	0	0	24	0	70,7	49,6	0,27	0,19	-
25.03.2026	257,442	0	2876,296	0	0	2809,29	0	0	24	0	72	50,2	0,27	0,19	-
26.03.2026	8,555	0	97,232	0	0	95,077	0	0	668	4	70,1	48,7	0,27	0,19	-
27.03.2026	8,416	0	96,243	0	0	94,115	0	0	24	0	70,1	48,7	0,27	0,19	-
28.03.2026	7,264	0	74,696	0	0	73,047	0	0	24	0	70	46,2	0,27	0,19	-
29.03.2026	6,489	0	58,289	0	0	56,991	0	0	24	0	70,2	43,1	0,27	0,19	-
30.03.2026	6,423	0	53,204	0	0	51,962	0	0	24	0	72,2	42,7	0,28	0,19	-
31.03.2026	6,52	0	56,966	0	0	55,687	0	0	24	0	70,6	42,7	0,28	0,19	-
01.04.2026	6,18	0	53,581	0	0	52,383	0	0	24	0	70,5	42,3	0,28	0,19	-
02.04.2026	6,305	0	55,263	0	0	54,025	0	0	24	0	70,5	42,6	0,28	0,19	-
03.04.2026	6,31	0	53,908	0	0	52,673	0	0	24	0	71,4	42,8	0,27	0,19	-
04.04.2026	6,293	0	50,611	0	0	49,404	0	0	24	0	73	42,6	0,28	0,19	-
05.04.2026	7,343	0	62,986	0	0	61,504	0	0	24	0	72,5	44	0,28	0,19	-
06.04.2026	6,843	0	58,446	0	0	57,103	0	0	24	0	71,5	42,9	0,28	0,19	-
07.04.2026	6,252	0	53,774	0	0	52,568	0	0	24	0	70,6	42,2	0,28	0,19	-
08.04.2026	7,31	0	64,579	0	0	63,119	0	0	24	0	70,8	43,2	0,28	0,19	-
09.04.2026	7,639	0	70,058	0	0	68,474	0	0	24	0	70,8	44,2	0,27	0,19	-
10.04.2026	7,237	0	64,665	0	0	63,202	0	0	24	0	70,9	43,5	0,27	0,19	-
11.04.2026	7,562	0	66,365	0	0	64,828	0	0	24	0	71,8	44	0,27	0,19	-
12.04.2026	6,662	0	56,621	0	0	55,32	0	0	24	0	71,5	42,8	0,27	0,19	-
13.04.2026	5,956	0	50,662	0	0	49,514	0	0	24	0	71	42,3	0,28	0,19	-
14.04.2026	5,661	0	50,034	0	0	48,944	0	0	24	0	69,4	41,8	0,28	0,19	-
15.04.2026	5,541	0	47,965	0	0	46,923	0	0	24	0	69,4	41,2	0,28	0,19	-
16.04.2026	4,997	0	41,847	0	0	40,942	0	0	24	0	69,2	40	0,28	0,19	-
17.04.2026	4,165	0	32,322	0	0	31,652	0	0	24	0	67,5	36,1	0,27	0,19	-
18.04.2026	5,944	0	54,125	0	0	52,943	0	0	22	2	69,5	42,7	0,27	0,19	-
19.04.2026	6,269	0	56,62	0	0	55,38	0	0	24	0	69,6	42,6	0,27	0,19	-
20.04.2026	5,314	0	47,413	0	0	46,38	0	0	24	0	69,4	42,1	0,28	0,19	-
Итого:	462,942	0	4806,818	0	0	4696,301	0	0	1386	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,572														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 1386

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3481,197	33864,75	0	0	32999,84	0	0	13590	33
20.04.2026	3695,276	35892,754	0	0	34982,173	0	0	14332	35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:09:43