

#14653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 26.04.2023

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	6,539	0	61,611	0	0	60,304	0	0	24	0	68,4	42,5	0,26	0,25	-
22.04.2023	5,913	0	53,309	0	0	52,189	0	0	24	0	68	41	0,25	0,25	-
23.04.2023	5,901	0	54,146	0	0	53,013	0	0	24	0	67,9	41,3	0,25	0,25	-
24.04.2023	4,754	0	40,941	0	0	40,078	0	0	24	0	68,1	39,7	0,25	0,25	-
25.04.2023	4,238	0	36,351	0	0	35,598	0	0	24	0	67,6	39,2	0,25	0,25	-
26.04.2023	0,517	0	4,084	0	0	3,999	0	0	24	0	67,3	36,5	0,25	0,24	-
Итого:	27,862	0	250,442	0	0	245,181	0	0	144	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,655														

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	5508,287	56382,204	0	0	54974,36	0	0	22347	202
26.04.2023	5536,148	56632,646	0	0	55219,54	0	0	22491	202

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2023 14:08:46