

#32935#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент: Горького 166

Адрес: Колледж информ.технол. И строит.

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сел. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16030356, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8C34

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Q <sub>тв</sub> ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.09.23 23	19,8	19,47	0,33	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
22.09.23 23	19,73	19,41	0,32	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
23.09.23 23	19,69	19,4	0,3	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
24.09.23 23	20,23	24,56	-4,33	0,25	0,25	0	0	0	24	0	
25.09.23 23	20,53	23,79	-3,27	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
26.09.23 23	19,75	19,71	0,04	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
27.09.23 23	19,74	19,53	0,21	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
28.09.23 23	19,74	19,58	0,16	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
29.09.23 23	19,66	20,38	-0,71	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
30.09.23 23	19,65	20,99	-1,35	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
01.10.23 23	19,64	22	-2,36	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
02.10.23 23	19,73	23,18	-3,44	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
03.10.23 23	20,56	29,17	-8,61	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
04.10.23 23	19,8	20,74	-0,94	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
05.10.23 23	19,57	19,38	0,18	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
06.10.23 23	19,09	18,85	0,24	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
07.10.23 23	18,99	18,66	0,33	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
08.10.23 23	19,1	18,8	0,3	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
09.10.23 23	18,88	18,64	0,23	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
10.10.23 23	18,34	18,09	0,26	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
11.10.23 23	18,19	17,85	0,34	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
12.10.23 23	17,78	17,55	0,22	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
13.10.23 23	17,42	17,05	0,38	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
14.10.23 23	17,19	16,78	0,41	0,25	0,24	0	0	0	24	0	
15.10.23 23	61,24	29,91	31,33	0,25	0,24	3,23	3,174	0,416	24	0	
16.10.23 23	67,8	39,75	28,05	0,25	0,25	35,022	34,292	4,027	24	0	
17.10.23 23	67,13	36,17	30,96	0,25	0,25	31,779	31,127	4,035	24	0	
18.10.23 23	68,1	38,05	30,05	0,25	0,25	35,886	35,131	4,42	24	0	
19.10.23 23	67,73	36,28	31,45	0,26	0,25	31,515	30,858	4,062	24	0	
20.10.23 23	68,32	39,01	29,31	0,26	0,25	39,846	39,002	4,786	24	0	
21.10.23 23	68,67	42,87	25,79	0,26	0,25	57,684	56,452	6,097	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>67,96</b>	<b>39,05</b>	<b>28,91</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>234,962</b>	<b>230,037</b>	<b>27,844</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Q <sub>тв</sub> ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.23 23	56632,646	55219,54	5536,148	26006	215
21.10.23 23	56867,609	55449,577	5563,992	26750	215
<b>Итого</b>	<b>234,962</b>	<b>230,037</b>	<b>27,844</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (1) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

*проверено с сайта*

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
« 25 » 10 20 23 г.