

#99180#

Отчёт по теплотреблению за период с 10.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО  
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)  
Номер абонента 4850  
Порядковый номер 7940  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16030356  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2024	2,343	0	29,881	0	0	29,24	0	0	24	0	68,7	49,6	0,11	0,09	-
12.10.2024	8,31	0	114,626	0	0	112,093	0	0	24	0	70	52,3	0,26	0,19	-
13.10.2024	8,349	0	113,604	0	0	111,108	0	0	24	0	69,7	51,8	0,26	0,19	-
14.10.2024	8,571	0	114,376	0	0	111,856	0	0	24	0	69,9	51,6	0,26	0,19	-
15.10.2024	8,938	0	113,911	0	0	111,388	0	0	24	0	70	50,9	0,26	0,19	-
16.10.2024	9,323	0	114,41	0	0	111,851	0	0	24	0	70,4	50,5	0,26	0,19	-
17.10.2024	9,431	0	114,516	0	0	111,981	0	0	24	0	70	49,9	0,26	0,19	-
18.10.2024	9,321	0	113,646	0	0	111,139	0	0	24	0	69,9	49,9	0,26	0,19	-
19.10.2024	9,292	0	113,271	0	0	110,764	0	0	24	0	70,1	50	0,26	0,19	-
20.10.2024	9,351	0	113,143	0	0	110,606	0	0	24	0	70,5	50,3	0,26	0,19	-
Итого:	83,229	0	1055,384	0	0	1032,026	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,879														

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2024	0	0,262	0	0	0,262	0	0	993	6
20.10.2024	83,228	1055,648	0	0	1032,29	0	0	1233	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 7:30:27