

#14651#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель	Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя	Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента	4850
Порядковый номер	7940
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	16030356
Номер системы	1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	6,16	0	58,952	0	0	57,7	0	0	24	0	68,5	43	0,25	0,25	-
22.10.2021	4,282	0	33,607	0	0	32,904	0	0	24	0	67,8	36,7	0,25	0,25	-
23.10.2021	6,021	0	57,641	0	0	56,438	0	0	24	0	67,9	42,4	0,25	0,25	-
24.10.2021	8,077	0	91,766	0	0	89,818	0	0	24	0	68,4	46,9	0,25	0,25	-
25.10.2021	8,381	0	96,698	0	0	94,643	0	0	24	0	68,5	47,4	0,25	0,25	-
26.10.2021	8,479	0	102,201	0	0	100,011	0	0	24	0	68,8	48,5	0,25	0,25	-
27.10.2021	7,85	0	89,971	0	0	88,044	0	0	24	0	68,8	47,5	0,25	0,25	-
28.10.2021	6,817	0	67,302	0	0	65,863	0	0	24	0	68,7	44	0,25	0,25	-
29.10.2021	5,511	0	48,434	0	0	47,423	0	0	24	0	67,8	40	0,25	0,25	-
30.10.2021	6,006	0	54,149	0	0	53,005	0	0	24	0	68,2	41,2	0,25	0,25	-
31.10.2021	6,436	0	63,353	0	0	62,025	0	0	24	0	68	43,2	0,25	0,25	-
01.11.2021	6,098	0	58	0	0	56,781	0	0	24	0	68	42,4	0,25	0,25	-
02.11.2021	5,775	0	53,02	0	0	51,911	0	0	24	0	67,9	41,3	0,25	0,25	-
03.11.2021	6,796	0	69,481	0	0	68,017	0	0	24	0	68,2	44,4	0,25	0,25	-
04.11.2021	7,576	0	82,959	0	0	81,205	0	0	24	0	68,3	46	0,25	0,25	-
05.11.2021	7,53	0	78,795	0	0	77,115	0	0	24	0	68,6	45,3	0,25	0,25	-
06.11.2021	7,286	0	75,628	0	0	74,029	0	0	24	0	68,3	44,8	0,25	0,25	-
07.11.2021	7,734	0	81,99	0	0	80,259	0	0	24	0	68,2	45,2	0,25	0,25	-
08.11.2021	3,832	0	39,239	0	0	38,413	0	0	24	0	68,2	44,4	0,33	0,3	-
09.11.2021	8,191	0	88,521	0	0	86,628	0	0	12	12	68,7	46,1	0,25	0,25	-
10.11.2021	9,185	0	107,401	0	0	105,018	0	0	24	0	70,2	49,3	0,25	0,25	-
11.11.2021	9,811	0	120,219	0	0	117,468	0	0	24	0	71,3	51,4	0,25	0,25	6
12.11.2021	8,312	0	94,298	0	0	92,294	0	0	24	0	68,5	47	0,25	0,25	-
13.11.2021	8,15	0	87,878	0	0	85,98	0	0	24	0	69,1	46,5	0,25	0,25	-
14.11.2021	8,523	0	90,896	0	0	88,875	0	0	24	0	70,2	47,3	0,25	0,25	-
15.11.2021	9,043	0	104,901	0	0	102,564	0	0	24	0	70,3	49,2	0,25	0,25	-
16.11.2021	8,893	0	104,369	0	0	102,137	0	0	24	0	68,7	47,9	0,25	0,25	-
17.11.2021	9,662	0	122,491	0	0	119,827	0	0	24	0	69,4	50,1	0,25	0,25	-
18.11.2021	9,302	0	115,497	0	0	113,021	0	0	24	0	68,8	49,2	0,25	0,25	-
19.11.2021	9,362	0	117,792	0	0	115,267	0	0	24	0	68,9	49,5	0,25	0,25	5
20.11.2021	8,607	0	101,732	0	0	99,566	0	0	24	0	68,5	47,9	0,25	0,25	-
Итого:	233,688	0	2559,181	0	0	2504,249	0	0	732	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,815														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 732

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	1955,052	19934,619	0	0	19435,919	0	0	9265	156
20.11.2021	2188,74	22493,801	0	0	21940,166	0	0	9997	168

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 10:06:23