

#14661#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2022 | 3,996 | 0 | 31,913 | 0 | 0 | 31,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 36,7 | 0,25 | 0,25 | - |
| 22.10.2022 | 5,075 | 0 | 43,881 | 0 | 0 | 42,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 39,7 | 0,25 | 0,25 | - |
| 23.10.2022 | 6,694 | 0 | 68,058 | 0 | 0 | 66,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 44,2 | 0,25 | 0,25 | - |
| 24.10.2022 | 7,262 | 0 | 78,196 | 0 | 0 | 76,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 45,9 | 0,25 | 0,25 | - |
| 25.10.2022 | 7,092 | 0 | 72,996 | 0 | 0 | 71,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 44,9 | 0,25 | 0,25 | - |
| 26.10.2022 | 5,366 | 0 | 45,976 | 0 | 0 | 45,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 39,8 | 0,26 | 0,25 | - |
| 27.10.2022 | 5,274 | 0 | 45,198 | 0 | 0 | 44,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 39,4 | 0,25 | 0,25 | - |
| 28.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 25,9 | 0,41 | 0,37 | - |
| 28.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,5 | 20,9 | 0,41 | 0,37 | - |
| 28.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,4 | 19,4 | 0,41 | 0,37 | - |
| 29.10.2022 | 4,208 | 0 | 34,951 | 0 | 0 | 34,223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67,8 | 38,4 | 0,27 | 0,26 | - |
| 30.10.2022 | 5,114 | 0 | 44,816 | 0 | 0 | 43,884 | 0 | 0 | 21 | 3 | 67,6 | 39,8 | 0,26 | 0,25 | - |
| 31.10.2022 | 4,674 | 0 | 39,092 | 0 | 0 | 38,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 38,2 | 0,25 | 0,25 | - |
| 01.11.2022 | 4,356 | 0 | 35,47 | 0 | 0 | 34,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 37,1 | 0,25 | 0,25 | - |
| 02.11.2022 | 4,756 | 0 | 38,049 | 0 | 0 | 37,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 37,9 | 0,25 | 0,25 | - |
| 03.11.2022 | 5,229 | 0 | 45,092 | 0 | 0 | 44,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 39,7 | 0,25 | 0,25 | - |
| 04.11.2022 | 4,633 | 0 | 38,583 | 0 | 0 | 37,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 38,1 | 0,25 | 0,25 | - |
| 05.11.2022 | 4,843 | 0 | 40,956 | 0 | 0 | 40,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 38,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 06.11.2022 | 5,186 | 0 | 44,44 | 0 | 0 | 43,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 39,9 | 0,26 | 0,25 | - |
| 07.11.2022 | 7,035 | 0 | 73,899 | 0 | 0 | 72,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 45,3 | 0,25 | 0,25 | - |
| 08.11.2022 | 6,958 | 0 | 71,817 | 0 | 0 | 70,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 44,6 | 0,26 | 0,25 | - |
| 09.11.2022 | 7,403 | 0 | 79,085 | 0 | 0 | 77,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 45,1 | 0,26 | 0,25 | - |
| 10.11.2022 | 7,635 | 0 | 85,13 | 0 | 0 | 83,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 46,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 11.11.2022 | 6,788 | 0 | 66,529 | 0 | 0 | 65,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 43,6 | 0,26 | 0,25 | - |
| 12.11.2022 | 5,614 | 0 | 49,756 | 0 | 0 | 48,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 40,3 | 0,26 | 0,25 | - |
| 13.11.2022 | 6,068 | 0 | 56,511 | 0 | 0 | 55,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 41,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 14.11.2022 | 6,233 | 0 | 57,656 | 0 | 0 | 56,442 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 41,8 | 0,26 | 0,25 | - |
| 15.11.2022 | 5,481 | 0 | 47,366 | 0 | 0 | 46,374 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 39,7 | 0,25 | 0,25 | - |
| 16.11.2022 | 5,253 | 0 | 44,219 | 0 | 0 | 43,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 38,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| 17.11.2022 | 5,545 | 0 | 48,739 | 0 | 0 | 47,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 40 | 0,26 | 0,25 | - |
| 18.11.2022 | 6,755 | 0 | 66,966 | 0 | 0 | 65,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 43,4 | 0,25 | 0,25 | - |
| 19.11.2022 | 7,93 | 0 | 87,265 | 0 | 0 | 85,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 46,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 20.11.2022 | 10,325 | 0 | 122,365 | 0 | 0 | 119,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 52 | 0,26 | 0,25 | - |
| Итого: | 178,781 | 0 | 1704,97 | 0 | 0 | 1668,814 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 42,701 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2022 | 3853,235 | 39927,001 | 0 | 0 | 38932,503 | 0 | 0 | 18010 | 171 |
| 20.11.2022 | 4032,145 | 41633,084 | 0 | 0 | 40602,404 | 0 | 0 | 18728 | 197 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.11.2022 11:24:32