

# #14650#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель	Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя	Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента	4850
Порядковый номер	7940
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	16030356
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	6,401	0	57,27	0	0	56,053	0	0	24	0	68,5	41,2	0,25	0,25	9
22.11.2021	7,125	0	68,738	0	0	67,282	0	0	24	0	68,4	43,2	0,25	0,25	6
23.11.2021	8,378	0	92,045	0	0	90,062	0	0	24	0	68,9	46,7	0,25	0,25	-
24.11.2021	10,317	0	120,745	0	0	117,889	0	0	24	0	72,6	51,7	0,25	0,25	-
25.11.2021	9,341	0	106,513	0	0	104,102	0	0	24	0	70,9	49,5	0,25	0,25	-
26.11.2021	8,972	0	106,505	0	0	104,216	0	0	24	0	68,9	48,3	0,25	0,25	-
27.11.2021	9,848	0	124,929	0	0	122,189	0	0	24	0	69,6	50,3	0,25	0,25	-
28.11.2021	10,646	0	126,262	0	0	123,252	0	0	24	0	73	52,4	0,25	0,25	-
29.11.2021	10,976	0	126,135	0	0	122,988	0	0	24	0	74,9	53,6	0,25	0,25	-
30.11.2021	11,195	0	132,512	0	0	129,231	0	0	24	0	74,5	53,9	0,26	0,25	-
01.12.2021	11,738	0	162,753	0	0	158,893	0	0	24	0	72,6	55	0,25	0,25	-
02.12.2021	12,236	0	156,659	0	0	152,707	0	0	24	0	75,3	56,2	0,26	0,25	-
03.12.2021	12,006	0	143,294	0	0	139,554	0	0	24	0	76,8	56,3	0,26	0,25	-
04.12.2021	11,474	0	142,226	0	0	138,732	0	0	24	0	74,2	54,4	0,25	0,25	-
05.12.2021	12,513	0	151,336	0	0	147,349	0	0	24	0	77,2	57	0,26	0,25	-
06.12.2021	12,188	0	141,771	0	0	138,012	0	0	24	0	77,5	56,4	0,26	0,25	-
07.12.2021	12,474	0	144,24	0	0	140,374	0	0	24	0	77,9	56,7	0,26	0,25	-
08.12.2021	14,368	0	154,651	0	0	149,978	0	0	24	0	83,5	60,6	0,26	0,25	-
09.12.2021	15,776	0	161,736	0	0	156,409	0	0	24	0	87,7	63,6	0,26	0,25	-
10.12.2021	15,556	0	154,246	0	0	149,169	0	0	24	0	87,7	62,8	0,26	0,25	-
11.12.2021	14,109	0	142,024	0	0	137,666	0	0	24	0	84,1	59,7	0,26	0,25	-
12.12.2021	12,082	0	124,65	0	0	121,244	0	0	24	0	78,8	55	0,26	0,25	-
13.12.2021	12,292	0	131,149	0	0	127,593	0	0	24	0	78,5	55,5	0,26	0,25	-
14.12.2021	12,388	0	127,986	0	0	124,426	0	0	24	0	79,5	55,8	0,26	0,25	-
15.12.2021	12,495	0	140,404	0	0	136,612	0	0	24	0	78,3	56,5	0,26	0,25	-
16.12.2021	10,542	0	112,181	0	0	109,367	0	0	24	0	75,1	52,1	0,26	0,25	-
17.12.2021	9,337	0	99,225	0	0	96,915	0	0	24	0	72	49	0,25	0,25	-
18.12.2021	8,749	0	92,659	0	0	90,597	0	0	24	0	70,2	47,1	0,25	0,25	-
19.12.2021	9,445	0	108,61	0	0	106,163	0	0	24	0	70,7	49,4	0,25	0,25	-
20.12.2021	9,33	0	103,251	0	0	100,926	0	0	24	0	70,6	48,6	0,25	0,25	-
Итого:	334,297	0	3756,705	0	0	3659,95	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,845														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	2188,74	22493,801	0	0	21940,166	0	0	9997	168
20.12.2021	2523,036	26250,506	0	0	25600,118	0	0	10717	168

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 7:32:01