

#64092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 22.11.2023 | 9,539 | 0 | 90,09 | 0 | 0 | 87,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 48,5 | 0,26 | 0,25 | -1,1 |
| 23.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,3 |
| 24.11.2023 | 3,549 | 0 | 32,629 | 0 | 0 | 31,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 49,6 | 0,26 | 0,25 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 14,663 | 0 | 134,805 | 0 | 0 | 131,216 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77,7 | 51 | 0,26 | 0,25 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 11,633 | 0 | 102,19 | 0 | 0 | 99,292 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80,5 | 52,5 | 0,26 | 0,25 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 12,234 | 0 | 104,771 | 0 | 0 | 101,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 53,9 | 0,26 | 0,25 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 12,61 | 0 | 108,196 | 0 | 0 | 104,928 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 54,8 | 0,26 | 0,25 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 12,743 | 0 | 107,905 | 0 | 0 | 104,632 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,6 | 54,6 | 0,26 | 0,25 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 12,12 | 0 | 101,806 | 0 | 0 | 98,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,8 | 53,5 | 0,26 | 0,25 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 11,914 | 0 | 104,894 | 0 | 0 | 101,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 52,7 | 0,26 | 0,25 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 11,655 | 0 | 105,196 | 0 | 0 | 102,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 52,1 | 0,26 | 0,25 | - |
| 03.12.2023 | 11,496 | 0 | 104,856 | 0 | 0 | 101,993 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,8 | 51,9 | 0,26 | 0,25 | - |
| 04.12.2023 | 11,568 | 0 | 106,107 | 0 | 0 | 103,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 52 | 0,26 | 0,25 | - |
| 05.12.2023 | 11,782 | 0 | 99,65 | 0 | 0 | 96,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 52,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 06.12.2023 | 11,898 | 0 | 93,899 | 0 | 0 | 91,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,2 | 53,1 | 0,26 | 0,25 | - |
| 07.12.2023 | 11,109 | 0 | 86,97 | 0 | 0 | 84,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,3 | 50,9 | 0,26 | 0,25 | - |
| 08.12.2023 | 11,699 | 0 | 91,134 | 0 | 0 | 88,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,6 | 52 | 0,26 | 0,25 | - |
| 09.12.2023 | 11,643 | 0 | 90,075 | 0 | 0 | 87,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 51,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| 10.12.2023 | 11,051 | 0 | 90,603 | 0 | 0 | 88,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 50,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 11.12.2023 | 10,24 | 0 | 87,6 | 0 | 0 | 85,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 49 | 0,26 | 0,25 | - |
| 12.12.2023 | 9,57 | 0 | 83,287 | 0 | 0 | 81,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 47,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 13.12.2023 | 9,96 | 0 | 87,061 | 0 | 0 | 84,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 48,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 14.12.2023 | 10,77 | 0 | 91,387 | 0 | 0 | 88,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 50,4 | 0,26 | 0,25 | - |
| 15.12.2023 | 9,965 | 0 | 86,269 | 0 | 0 | 84,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 48,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 16.12.2023 | 8,802 | 0 | 81,94 | 0 | 0 | 80,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45,2 | 0,26 | 0,25 | - |
| 17.12.2023 | 7,944 | 0 | 76,894 | 0 | 0 | 75,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 43,4 | 0,25 | 0,25 | - |
| 18.12.2023 | 7,384 | 0 | 65,406 | 0 | 0 | 63,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 41,6 | 0,25 | 0,25 | - |
| 19.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 0 | - |
| 20.12.2023 | 8,782 | 0 | 86,856 | 0 | 0 | 84,912 | 0 | 0 | 609 | 0 | 70,4 | 45,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| Итого: | 288,323 | 0 | 2502,476 | 0 | 0 | 2438,9 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 68,865 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 1251

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 21.11.2023 | 5776,347 | 58818,188 | 0 | 0 | 57357,421 | 0 | 0 | 27494 | 215 |
| 20.12.2023 | 283,19 | 2454,61 | 0 | 0 | 2387,412 | 0 | 0 | 633 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2023 15:40:07