

#14640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 6530
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00221013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,326	0,017	132,64	130,6	129,74	129,32	0,42	24	0	0	70,4	44,9	25,48	0,66	0,51	4,8
25.03.2021	3,071	0,015	118,68	116,77	116,12	115,75	0,37	24	0	0	69,3	43	26,31	0,66	0,51	6,9
26.03.2021	3,029	0,017	124,78	122,73	122,05	121,57	0,48	24	0	0	69,3	44,7	24,62	0,66	0,51	5,1
27.03.2021	2,906	0,012	112,53	110,78	110,11	109,82	0,29	24	0	0	69,1	42,8	26,29	0,65	0,51	8,7
28.03.2021	3,221	0,006	126,63	124,83	123,9	123,69	0,21	24	0	0	69,4	43,5	25,92	0,65	0,51	5,8
29.03.2021	2,939	0,013	115,95	114,11	113,47	113,08	0,39	24	0	0	69,1	43,3	25,75	0,66	0,51	7,8
30.03.2021	2,728	0,01	100,16	98,49	98,02	97,7	0,32	24	0	0	69,1	41,4	27,7	0,66	0,51	9,8
31.03.2021	2,651	0,001	105,84	104,52	103,59	103,54	0,05	24	0	0	69,1	43,5	25,57	0,65	0,51	8,7
01.04.2021	3,202	0,003	137,56	135,9	134,59	134,57	0,02	24	0	0	69,3	45,6	23,78	0,65	0,51	4,7
02.04.2021	3,41	0,002	155,69	153,96	152,34	152,35	-0,01	24	0	0	69,4	47	22,38	0,65	0,51	3,8
03.04.2021	3,533	0	157,95	156,19	154,54	154,57	-0,03	24	0	0	69,4	46,6	22,87	0,65	0,51	3,8
04.04.2021	3,528	0,004	158,49	156,64	155,05	155,01	0,04	24	0	0	69,4	46,7	22,73	0,65	0,51	4,2
05.04.2021	3,634	0,008	171,95	169,86	168,19	167,98	0,21	24	0	0	70	48,4	21,55	0,65	0,52	2,7
06.04.2021	3,682	0,005	176,45	174,42	172,54	172,44	0,1	24	0	0	70,4	49,1	21,29	0,65	0,51	2,6
07.04.2021	3,68	0,004	175,66	173,67	171,75	171,7	0,05	24	0	0	70,4	49	21,41	0,65	0,51	2,8
08.04.2021	3,485	0,002	151,32	149,41	147,97	147,88	0,09	24	0	0	70,3	46,7	23,52	0,65	0,51	4,3
09.04.2021	3,126	-0,006	151,09	149,62	148,06	148,18	-0,12	24	0	0	66,1	45	21,16	0,65	0,51	7,2
10.04.2021	3,174	0,001	127,82	126,18	125,07	125,04	0,03	24	0	0	69,3	44	25,35	0,66	0,51	4,9
11.04.2021	2,779	0,005	104,24	102,67	102,01	101,83	0,18	24	0	0	69	41,9	27,16	0,66	0,51	10,3
12.04.2021	2,835	0,001	111,1	109,63	108,72	108,68	0,04	24	0	0	69,2	43,1	26,06	0,65	0,51	7,7
13.04.2021	3,26	0,001	136,44	134,71	133,5	133,43	0,07	24	0	0	69,2	44,8	24,4	0,64	0,51	4,7
14.04.2021	3,245	0,003	140,85	139,12	137,82	137,73	0,09	24	0	0	69,4	45,9	23,52	0,64	0,52	4,1
15.04.2021	3,141	0,002	130,15	128,51	127,36	127,28	0,08	24	0	0	69,4	44,7	24,63	0,65	0,52	5,8
16.04.2021	3,102	0	124,74	123,13	122,03	122,01	0,02	24	0	0	69,2	43,8	25,44	0,65	0,52	5,6
17.04.2021	2,764	0,009	99,07	97,4	96,94	96,63	0,31	24	0	0	69,2	40,8	28,4	0,66	0,51	8,3
18.04.2021	2,448	0,006	85,54	84,12	83,73	83,48	0,25	24	0	0	68,9	39,8	29,11	0,66	0,51	10,4
19.04.2021	2,409	0,018	87,7	86,07	85,84	85,37	0,47	24	0	0	68,8	41	27,82	0,65	0,51	11
20.04.2021	2,467	0,008	108,58	107,19	106,45	106,23	0,22	24	0	0	65,9	42,8	23,12	0,66	0,5	9,9
21.04.2021	2,63	0,008	99,75	98,18	97,59	97,33	0,26	24	0	0	69,1	42,3	26,8	0,64	0,5	8,6
22.04.2021	3,226	0,002	140,14	138,47	137,13	137,12	0,01	24	0	0	69,2	45,7	23,51	0,64	0,5	4,6
23.04.2021	3,283	-0,01	142,88	141,8	139,81	140,4	-0,59	24	0	0	69,2	45,6	23,65	0,65	0,51	-
Итого:	95,914	0	4012,37	3959,68	3926,03	3921,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,914															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	690,208	27379,95	27200,73	26713,67	26909,11
23.04.2021	786,122	31392,32	31160,41	30639,7	30830,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2021 8:17:17