

#14637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 6530
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00221013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,247	-0,014	148,77	147,91	145,61	146,41	-0,8	24	0	0	68,8	46,2	22,55	0,64	0,51	4
25.04.2021	3,347	-0,014	152,62	151,7	149,38	150,18	-0,8	24	0	0	68,9	46,2	22,64	0,65	0,51	3,7
26.04.2021	3,615	-0,036	181,68	180,96	177,75	178,98	-1,23	24	0	0	68,9	48,3	20,67	0,65	0,52	2,9
27.04.2021	3,457	-0,015	159,96	159,01	156,56	157,4	-0,84	24	0	0	68,8	46,5	22,32	0,65	0,52	4,1
28.04.2021	3,03	-0,018	141,41	140,64	138,41	139,23	-0,82	24	0	0	68,6	46,4	22,16	0,64	0,5	6,7
29.04.2021	2,745	-0,001	106,07	105,18	103,83	104,29	-0,46	24	0	0	68,6	42	26,64	0,56	0,44	9,3
30.04.2021	1,685	-0,019	73,35	73,49	71,9	72,85	-0,95	24	0	0	66,4	42,4	24,01	0,58	0,43	7
01.05.2021	1,121	-0,027	45,62	46,32	44,71	45,96	-1,25	24	0	1	67,2	40,9	26,27	0,57	0,42	7,3
02.05.2021	0,993	-0,033	41,64	42,5	40,8	42,18	-1,38	24	0	1	66,4	40,7	25,71	0,57	0,42	6,2
03.05.2021	1,251	-0,028	53,01	53,53	51,94	53,1	-1,16	24	0	1	67,2	42,1	25,05	0,58	0,42	5,8
04.05.2021	1,125	-0,033	49,73	50,43	48,75	50,02	-1,27	24	0	1	66,8	42,6	24,17	0,58	0,41	9,6
05.05.2021	1,08	-0,037	48,94	49,71	47,99	49,31	-1,32	24	0	1	66,7	43,1	23,63	0,57	0,41	10,4
06.05.2021	1,104	-0,038	49,09	49,89	48,09	49,48	-1,39	24	0	1	66,9	42,7	24,21	0,58	0,41	6,9
07.05.2021	1,13	-0,037	50,03	50,85	49,03	50,43	-1,4	24	0	1	67,3	43	24,3	0,58	0,41	6,9
08.05.2021	1,133	-0,03	45,83	46,63	44,9	46,29	-1,39	24	0	1	67,1	40,6	26,5	0,58	0,41	6,3
09.05.2021	1,033	-0,026	42,14	42,9	41,3	42,59	-1,29	24	0	1	66,8	40,5	26,28	0,58	0,41	11,1
10.05.2021	1,136	-0,035	48,93	49,67	47,93	49,28	-1,35	24	0	1	67,3	42,4	24,93	0,58	0,41	17,8
11.05.2021	1,093	-0,033	48,47	49,22	47,48	48,8	-1,32	24	0	1	67,4	43,2	24,18	0,58	0,41	19,7
12.05.2021	0,841	-0,021	30,82	31,67	30,25	31,5	-1,25	23	1	1	66,3	37	29,29	0,58	0,41	19,2
13.05.2021	0,811	-0,017	27,67	28,57	27,19	28,41	-1,22	24	0	1	65,6	34,3	31,27	0,58	0,41	9,9
14.05.2021	0,787	-0,016	27,29	28,14	26,81	27,96	-1,15	24	0	1	65,5	34,6	30,82	0,58	0,41	10,6
15.05.2021	0,962	-0,026	39,27	40,03	38,5	39,72	-1,22	24	0	1	66,9	40,7	26,22	0,57	0,41	10
16.05.2021	1,126	-0,02	48,98	49,44	47,97	49,04	-1,07	24	0	1	67,1	42,7	24,39	0,57	0,46	12,5
17.05.2021	1,001	-0,031	82,01	82,61	80,55	81,7	-1,15	24	0	0	61,9	48,8	13,12	0,58	0,45	14,5
18.05.2021	0,984	-0,032	70,88	71,59	69,59	70,8	-1,21	24	0	1	63,1	48,2	14,94	0,56	0,45	11,4
19.05.2021	1,01	-0,048	82,12	83,2	80,78	82,37	-1,59	24	0	0	60	46,6	13,42	0,54	0,42	10,4
20.05.2021	0,997	-0,048	68,9	70,04	67,73	69,38	-1,65	24	0	1	60,8	45	15,8	0,58	0,39	-
21.05.2021	0,992	-0,049	44,79	45,93	43,88	45,61	-1,73	24	0	1	66,9	42,6	24,29	0,58	0,4	14
22.05.2021	1,054	-0,028	48,04	48,66	47,07	48,23	-1,16	24	0	1	67,2	43,7	23,48	0,58	0,4	-
23.05.2021	1,159	-0,032	49,71	50,4	48,66	49,98	-1,32	24	0	1	67,6	42,6	24,98	0,58	0,4	-
Итого:	45,049	0	2107,77	2120,82	2065,34	2101,48	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,049															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	786,122	31392,32	31160,41	30639,7	30830,82
23.05.2021	831,171	33500,09	33281,23	32705,04	32932,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:31:54