

# #14626#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 6530  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00221013  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,831	-0,029	83,08	83,33	81,3	82,49	-1,19	24	0	0	69	45,9	23,18	0,55	0,41	-
27.04.2022	1,108	-0,014	47,24	47,55	46,22	47,07	-0,85	24	0	0	69,9	45,1	24,8	0,55	0,41	-
28.04.2022	1,081	-0,014	45,78	46,11	44,79	45,68	-0,89	24	0	0	69,3	44,3	25,01	0,55	0,42	-
29.04.2022	1,078	-0,021	50,14	50,61	49,07	50,06	-0,99	24	0	0	69	46,1	22,93	0,55	0,42	-
30.04.2022	1,226	-0,026	56,22	56,61	54,99	56,04	-1,05	24	0	0	69	45,8	23,17	0,55	0,42	-
01.05.2022	1,141	-0,017	52,91	53,23	51,79	52,67	-0,88	24	0	0	69,1	46,3	22,83	0,55	0,42	-
02.05.2022	1,1	-0,018	51,66	52,01	50,53	51,47	-0,94	24	0	0	69,2	46,6	22,61	0,55	0,42	-
03.05.2022	1,215	-0,016	55,54	55,78	54,34	55,22	-0,88	24	0	0	69	45,9	23,08	0,55	0,43	-
04.05.2022	1,106	-0,019	49,43	49,8	48,39	49,32	-0,93	24	0	0	68,6	44,9	23,73	0,55	0,43	-
05.05.2022	1,097	-0,011	46,78	47,05	45,78	46,57	-0,79	24	0	0	69	44,3	24,74	0,55	0,42	-
06.05.2022	1,125	-0,009	50,27	50,49	49,19	49,96	-0,77	24	0	0	69,3	45,7	23,59	0,55	0,43	-
07.05.2022	1,19	-0,007	53,75	53,72	52,59	53,19	-0,6	24	0	0	69,2	46	23,18	0,55	0,43	-
08.05.2022	1,155	-0,004	53,4	53,36	52,26	52,8	-0,54	24	0	0	68,9	46,4	22,52	0,55	0,43	-
09.05.2022	1,061	-0,009	50,53	50,7	49,42	50,17	-0,75	24	0	0	69	46,8	22,21	0,56	0,43	-
10.05.2022	1,16	-0,011	51,76	51,88	50,61	51,35	-0,74	24	0	0	69,7	46,1	23,62	0,56	0,42	-
11.05.2022	1,104	-0,011	48,04	48,25	46,99	47,77	-0,78	24	0	0	69,2	44,9	24,26	0,56	0,42	-
12.05.2022	1,059	-0,009	46,41	46,65	45,41	46,17	-0,76	24	0	0	68,6	44,5	24,14	0,56	0,42	-
13.05.2022	1,083	-0,005	49,36	49,46	48,27	48,93	-0,66	24	0	0	69	45,9	23,1	0,56	0,42	-
14.05.2022	1,122	-0,007	50,26	50,35	49,19	49,82	-0,63	24	0	0	69,7	46,2	23,43	0,56	0,42	-
15.05.2022	1,243	-0,007	54,88	54,92	53,68	54,37	-0,69	24	0	0	69,4	45,7	23,72	0,56	0,42	-
16.05.2022	1,064	-0,012	50,43	50,67	49,33	50,12	-0,79	24	0	0	69,1	46,8	22,32	0,56	0,42	-
17.05.2022	1,11	-0,008	52,11	52,29	51	51,74	-0,74	24	0	0	69	46,5	22,46	0,56	0,42	-
18.05.2022	1,147	-0,009	48,58	48,71	47,5	48,23	-0,73	24	0	0	69,5	44,7	24,8	0,56	0,42	-
19.05.2022	1,082	-0,009	46,85	47,11	45,85	46,62	-0,77	24	0	0	69	44,7	24,31	0,56	0,42	-
20.05.2022	1,075	-0,013	49,48	49,79	48,38	49,24	-0,86	24	0	0	68,9	45,9	23	0,56	0,42	-
21.05.2022	1,137	-0,007	52,75	52,73	51,6	52,17	-0,57	24	0	0	68,9	46,4	22,48	0,56	0,43	-
22.05.2022	1,21	-0,016	56,53	56,75	55,32	56,16	-0,84	24	0	0	69	46,4	22,58	0,56	0,43	-
23.05.2022	1,096	-0,011	54,76	54,94	53,61	54,37	-0,76	24	0	0	68,1	47	21,11	0,55	0,42	-
Итого:	32,206	0	1458,93	1464,85	1427,4	1449,77	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,206															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1672,701	69041,98	68727,75	67417,75	68002,81
23.05.2022	1704,907	70500,91	70192,6	68845,15	69452,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:43:11