

# #14636#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 6530  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00221013  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,986	-0,03	46,42	47,1	45,46	46,68	-1,22	24	0	0	67,2	44,3	22,9	0,58	0,4	16
25.05.2021	1,074	-0,042	57,2	58,1	56,08	57,56	-1,48	24	0	1	65,8	45,5	20,31	0,58	0,4	-
26.05.2021	0,996	-0,028	42,69	43,43	41,82	43,06	-1,24	24	0	1	67	41,9	25,03	0,58	0,4	-
27.05.2021	1,05	-0,025	42,28	42,97	41,42	42,67	-1,25	24	0	1	67,1	40,5	26,6	0,58	0,4	-
28.05.2021	1,075	-0,027	45,96	46,5	45	46,16	-1,16	24	0	1	67,2	42,2	24,96	0,57	0,4	11
29.05.2021	1,099	-0,029	49,36	50	48,36	49,57	-1,21	24	0	1	67	43,2	23,77	0,57	0,4	12,3
30.05.2021	1,058	-0,036	47,79	48,59	46,83	48,19	-1,36	24	0	1	67	43,1	23,85	0,58	0,4	-
31.05.2021	1,056	-0,03	46,97	47,67	46,01	47,29	-1,28	24	0	0	67,2	43	24,14	0,58	0,4	16
01.06.2021	1,022	-0,033	46,6	47,33	45,63	46,92	-1,29	24	0	1	67,1	43,4	23,64	0,57	0,4	-
02.06.2021	1,018	-0,023	43,44	44,06	42,58	43,72	-1,14	24	0	0	66,8	41,8	24,94	0,57	0,4	-
03.06.2021	0,981	-0,024	40,8	41,45	39,99	41,16	-1,17	24	0	1	66,9	41,2	25,78	0,58	0,4	15
04.06.2021	0,96	-0,034	42,99	43,81	42,13	43,48	-1,35	24	0	1	67,1	42,9	24,13	0,57	0,4	-
05.06.2021	1,046	-0,029	52,46	53,12	51,4	52,6	-1,2	24	0	1	66,2	44,8	21,39	0,57	0,4	13,4
06.06.2021	1,061	-0,027	48,06	48,71	47,06	48,28	-1,22	24	0	1	67,3	43,7	23,63	0,57	0,4	22
07.06.2021	0,981	-0,033	48,88	49,64	47,9	49,19	-1,29	24	0	1	66,4	44,8	21,65	0,57	0,4	-
08.06.2021	0,981	-0,02	45,25	45,8	44,32	45,41	-1,09	24	0	0	67,3	44,1	23,19	0,57	0,4	18,8
09.06.2021	0,939	-0,028	41,68	42,43	40,85	42,1	-1,25	24	0	1	67,1	42,8	24,32	0,57	0,4	21
10.06.2021	0,914	-0,02	39,18	39,72	38,41	39,42	-1,01	24	0	1	66,8	41,9	24,88	0,57	0,4	-
11.06.2021	0,905	-0,03	41,86	42,57	41,04	42,24	-1,2	24	0	1	67,1	43,7	23,35	0,57	0,4	-
12.06.2021	0,978	-0,024	46,02	46,59	45,08	46,17	-1,09	24	0	1	67,2	44,4	22,82	0,58	0,4	-
13.06.2021	0,961	-0,032	46,46	47,19	45,53	46,77	-1,24	24	0	1	67	44,8	22,28	0,58	0,4	-
14.06.2021	1,036	-0,023	46,76	47,35	45,8	46,96	-1,16	24	0	0	67,3	43,6	23,71	0,58	0,4	-
15.06.2021	0,958	-0,026	44,37	45	43,46	44,64	-1,18	24	0	1	67,3	44	23,27	0,58	0,4	-
16.06.2021	1,007	-0,027	44,13	44,77	43,21	44,38	-1,17	24	0	1	67,4	42,9	24,45	0,58	0,4	-
17.06.2021	0,965	-0,024	39,69	40,26	38,88	39,99	-1,11	24	0	1	67,3	41,3	25,98	0,58	0,4	-
18.06.2021	0,949	-0,028	43,4	44,05	42,53	43,71	-1,18	24	0	1	67,2	43,6	23,59	0,58	0,4	-
19.06.2021	0,942	-0,024	43,76	44,25	42,84	43,87	-1,03	24	0	0	67,3	44,2	23,08	0,58	0,4	-
20.06.2021	0,88	-0,019	42,64	43,18	41,79	42,8	-1,01	24	0	1	67	44,9	22,11	0,58	0,4	-
21.06.2021	0,929	-0,027	43,67	44,26	42,76	43,89	-1,13	24	0	0	67,2	44,3	22,89	0,58	0,4	-
22.06.2021	0,89	-0,023	42,28	42,83	41,42	42,47	-1,05	24	0	1	67,4	44,8	22,6	0,58	0,4	-
23.06.2021	0,864	-0,021	38,98	39,5	38,18	39,21	-1,03	24	0	1	67,2	43,4	23,78	0,58	0,4	-
Итого:	30,561	0	1392,03	1412,23	1363,77	1400,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,561															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	831,171	33500,09	33281,23	32705,04	32932,3
23.06.2021	861,732	34892,12	34693,46	34068,81	34332,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2021 18:59:50