

# #14624#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 6530  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00221013  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,994	-0,01	49,42	49,67	48,35	49,14	-0,79	24	0	0	68,9	47,6	21,34	0,56	0,41	-
25.07.2022	0,949	-0,011	48,02	48,28	47	47,74	-0,74	24	0	0	69,2	48,3	20,91	0,56	0,41	-
26.07.2022	1,006	0,041	49,43	48,48	48,39	47,94	0,45	24	0	1	68,5	48,1	20,35	0,56	0,41	-
27.07.2022	0,937	-0,012	45,65	45,98	44,69	45,51	-0,82	24	0	0	68,3	46,5	21,84	0,55	0,41	-
28.07.2022	0,976	-0,002	44,88	45,05	43,92	44,57	-0,65	24	0	0	68,3	45,4	22,88	0,56	0,41	-
29.07.2022	0,973	-0,015	47,63	48	46,62	47,48	-0,86	24	0	1	68,8	47,1	21,73	0,56	0,41	-
30.07.2022	0,981	-0,011	49,17	49,33	48,11	48,8	-0,69	24	0	0	68,8	47,8	21,03	0,55	0,41	-
31.07.2022	0,993	-0,019	51,89	52,26	50,78	51,7	-0,92	24	0	0	68,1	47,6	20,5	0,55	0,41	-
01.08.2022	1,028	-0,012	51,51	51,79	50,43	51,22	-0,79	24	0	0	68,6	47,5	21,17	0,55	0,4	-
02.08.2022	1,02	-0,014	51,52	51,85	50,45	51,29	-0,84	24	0	0	68,8	47,8	20,99	0,55	0,4	-
03.08.2022	0,964	-0,009	46,91	47,16	45,92	46,67	-0,75	24	0	0	68,4	46,6	21,78	0,55	0,4	-
04.08.2022	0,95	-0,008	44,48	44,67	43,54	44,19	-0,65	24	0	0	68,4	45,8	22,5	0,56	0,41	-
05.08.2022	0,936	-0,009	46,11	46,41	45,1	45,89	-0,79	24	0	0	68,8	47,2	21,58	0,56	0,41	-
06.08.2022	0,937	-0,01	48,08	48,34	47,06	47,8	-0,74	24	0	0	68,6	48	20,64	0,56	0,41	-
07.08.2022	0,986	-0,014	49,87	50,19	48,82	49,63	-0,81	24	0	0	68,7	47,8	20,94	0,55	0,4	-
08.08.2022	0,981	-0,018	50,7	51,08	49,61	50,5	-0,89	24	0	0	68,6	48	20,65	0,55	0,4	-
09.08.2022	0,942	-0,014	49,52	49,81	48,47	49,25	-0,78	24	0	0	68,5	48,3	20,21	0,55	0,4	-
10.08.2022	0,921	-0,015	45,82	46,17	44,87	45,67	-0,8	24	0	0	68,2	46,8	21,41	0,55	0,4	-
11.08.2022	0,914	-0,007	43,92	44,22	42,99	43,74	-0,75	24	0	0	67,8	45,8	22,02	0,55	0,4	-
12.08.2022	0,935	-0,008	47,76	48,06	46,72	47,51	-0,79	24	0	0	68,2	47,4	20,78	0,56	0,4	-
13.08.2022	0,935	-0,017	49,4	49,77	48,36	49,23	-0,87	24	0	0	68,2	48	20,21	0,55	0,4	-
14.08.2022	0,946	-0,015	50,79	51,12	49,71	50,55	-0,84	24	0	0	68,2	48,3	19,85	0,56	0,4	-
15.08.2022	0,954	-0,014	50,3	50,59	49,27	50,03	-0,76	24	0	0	68,2	48,1	20,12	0,56	0,4	-
16.08.2022	0,881	-0,015	47,48	47,84	46,49	47,29	-0,8	24	0	0	68,2	48,4	19,79	0,56	0,4	-
17.08.2022	0,861	-0,013	44,04	44,37	43,11	43,89	-0,78	24	0	0	68	47,3	20,78	0,56	0,4	-
18.08.2022	0,811	-0,008	40,54	40,84	39,68	40,4	-0,72	24	0	0	68,2	46,9	21,29	0,56	0,4	-
19.08.2022	0,827	-0,012	44,3	44,62	43,36	44,1	-0,74	24	0	0	68,3	48,4	19,87	0,56	0,4	-
20.08.2022	0,848	-0,012	46,51	46,81	45,52	46,28	-0,76	24	0	0	68,2	48,8	19,41	0,56	0,4	-
21.08.2022	0,855	-0,01	45,67	45,98	44,72	45,45	-0,73	24	0	0	68,5	48,6	19,89	0,55	0,4	-
22.08.2022	0,869	-0,009	46,12	46,42	45,14	45,88	-0,74	24	0	0	68,6	48,5	20,04	0,54	0,4	-
23.08.2022	0,92	-0,013	49,07	49,38	48,04	48,82	-0,78	24	0	0	68,4	48,5	19,95	0,54	0,4	-
Итого:	29,03	0	1476,51	1484,54	1445,24	1468,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,03															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1754,647	72992,84	72694,27	71285,17	71928,15
23.08.2022	1783,677	74469,35	74178,81	72730,41	73396,31

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 8:32:04