

#14635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 78-88, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 6530
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00221013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	1,005	-0,014	41,07	41,36	40,17	41	-0,83	24	0	0	69,6	43,7	25,89	0,58	0,4	-
24.08.2021	1,04	-0,01	42,81	43,07	41,88	42,69	-0,81	24	0	0	69,5	43,9	25,64	0,57	0,4	-
25.08.2021	0,993	-0,016	39,83	40,19	38,96	39,87	-0,91	24	0	0	69,4	42,9	26,49	0,57	0,4	-
26.08.2021	1,018	-0,012	38,85	39,12	38,01	38,85	-0,84	24	0	0	69,2	41,4	27,77	0,58	0,4	-
27.08.2021	1,011	-0,018	40,91	41,35	40,04	41,01	-0,97	24	0	0	69,5	43,1	26,36	0,58	0,4	-
28.08.2021	1,033	-0,007	42,29	42,42	41,36	42,06	-0,7	24	0	0	69,7	43,9	25,74	0,58	0,4	-
29.08.2021	1,077	-0,01	44,98	45,21	44	44,79	-0,79	24	0	0	69,6	44,4	25,24	0,58	0,4	-
30.08.2021	1,017	-0,007	41,76	41,9	40,82	41,54	-0,72	24	0	0	69,5	43,8	25,71	0,58	0,4	-
31.08.2021	1,029	-0,009	42,3	42,54	41,38	42,16	-0,78	24	0	0	69,8	44,1	25,71	0,58	0,4	-
01.09.2021	0,902	-0,018	37,47	37,87	36,66	37,57	-0,91	24	0	1	69,3	43,6	25,7	0,58	0,4	-
02.09.2021	1,008	-0,01	38,58	38,8	37,75	38,55	-0,8	24	0	1	69	41,5	27,53	0,58	0,4	-
03.09.2021	1,025	-0,006	40,93	41,07	40,06	40,74	-0,68	24	0	0	69,4	43,1	26,32	0,58	0,4	-
04.09.2021	1,055	-0,009	42,55	42,73	41,62	42,37	-0,75	24	0	0	69,8	43,6	26,16	0,58	0,4	-
05.09.2021	1,132	-0,003	45,78	45,75	44,76	45,33	-0,57	24	0	0	69,6	43,7	25,88	0,58	0,4	-
06.09.2021	1,103	-0,006	44,73	44,78	43,74	44,41	-0,67	24	0	0	69,5	43,6	25,93	0,57	0,4	-
07.09.2021	0,996	-0,008	42,59	42,79	41,66	42,41	-0,75	24	0	0	68,7	44	24,73	0,58	0,4	-
08.09.2021	1,011	-0,004	38,54	38,58	37,69	38,3	-0,61	24	0	0	69,7	42,2	27,52	0,58	0,4	-
09.09.2021	0,969	-0,008	38,09	38,28	37,29	38,01	-0,72	24	0	0	69	42,2	26,79	0,58	0,4	-
10.09.2021	0,95	-0,002	39,33	39,41	38,49	39,09	-0,6	24	0	0	69,1	43,8	25,3	0,58	0,4	-
11.09.2021	1,056	-0,009	45,26	45,4	44,27	44,97	-0,7	24	0	0	69,6	45	24,56	0,58	0,4	-
12.09.2021	1,057	-0,005	42,55	42,59	41,62	42,23	-0,61	24	0	0	69,7	43,6	26,07	0,59	0,4	-
13.09.2021	1,062	-0,003	43,82	43,88	42,86	43,48	-0,62	24	0	0	69,7	44,3	25,41	0,58	0,4	-
14.09.2021	0,966	-0,008	42,29	42,44	41,38	42,05	-0,67	24	0	0	68,6	44,6	24,05	0,59	0,4	-
15.09.2021	1,02	-0,004	39,61	39,66	38,74	39,35	-0,61	24	0	0	69,3	42,3	27	0,59	0,4	-
16.09.2021	0,921	-0,002	35,94	36,05	35,19	35,8	-0,61	24	0	0	69,2	42,2	26,98	0,58	0,4	-
17.09.2021	1,031	-0,002	41,72	41,76	40,81	41,41	-0,6	24	0	0	69,6	43,8	25,87	0,58	0,39	-
18.09.2021	0,992	-0,006	40,98	41,19	40,08	40,81	-0,73	24	0	0	69,4	43,8	25,59	0,58	0,39	-
19.09.2021	1,13	-0,002	44,75	44,73	43,8	44,32	-0,52	24	0	0	69,4	43,2	26,26	0,58	0,39	-
20.09.2021	1,038	-0,005	42,61	42,7	41,68	42,32	-0,64	24	0	0	69,5	43,9	25,57	0,58	0,39	-
21.09.2021	1,052	-0,006	43,22	43,31	42,27	42,94	-0,67	24	0	0	69,4	43,8	25,62	0,58	0,39	-
22.09.2021	1,005	-0,005	39,3	39,47	38,45	39,18	-0,73	24	0	0	69	42,1	26,96	0,57	0,4	-
23.09.2021	0,99	-0,001	39	39,03	38,18	38,75	-0,57	24	0	0	68,8	42,2	26,56	0,57	0,39	-
Итого:	32,694	0	1324,44	1329,43	1295,67	1318,36	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,694															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	906,759	37043,36	36860,67	36175,85	36480,22
23.09.2021	939,453	38367,8	38190,1	37471,52	37798,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:02:16