

#296888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	7,252	0	64,666	0	0	63,242	0	0	24	70	0	0	70	42,6	0,47	0,39	-
20.03.2026	7,146	0	58,749	0	0	57,424	0	0	24	70	0	0	71	41,3	0,47	0,39	-
21.03.2026	7,409	0	62,856	0	0	61,438	0	0	24	70	0	0	71	42,2	0,47	0,39	-
22.03.2026	7,219	0	60,459	0	0	59,087	0	0	24	70	0	0	71,1	42	0,48	0,39	-
23.03.2026	6,197	0	50,595	0	0	49,457	0	0	24	70	0	0	70,9	41	0,49	0,39	-
24.03.2026	5,824	0	46,908	0	0	45,859	0	0	24	70	0	0	70,6	40,3	0,48	0,39	-
25.03.2026	4,997	0	38,669	0	0	37,795	0	0	24	70	0	0	71,1	39,5	0,49	0,39	-
26.03.2026	6,897	0	54,956	0	0	53,713	0	0	24	70	0	0	71,1	40,4	0,48	0,39	-
27.03.2026	7,197	0	59,677	0	0	58,331	0	0	24	70	0	0	71	41,5	0,48	0,4	-
28.03.2026	7,35	0	60,359	0	0	58,99	0	0	24	70	0	0	71,2	41,4	0,49	0,4	-
29.03.2026	6,661	0	53,87	0	0	52,658	0	0	24	70	0	0	70,8	40,7	0,49	0,4	-
30.03.2026	6,366	0	50,728	0	0	49,573	0	0	24	70	0	0	71,3	40,7	0,49	0,4	-
31.03.2026	6,925	0	56,09	0	0	54,828	0	0	24	70	0	0	70,9	40,8	0,48	0,4	-
01.04.2026	7,236	0	60,039	0	0	58,678	0	0	24	70	0	0	71,2	41,7	0,48	0,4	-
02.04.2026	7,428	0	62,09	0	0	60,672	0	0	24	70	0	0	71,4	42,2	0,48	0,4	-
03.04.2026	7,152	0	60,057	0	0	58,711	0	0	24	70	0	0	70,8	41,7	0,48	0,4	-
04.04.2026	6,761	0	54,491	0	0	53,26	0	0	24	70	0	0	71	40,7	0,48	0,4	-
05.04.2026	6,004	0	52,341	0	0	51,156	0	0	24	70	0	0	71,1	43,1	0,48	0,4	-
06.04.2026	6,623	0	52,594	0	0	51,413	0	0	24	70	0	0	70,8	40	0,48	0,39	-
07.04.2026	7,139	0	57,575	0	0	56,278	0	0	24	70	0	0	71	40,7	0,48	0,39	-
08.04.2026	7,713	0	63,819	0	0	62,375	0	0	24	70	0	0	71	41,5	0,47	0,4	-
09.04.2026	7,838	0	70,912	0	0	69,377	0	0	24	70	0	0	69,2	42,3	0,45	0,39	-
10.04.2026	7,593	0	64,043	0	0	62,61	0	0	24	70	0	0	70,7	41,7	0,46	0,39	-
11.04.2026	7,117	0	57,509	0	0	56,213	0	0	24	70	0	0	70,9	40,7	0,47	0,39	-
12.04.2026	6,074	0	48,494	0	0	47,39	0	0	24	70	0	0	71,3	40,7	0,47	0,39	-
13.04.2026	6,118	0	48,036	0	0	46,948	0	0	24	70	0	0	71,1	40	0,47	0,39	-
14.04.2026	5,418	0	42,206	0	0	41,252	0	0	24	70	0	0	71	39,7	0,47	0,39	-
15.04.2026	5,763	0	43,656	0	0	42,654	0	0	24	70	0	0	71,6	39,3	0,48	0,39	-
16.04.2026	6,359	0	51,091	0	0	49,939	0	0	24	70	0	0	70,9	40,5	0,47	0,39	-
17.04.2026	6,488	0	52,366	0	0	51,187	0	0	24	70	0	0	70,9	40,7	0,47	0,39	-
18.04.2026	5,836	0	46,046	0	0	45,005	0	0	24	70	0	0	71	40,1	0,48	0,39	-
Итого:	208,1	0	1705,947	0	0	1667,513	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,704																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	6113,607	52185,891	0	0	50207,439	0	0	26867	1512
18.04.2026	6321,705	53891,839	0	0	51874,953	0	0	27611	1512

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:30:23