

#11749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2023 | 2,627 | 0 | 27,45 | 0 | 0 | 26,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 44,3 | 0,46 | 0,31 | - |
| 25.04.2023 | 2,507 | 0 | 25,739 | 0 | 0 | 25,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 44 | 0,46 | 0,31 | - |
| 26.04.2023 | 2,543 | 0 | 25,886 | 0 | 0 | 25,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 43,8 | 0,44 | 0,3 | - |
| 27.04.2023 | 2,774 | 0 | 26,965 | 0 | 0 | 26,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 43,3 | 0,44 | 0,3 | - |
| 28.04.2023 | 2,527 | 0 | 25,284 | 0 | 0 | 24,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 43,7 | 0,44 | 0,3 | - |
| 29.04.2023 | 2,681 | 0 | 26,614 | 0 | 0 | 26,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,4 | 0,46 | 0,3 | - |
| 30.04.2023 | 2,629 | 0 | 27,249 | 0 | 0 | 26,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 43,7 | 0,45 | 0,3 | - |
| 01.05.2023 | 2,816 | 0 | 27,747 | 0 | 0 | 27,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,2 | 0,46 | 0,3 | - |
| 02.05.2023 | 2,786 | 0 | 27,641 | 0 | 0 | 27,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 43,3 | 0,46 | 0,3 | - |
| 03.05.2023 | 2,693 | 0 | 27,044 | 0 | 0 | 26,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 43,5 | 0,45 | 0,3 | - |
| 04.05.2023 | 2,641 | 0 | 28,875 | 0 | 0 | 28,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 44,3 | 0,44 | 0,29 | - |
| 05.05.2023 | 2,684 | 0 | 26,455 | 0 | 0 | 25,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43,3 | 0,45 | 0,29 | - |
| 06.05.2023 | 2,544 | 0 | 26,404 | 0 | 0 | 25,859 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 44,1 | 0,45 | 0,29 | - |
| 07.05.2023 | 2,667 | 0 | 28,083 | 0 | 0 | 27,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 43,8 | 0,45 | 0,3 | - |
| 08.05.2023 | 2,664 | 0 | 26,837 | 0 | 0 | 26,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 43,5 | 0,45 | 0,3 | - |
| 09.05.2023 | 2,746 | 0 | 27,568 | 0 | 0 | 26,993 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,7 | 0,45 | 0,3 | - |
| 10.05.2023 | 2,715 | 0 | 26,864 | 0 | 0 | 26,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43,4 | 0,45 | 0,3 | - |
| 11.05.2023 | 2,679 | 0 | 26,096 | 0 | 0 | 25,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 43,1 | 0,44 | 0,29 | - |
| 12.05.2023 | 2,635 | 0 | 26,244 | 0 | 0 | 25,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 13.05.2023 | 2,601 | 0 | 25,86 | 0 | 0 | 25,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 43,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 14.05.2023 | 2,492 | 0 | 24,961 | 0 | 0 | 24,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 43,8 | 0,46 | 0,3 | - |
| 15.05.2023 | 2,568 | 0 | 25,722 | 0 | 0 | 25,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 43,8 | 0,46 | 0,3 | - |
| 16.05.2023 | 2,537 | 0 | 25,76 | 0 | 0 | 25,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,9 | 0,46 | 0,3 | - |
| 17.05.2023 | 2,561 | 0 | 30,583 | 0 | 0 | 29,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 45,3 | 0,45 | 0,3 | - |
| 18.05.2023 | 2,469 | 0 | 29,478 | 0 | 0 | 28,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 45,4 | 0,46 | 0,31 | - |
| 19.05.2023 | 2,524 | 0 | 25,493 | 0 | 0 | 24,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,8 | 0,46 | 0,31 | - |
| 20.05.2023 | 2,531 | 0 | 25,255 | 0 | 0 | 24,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 43,7 | 0,47 | 0,31 | - |
| 21.05.2023 | 2,515 | 0 | 25,559 | 0 | 0 | 25,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 43,9 | 0,47 | 0,31 | - |
| 22.05.2023 | 2,536 | 0 | 25,311 | 0 | 0 | 24,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 43,8 | 0,47 | 0,3 | - |
| 23.05.2023 | 2,564 | 0 | 25,631 | 0 | 0 | 25,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 43,8 | 0,47 | 0,3 | - |
| Итого: | 78,456 | 0 | 800,658 | 0 | 0 | 784,076 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,739 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 725,074 | 5959,924 | 0 | 0 | 5821,7 | 0 | 0 | 2257 | 682 |
| 23.05.2023 | 803,531 | 6760,58 | 0 | 0 | 6605,779 | 0 | 0 | 2977 | 682 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 8:18:44