

#88362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	2,346	0	24,292	0	0	23,782	0	0	24	13	0	0	68,3	44,8	0,46	0,31	-
25.05.2024	2,373	0	24,712	0	0	24,195	0	0	24	13	0	0	68,1	44,7	0,46	0,31	-
26.05.2024	2,403	0	24,9	0	0	24,377	0	0	24	13	0	0	68,2	44,7	0,46	0,31	-
27.05.2024	2,237	0	23,615	0	0	23,12	0	0	24	13	0	0	68,1	45	0,46	0,31	-
28.05.2024	2,286	0	23,67	0	0	23,171	0	0	24	13	0	0	68,4	44,9	0,46	0,31	-
29.05.2024	2,259	0	23,734	0	0	23,236	0	0	24	13	0	0	68,2	45	0,46	0,31	-
30.05.2024	2,366	0	25,039	0	0	24,517	0	0	24	13	0	0	67,9	44,9	0,46	0,31	-
31.05.2024	2,292	0	23,812	0	0	23,311	0	0	24	13	0	0	68,3	44,9	0,46	0,31	-
01.06.2024	2,255	0	23,292	0	0	22,798	0	0	24	13	0	0	68,5	44,9	0,46	0,31	-
02.06.2024	2,268	0	25,349	0	0	24,832	0	0	24	13	0	0	67,1	45,3	0,45	0,31	-
03.06.2024	2,222	0	23,503	0	0	23,011	0	0	24	13	0	0	68,1	45	0,46	0,31	-
04.06.2024	2,381	0	24,763	0	0	24,238	0	0	24	13	0	0	68,6	45,2	0,46	0,31	-
05.06.2024	2,197	0	23,812	0	0	23,319	0	0	24	13	0	0	67,7	45,2	0,46	0,31	-
06.06.2024	2,265	0	23,736	0	0	23,239	0	0	24	13	0	0	68,1	44,9	0,46	0,31	-
07.06.2024	2,343	0	25,931	0	0	25,403	0	0	24	13	0	0	67,1	45,1	0,45	0,31	-
08.06.2024	2,267	0	24,044	0	0	23,544	0	0	24	13	0	0	67,9	44,9	0,46	0,31	-
09.06.2024	2,263	0	24,26	0	0	23,757	0	0	24	13	0	0	67,7	45	0,46	0,31	-
10.06.2024	1,934	0	20,469	0	0	20,048	0	0	24	13	0	0	67,4	44,4	0,48	0,33	-
11.06.2024	2,292	0	24,07	0	0	23,563	0	0	24	13	0	0	68,3	45,1	0,46	0,31	-
12.06.2024	2,404	0	25,044	0	0	24,522	0	0	24	13	0	0	67,9	44,5	0,45	0,31	-
13.06.2024	2,198	0	23,485	0	0	22,998	0	0	24	13	0	0	67,8	45	0,46	0,31	-
14.06.2024	2,357	0	24,333	0	0	23,822	0	0	24	13	0	0	68,1	44,5	0,46	0,31	-
15.06.2024	2,391	0	24,574	0	0	24,058	0	0	24	13	0	0	68,2	44,5	0,46	0,31	-
16.06.2024	2,455	0	24,856	0	0	24,332	0	0	24	13	0	0	68,4	44,3	0,46	0,31	-
17.06.2024	2,248	0	23,756	0	0	23,263	0	0	24	13	0	0	67,8	44,8	0,45	0,31	-
18.06.2024	2,253	0	23,236	0	0	22,746	0	0	24	13	0	0	68,4	44,7	0,46	0,31	-
19.06.2024	2,289	0	23,534	0	0	23,035	0	0	24	13	0	0	68,6	44,9	0,46	0,31	-
20.06.2024	2,305	0	23,726	0	0	23,228	0	0	24	13	0	0	68,3	44,6	0,46	0,31	-
21.06.2024	2,274	0	24,271	0	0	23,764	0	0	24	13	0	0	68	45,2	0,46	0,31	-
22.06.2024	2,258	0	24,361	0	0	23,86	0	0	24	13	0	0	67,5	44,9	0,47	0,31	-
23.06.2024	2,299	0	23,779	0	0	23,279	0	0	24	13	0	0	68,2	44,7	0,47	0,31	-
Итого:	70,98	0	745,958	0	0	730,368	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,953																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2656,405	22976,866	0	0	22048,564	0	0	11334	1109
23.06.2024	2727,384	23722,825	0	0	22778,93	0	0	12078	1109

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 8:00:13