

#133898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Аксакова 64, Калининград
5119
8495
ТВ7
18072173
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,323	0	22,064	0	0	21,586	0	0	24	52	0	0	69,5	43,8	0,45	0,34	-
25.05.2025	2,361	0	22,346	0	0	21,856	0	0	24	52	0	0	69,8	44	0,45	0,34	-
26.05.2025	2,353	0	22,069	0	0	21,588	0	0	24	52	0	0	69,7	43,7	0,46	0,34	-
27.05.2025	2,496	0	23,311	0	0	22,805	0	0	24	52	0	0	69,4	43,3	0,46	0,33	-
28.05.2025	2,491	0	23,097	0	0	22,595	0	0	24	52	0	0	69,6	43,3	0,46	0,33	-
29.05.2025	2,302	0	21,939	0	0	21,463	0	0	24	52	0	0	69,5	43,9	0,46	0,33	-
30.05.2025	2,253	0	21,484	0	0	21,015	0	0	24	52	0	0	69,6	44	0,46	0,33	-
31.05.2025	2,391	0	22,515	0	0	22,025	0	0	24	52	0	0	69,5	43,6	0,46	0,34	-
01.06.2025	2,315	0	21,847	0	0	21,372	0	0	24	52	0	0	69,6	43,8	0,46	0,34	-
02.06.2025	2,42	0	22,681	0	0	22,188	0	0	24	52	0	0	69,5	43,5	0,46	0,34	-
03.06.2025	2,268	0	21,704	0	0	21,233	0	0	24	52	0	0	69,5	44	0,46	0,34	-
04.06.2025	2,392	0	22,465	0	0	21,975	0	0	24	52	0	0	69,6	43,7	0,46	0,34	-
05.06.2025	2,205	0	21,058	0	0	20,602	0	0	24	52	0	0	69,4	43,9	0,46	0,34	-
06.06.2025	2,302	0	21,706	0	0	21,237	0	0	24	52	0	0	69,4	43,5	0,46	0,34	-
07.06.2025	2,22	0	20,736	0	0	20,287	0	0	24	52	0	0	69,5	43,4	0,46	0,34	-
08.06.2025	2,189	0	20,698	0	0	20,25	0	0	24	52	0	0	69,3	43,5	0,46	0,34	-
09.06.2025	2,208	0	21,249	0	0	20,792	0	0	24	52	0	0	69,1	43,8	0,46	0,34	-
10.06.2025	2,184	0	20,903	0	0	20,454	0	0	24	52	0	0	69	43,5	0,46	0,34	-
11.06.2025	2,292	0	21,261	0	0	20,801	0	0	24	52	0	0	69,4	43,1	0,46	0,34	-
12.06.2025	2,348	0	21,604	0	0	21,134	0	0	24	52	0	0	69,5	43	0,46	0,34	-
13.06.2025	2,355	0	21,556	0	0	21,087	0	0	24	52	0	0	69,6	42,9	0,46	0,34	-
14.06.2025	2,308	0	21,645	0	0	21,179	0	0	24	52	0	0	69,1	43,1	0,46	0,34	-
15.06.2025	2,228	0	20,686	0	0	20,236	0	0	24	52	0	0	69,5	43,3	0,46	0,34	-
16.06.2025	2,183	0	20,376	0	0	19,933	0	0	24	52	0	0	69,6	43,5	0,46	0,34	-
17.06.2025	2,257	0	21,329	0	0	20,866	0	0	24	52	0	0	69,5	43,7	0,46	0,34	-
18.06.2025	2,184	0	21,061	0	0	20,607	0	0	24	52	0	0	69,1	43,8	0,45	0,34	-
19.06.2025	2,256	0	21,781	0	0	21,317	0	0	24	52	0	0	68,7	43,5	0,44	0,33	-
20.06.2025	2,377	0	21,641	0	0	21,167	0	0	24	52	0	0	69,8	43	0,45	0,33	-
21.06.2025	2,314	0	21,704	0	0	21,231	0	0	24	52	0	0	69,6	43,6	0,45	0,33	-
22.06.2025	2,305	0	21,555	0	0	21,086	0	0	24	52	0	0	69,5	43,4	0,45	0,33	-
23.06.2025	2,362	0	21,85	0	0	21,373	0	0	24	52	0	0	69,6	43,3	0,45	0,33	-
Итого:	71,442	0	671,921	0	0	657,34	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,064																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	4456,445	38722,814	0	0	37439,881	0	0	20090	1113
23.06.2025	4527,887	39394,735	0	0	38097,222	0	0	20834	1113

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:36:45