

#142337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 64, Калининград

5119

8495

ТВ7

18072173

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,185	0	21,029	0	0	20,579	0	0	24	52	0	0	69	43,6	0,46	0,33	-
25.06.2025	0,643	0	18,334	0	0	18,067	0	0	24	52	0	0	55,6	47,5	0,23	0,21	-
26.06.2025	0	0	0,034	0	0	0,034	0	0	24	64	0	0	22,3	29	0,04	0,05	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	19,8	21,6	0,04	0,05	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	19,4	20,1	0,04	0,05	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	19,9	19,6	0,05	0,05	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	19,6	19,2	0,05	0,06	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	19,3	18,9	0,05	0,06	-
02.07.2025	0	0	0,125	0	0	0,125	0	0	24	67	0	0	19,1	19,5	0,16	0,16	-
03.07.2025	1,037	0	26,42	0	0	26,172	0	0	24	70	0	0	42,5	33,1	0,39	0,35	-
04.07.2025	2,309	0	21,414	0	0	20,951	0	0	24	70	0	0	69,3	43	0,47	0,36	-
05.07.2025	2,349	0	21,561	0	0	21,091	0	0	24	70	0	0	69,7	43,1	0,47	0,36	-
06.07.2025	2,412	0	22,212	0	0	21,73	0	0	24	70	0	0	69,5	43	0,47	0,36	-
07.07.2025	2,264	0	20,638	0	0	20,182	0	0	24	70	0	0	70,1	43,4	0,46	0,33	-
08.07.2025	2,239	0	20,011	0	0	19,569	0	0	24	70	0	0	70,1	42,8	0,45	0,3	-
09.07.2025	2,216	0	20,286	0	0	19,839	0	0	24	70	0	0	70	43,4	0,45	0,3	-
10.07.2025	2,315	0	21,075	0	0	20,605	0	0	24	70	0	0	70,4	43,6	0,45	0,3	-
11.07.2025	2,159	0	20,491	0	0	19,366	0	0	24	70	0	0	70	43,4	0,45	0,3	-
12.07.2025	2,288	0	20,851	0	0	20,392	0	0	23	70	0	1	70,1	43,3	0,45	0,3	-
13.07.2025	2,176	0	20,245	0	0	19,8	0	0	24	70	0	0	69,9	43,7	0,45	0,3	-
14.07.2025	2,213	0	20,278	0	0	19,829	0	0	24	70	0	0	70,2	43,5	0,45	0,3	-
15.07.2025	2,201	0	20,389	0	0	19,94	0	0	24	70	0	0	69,9	43,6	0,45	0,3	-
16.07.2025	2,155	0	20,094	0	0	19,653	0	0	24	70	0	0	69,9	43,7	0,45	0,3	-
17.07.2025	0,399	0	20,405	0	0	4,042	0	0	24	70	0	0	69,4	45,9	0,45	0,3	-
18.07.2025	0	0	21,903	0	0	0	0	0	6	70	0	18	69,5	0	0,44	0,3	-
19.07.2025	0	0	21,935	0	0	0	0	0	0	70	0	24	68,7	0	0,44	0,3	-
20.07.2025	2,127	0	20,834	0	0	19,226	0	0	0	70	0	24	69,9	43,5	0,45	0,3	-
21.07.2025	2,149	0	20,267	0	0	19,825	0	0	23	70	0	1	69,7	43,8	0,45	0,3	-
22.07.2025	2,138	0	20,811	0	0	20,364	0	0	24	70	0	0	69	44	0,45	0,3	-
23.07.2025	2,136	0	21,479	0	0	21,022	0	0	24	70	0	0	68,7	44,5	0,44	0,3	-
Итого:	42,11	0	483,121	0	0	412,403	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,058																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

652

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	4527,887	39394,735	0	0	38097,222	0	0	20834	1113
23.07.2025	4569,996	39877,855	0	0	38509,623	0	0	21486	1181

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:46:47