

#11754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	2,078	0	19,702	0	0	19,278	0	0	24	307	0	0	69,2	43,5	0,47	0,3	-
25.07.2021	2,086	0	19,581	0	0	19,153	0	0	24	307	0	0	69,8	43,8	0,47	0,3	-
26.07.2021	2,09	0	18,882	0	0	18,465	0	0	24	307	0	0	70,2	43,2	0,47	0,3	-
27.07.2021	1,916	0	17,84	0	0	17,446	0	0	24	307	0	0	70	43,8	0,47	0,3	-
28.07.2021	1,967	0	18,4	0	0	17,998	0	0	24	307	0	0	69,8	43,7	0,47	0,3	-
29.07.2021	2,048	0	18,948	0	0	18,534	0	0	24	307	0	0	69,8	43,4	0,47	0,3	-
30.07.2021	2,067	0	18,835	0	0	18,42	0	0	24	307	0	0	70,1	43,3	0,47	0,3	-
31.07.2021	2,073	0	19,016	0	0	18,598	0	0	24	307	0	0	69,9	43,3	0,47	0,3	-
01.08.2021	2,15	0	19,583	0	0	19,153	0	0	24	307	0	0	69,8	43,1	0,47	0,3	-
02.08.2021	2,212	0	19,871	0	0	19,435	0	0	24	307	0	0	69,9	42,8	0,47	0,3	-
03.08.2021	2,06	0	18,846	0	0	18,431	0	0	24	307	0	0	70	43,4	0,47	0,3	-
04.08.2021	2,069	0	18,737	0	0	18,325	0	0	24	307	0	0	70,1	43,2	0,47	0,3	-
05.08.2021	2,21	0	20,165	0	0	19,726	0	0	24	307	0	0	69,6	42,9	0,48	0,3	-
06.08.2021	2,222	0	20,39	0	0	19,948	0	0	24	307	0	0	69,4	42,9	0,48	0,3	-
07.08.2021	2,216	0	20,1	0	0	19,66	0	0	24	307	0	0	69,8	42,9	0,48	0,31	-
08.08.2021	2,238	0	20,042	0	0	19,601	0	0	24	307	0	0	70	42,8	0,47	0,3	-
09.08.2021	2,37	0	21,112	0	0	20,65	0	0	24	307	0	0	69,8	42,4	0,47	0,3	-
10.08.2021	1,907	0	17,431	0	0	17,048	0	0	24	307	0	0	69,9	43,3	0,47	0,3	-
11.08.2021	2,179	0	19,694	0	0	19,261	0	0	22	307	0	2	69,9	43	0,47	0,3	-
12.08.2021	2,262	0	20,228	0	0	19,782	0	0	24	307	0	0	70	42,7	0,47	0,3	-
13.08.2021	2,235	0	20,562	0	0	20,113	0	0	24	307	0	0	69,7	43,2	0,47	0,3	-
14.08.2021	2,151	0	20,096	0	0	19,657	0	0	24	307	0	0	69,7	43,6	0,47	0,3	-
15.08.2021	2,354	0	20,92	0	0	20,456	0	0	24	307	0	0	70,3	42,8	0,47	0,3	-
16.08.2021	2,177	0	19,94	0	0	19,5	0	0	24	307	0	0	70	43,4	0,47	0,3	-
17.08.2021	2,122	0	19,65	0	0	19,223	0	0	24	307	0	0	69,5	43,1	0,47	0,3	-
18.08.2021	2,24	0	20,18	0	0	19,739	0	0	24	307	0	0	69,7	42,6	0,47	0,3	-
19.08.2021	2,211	0	19,767	0	0	19,334	0	0	24	307	0	0	69,9	42,6	0,47	0,3	-
20.08.2021	2,15	0	19,72	0	0	19,286	0	0	24	307	0	0	69,9	43,3	0,47	0,3	-
21.08.2021	2,244	0	20,461	0	0	20,012	0	0	24	307	0	0	69,9	43,1	0,47	0,3	-
22.08.2021	2,313	0	20,452	0	0	20,002	0	0	24	307	0	0	69,9	42,4	0,47	0,3	-
23.08.2021	2,256	0	20,135	0	0	19,693	0	0	24	307	0	0	69,9	42,6	0,47	0,3	-
Итого:	66,873	0	609,286	0	0	595,927	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,972																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	3871,14	31637,687	0	0	30914,34	0	0	19716	22
23.08.2021	3938,012	32246,977	0	0	31510,27	0	0	20458	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:39:32