

#95185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	2,234	0	23,685	0	0	23,183	0	0	24	51	0	0	68,5	45,5	0,46	0,31	-
25.08.2024	2,051	0	21,866	0	0	21,404	0	0	24	51	0	0	68,3	45,5	0,46	0,31	-
26.08.2024	2,307	0	24,474	0	0	23,96	0	0	22	51	0	2	68,2	45,3	0,46	0,31	-
27.08.2024	2,387	0	24,089	0	0	23,575	0	0	24	51	0	0	68,8	44,6	0,46	0,31	-
28.08.2024	2,172	0	23,119	0	0	22,627	0	0	24	51	0	0	68,6	45,7	0,45	0,31	-
29.08.2024	2,284	0	23,779	0	0	23,274	0	0	24	51	0	0	68,6	45,2	0,45	0,31	-
30.08.2024	2,216	0	22,715	0	0	22,227	0	0	24	51	0	0	69	45,2	0,45	0,31	-
31.08.2024	2,2	0	22,284	0	0	21,807	0	0	24	51	0	0	68,9	44,9	0,45	0,31	-
01.09.2024	2,456	0	24,735	0	0	24,21	0	0	24	51	0	0	68,6	44,4	0,45	0,31	-
02.09.2024	2,368	0	25,245	0	0	24,722	0	0	24	51	0	0	67,7	44,9	0,45	0,32	-
03.09.2024	2,287	0	23,645	0	0	23,145	0	0	24	51	0	0	68,5	44,9	0,44	0,31	-
04.09.2024	2,309	0	23,191	0	0	22,694	0	0	24	51	0	0	69	44,7	0,46	0,32	-
05.09.2024	2,236	0	23,954	0	0	23,456	0	0	24	51	0	0	67,9	45,2	0,46	0,32	-
06.09.2024	2,191	0	23,19	0	0	22,705	0	0	24	51	0	0	68,2	45,2	0,46	0,32	-
07.09.2024	2,231	0	22,969	0	0	22,48	0	0	24	51	0	0	68,7	45	0,46	0,32	-
08.09.2024	2,125	0	22,795	0	0	22,318	0	0	24	51	0	0	68,1	45,3	0,46	0,32	-
09.09.2024	2,322	0	24,562	0	0	24,048	0	0	24	51	0	0	68	45	0,46	0,32	-
10.09.2024	2,217	0	23,204	0	0	22,714	0	0	24	51	0	0	68,4	45,1	0,46	0,32	-
11.09.2024	2,353	0	24,329	0	0	23,816	0	0	24	51	0	0	68,3	44,8	0,46	0,32	-
12.09.2024	2,201	0	23,736	0	0	23,244	0	0	24	51	0	0	67,8	45,2	0,46	0,32	-
13.09.2024	2,253	0	23,334	0	0	22,84	0	0	24	51	0	0	68,5	44,9	0,46	0,32	-
14.09.2024	2,169	0	22,827	0	0	22,349	0	0	24	51	0	0	68,2	45,1	0,46	0,32	-
15.09.2024	2,392	0	24,776	0	0	24,254	0	0	24	51	0	0	68,4	44,8	0,46	0,32	-
16.09.2024	2,292	0	23,86	0	0	23,359	0	0	24	51	0	0	68,3	44,9	0,46	0,32	-
17.09.2024	2,136	0	22,216	0	0	21,743	0	0	24	51	0	0	68,7	45,2	0,46	0,32	-
18.09.2024	2,166	0	22,346	0	0	21,871	0	0	24	51	0	0	68,7	45,1	0,46	0,32	-
19.09.2024	2,366	0	24,089	0	0	23,576	0	0	24	51	0	0	68,7	44,7	0,46	0,32	-
20.09.2024	2,459	0	24,905	0	0	24,375	0	0	24	51	0	0	68,7	44,6	0,46	0,32	-
21.09.2024	2,263	0	24,054	0	0	23,548	0	0	24	51	0	0	68,2	45,3	0,46	0,32	-
22.09.2024	2,315	0	23,875	0	0	23,371	0	0	24	51	0	0	68,4	44,8	0,46	0,32	-
23.09.2024	2,328	0	23,743	0	0	23,238	0	0	24	51	0	0	68,6	44,7	0,46	0,32	-
Итого:	70,286	0	731,591	0	0	716,133	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,788																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	2840,431	24959,993	0	0	23990,731	0	0	13542	1109
23.09.2024	2910,72	25691,583	0	0	24706,864	0	0	14284	1111

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:12:27